

#132176#

Отчет за период с 21.05.2025 до 19.06.2025

Абонент: Соц. приют
Адрес установки: Калининград, Тургенева 53к1
Тепловычислитель: SKS-3
Заводской № : 5518
Отчет сформирован: 23.06.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.05.2025 0:00	330,888	0,124	25507,54	10,76	70,59	60,55	10,04	3,856	2,355	0	0	0	58399,44	24	58375,14	24	58375,14	24	58399,42	24
22.05.2025 0:00	331,012	0,127	25518,3	10,85	70,54	60,58	9,96	3,796	2,349	0	0	0	58423,44	24	58399,14	24	58399,14	24	58423,42	24
23.05.2025 0:00	331,139	0,123	25529,15	10,78	70,46	60,37	10,09	3,794	2,359	0	0	0	58447,44	24	58423,14	24	58423,14	24	58447,42	24
24.05.2025 0:00	331,262	0,128	25539,93	10,96	70,44	60,58	9,86	3,789	2,346	0	0	0	58471,44	24	58447,14	24	58447,14	24	58471,42	24
25.05.2025 0:00	331,39	0,12	25550,89	10,77	70,57	60,53	10,04	3,814	2,352	0	0	0	58495,44	24	58471,14	24	58471,14	24	58495,42	24
26.05.2025 0:00	331,51	0,11	25561,66	10,9	70,25	60,6	9,65	3,825	2,348	0	0	0	58519,44	24	58495,14	24	58495,14	24	58519,42	24
27.05.2025 0:00	331,62	0,089	25572,56	10,83	70,35	61,63	8,72	3,836	2,341	0	0	0	58543,44	24	58519,14	24	58519,14	24	58543,42	24
28.05.2025 0:00	331,709	0,095	25583,39	8,22	70,83	63,75	7,08	3,846	2,317	0	0	11	58567,44	24	58543,14	24	58543,14	24	58567,42	24
29.05.2025 0:00	331,804	0,031	25591,61	1,66	69,42	57,75	11,67	3,849	2,381	0	2	0	58591,44	24	58567,14	24	58567,14	24	58591,42	24
30.05.2025 0:00	331,835	0,028	25593,27	1,82	64,24	48,12	16,12	3,792	2,498	0	2	0	58615,44	24	58591,14	24	58591,14	24	58615,42	24
31.05.2025 0:00	331,863	0,029	25595,09	1,64	62,47	48,38	14,09	3,696	2,495	0	2	0	58639,44	24	58615,14	24	58615,14	24	58639,42	24
01.06.2025 0:00	331,892	0,03	25596,73	1,64	63,69	48,16	15,53	3,755	2,488	0	2	0	58663,44	24	58639,14	24	58639,14	24	58663,42	24
02.06.2025 0:00	331,922	0,029	25598,37	1,62	63,94	48,12	15,82	3,746	2,48	0	2	0	58687,44	24	58663,14	24	58663,14	24	58687,42	24
03.06.2025 0:00	331,951	0,026	25599,99	1,51	63,6	47,91	15,69	3,736	2,485	0	2	0	58711,44	24	58687,14	24	58687,14	24	58711,42	24
04.06.2025 0:00	331,977	0,025	25601,5	1,53	63,27	48,08	15,19	3,741	2,475	0	2	0	58735,44	24	58711,14	24	58711,14	24	58735,42	24
05.06.2025 0:00	332,002	0,025	25603,03	1,48	63,4	48,7	14,7	3,751	2,457	0	2	0	58759,44	24	58735,14	24	58735,14	24	58759,42	24
06.06.2025 0:00	332,027	0,026	25604,51	1,5	63,48	48,06	15,42	3,768	2,478	0	2	0	58783,44	24	58759,14	24	58759,14	24	58783,42	24
07.06.2025 0:00	332,053	0,026	25606,01	1,57	63,43	48,33	15,1	3,763	2,477	0	2	0	58807,44	24	58783,14	24	58783,14	24	58807,42	24
08.06.2025 0:00	332,079	0,023	25607,58	1,26	63,41	48,49	14,92	3,775	2,47	0	2	0	58831,44	24	58807,14	24	58807,14	24	58831,42	24
09.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	56,17	43,58	12,59	3,733	2,76	0	2	11	58855,44	24	58831,14	24	58831,14	24	58855,42	24

10.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	20,65	19,43	1,22	3,827	3,713	0	2	11	58879,44	24	58855,14	24	58855,14	24	58879,42	24
11.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	19,93	18,66	1,27	3,863	3,774	0	2	11	58903,44	24	58879,14	24	58879,14	24	58903,42	24
12.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	19,27	18,06	1,21	3,778	3,754	0	2	11	58927,44	24	58903,14	24	58903,14	24	58927,42	24
13.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,91	17,72	1,19	3,809	3,786	0	2	11	58951,44	24	58927,14	24	58927,14	24	58951,42	24
14.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,71	17,52	1,19	3,841	3,825	0	2	11	58975,44	24	58951,14	24	58951,14	24	58975,42	24
15.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,57	17,4	1,17	3,775	3,754	0	2	11	58999,44	24	58975,14	24	58975,14	24	58999,42	24
16.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,66	17,48	1,18	3,676	3,66	0	2	11	59023,44	24	58999,14	24	58999,14	24	59023,42	24
17.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,5	17,31	1,19	3,68	3,671	0	2	11	59047,44	24	59023,14	24	59023,14	24	59047,42	24
18.06.2025 0:00	332,102	0	25608,84	0	18,5	17,31	1,19	3,673	3,678	0	2	11	59071,44	24	59047,14	24	59047,14	24	59071,42	24
29,00	1,21	1,21	101,30	101,30	51,59	42,52	9,07	3,78	2,84	---	---	---	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00

Общее время работы системы 696,00 час.

Период нормальной работы 696,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
1	2	3	4	5	6	7
21.05.2025 0:00	330,888	25507,54	58399,44	58375,14	58375,14	58399,42
19.06.2025 0:00	332,102	25608,84	59095,44	59071,14	59071,14	59095,42

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

