

#89316#

Отчет за период с 21.06.2024 до 21.07.2024

Абонент: Соц. приют

Адрес установки: Тургенева 53к1
Тепловычислитель: SKS-3

Заводской № : 5518
Отчет сформирован: 22.07.2024
Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h
21.06.2024 13:44	283,276	0,013	21848,17	0,75	64,25	49,66	14,59	3,711	2,45	0	2	0	50404,36	10,26	50380,09
22.06.2024 0:00	283,289	0,028	21848,92	1,75	64,48	49,66	14,82	3,716	2,448	0	2	0	50414,62	24	50390,35
23.06.2024 0:00	283,317	0,029	21850,67	1,76	64,13	49,82	14,31	3,68	2,444	0	2	0	50438,62	24	50414,35
24.06.2024 0:00	283,346	0,031	21852,43	1,82	64,11	49,86	14,25	3,644	2,445	0	2	0	50462,62	24	50438,35
25.06.2024 0:00	283,377	0,03	21854,25	1,78	64,36	49,79	14,57	3,671	2,447	0	2	0	50486,62	24	50462,35
26.06.2024 0:00	283,407	0,03	21856,03	1,77	64,35	49,7	14,65	3,814	2,447	0	2	0	50510,62	24	50486,35
27.06.2024 0:00	283,437	0,03	21857,8	1,74	64,41	49,6	14,81	3,93	2,445	0	2	0	50534,62	24	50510,35
28.06.2024 0:00	283,467	0,029	21859,54	1,7	64,42	49,54	14,88	3,978	2,441	0	2	0	50558,62	24	50534,35
29.06.2024 0:00	283,496	0,027	21861,24	1,66	64,18	49,61	14,57	3,976	2,44	0	2	0	50582,62	24	50558,35
30.06.2024 0:00	283,523	0,027	21862,9	1,63	63,98	49,83	14,15	3,994	2,441	0	2	0	50606,62	24	50582,35
01.07.2024 0:00	283,55	0,027	21864,53	1,64	64,02	49,73	14,29	3,993	2,438	0	2	0	50630,62	24	50606,35
02.07.2024 0:00	283,577	0,027	21866,17	1,67	64,03	49,8	14,23	3,991	2,451	0	2	0	50654,62	24	50630,35
03.07.2024 0:00	283,604	0,028	21867,84	1,7	64,14	49,79	14,35	3,974	2,453	0	2	0	50678,62	24	50654,35
04.07.2024 0:00	283,632	0,031	21869,54	1,77	64,06	49,78	14,28	3,975	2,456	0	2	0	50702,62	24	50678,35
05.07.2024 0:00	283,663	0,028	21871,31	1,73	64,41	49,61	14,8	3,905	2,451	0	2	0	50726,62	24	50702,35
06.07.2024 0:00	283,691	0,028	21873,04	1,71	63,99	49,84	14,15	3,749	2,449	0	2	0	50750,62	24	50726,35
07.07.2024 0:00	283,719	0,028	21874,75	1,7	63,95	49,77	14,18	3,797	2,456	0	2	0	50774,62	24	50750,35
08.07.2024 0:00	283,747	0,028	21876,45	1,78	64,15	49,85	14,3	3,802	2,438	0	2	0	50798,62	24	50774,35
09.07.2024 0:00	283,775	0,027	21878,23	1,67	63,75	49,85	13,9	3,776	2,426	0	2	0	50822,62	24	50798,35
10.07.2024 0:00	283,802	0,027	21879,9	1,63	64,25	49,73	14,52	3,84	2,444	0	2	0	50846,62	24	50822,35
11.07.2024 0:00	283,829	0,033	21881,53	1,82	64,07	49,75	14,32	3,836	2,453	0	2	0	50870,62	24	50846,35
12.07.2024 0:00	283,862	0,031	21883,35	1,77	64,48	49,47	15,01	3,855	2,454	0	2	0	50894,62	24	50870,35
13.07.2024 0:00	283,893	0,026	21885,12	1,64	64,39	49,59	14,8	3,89	2,45	0	2	0	50918,62	24	50894,35
14.07.2024 0:00	283,919	0,027	21886,76	1,67	63,99	49,79	14,2	3,903	2,457	0	2	0	50942,62	24	50918,35
15.07.2024 0:00	283,946	0,027	21888,43	1,63	63,98	49,79	14,19	3,877	2,46	0	2	0	50966,62	24	50942,35
16.07.2024 0:00	283,973	0,027	21890,06	1,6	64,08	49,72	14,36	3,92	2,451	0	2	0	50990,62	24	50966,35
17.07.2024 0:00	284	0,026	21891,66	1,61	64,03	49,71	14,32	3,921	2,456	0	2	0	51014,62	24	50990,35
18.07.2024 0:00	284,026	0,026	21893,27	1,64	64,05	49,75	14,3	3,916	2,449	0	2	0	51038,62	24	51014,35
19.07.2024 0:00	284,052	0,028	21894,91	1,74	63,86	49,83	14,03	3,85	2,453	0	2	0	51062,62	24	51038,35
20.07.2024 0:00	284,08	0,027	21896,65	1,64	63,67	49,8	13,87	3,928	2,452	0	2	0	51086,62	24	51062,35
29,43	0,83	0,83	50,12	50,12	64,13	49,73	14,40	3,86	2,45	---	---	---	706,26	706,26	706,26

Общее время работы системы 706,27 час.

Период нормальной работы 706,26 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
21.06.2024 13:43	283,276	21848,17	50404,36	50380,09	50380,09	50404,35
21.07.2024 0:00	284,107	21898,29	51110,62	51086,35	51086,35	51110,61

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

