

#29623#

Отчет за период с 25.08.2023 до 21.09.2023

Абонент: Соц. Приют  
 Адрес установки: Калининград, Тургенева 53к1  
 Тепловычислитель: SKS-3  
 Заводской № : 5518  
 Отчет сформирован: 21.09.2020

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,	Error1,	Error2,	Ton,h	dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25.08.2023 16:29	238,052	0	18415,41	0	58,58	45,53	13,05	5,654	4,6	800	2	11	43279,65	7,5	43255,42	7,49	43255,42	7,49	43279,63	7,51
26.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	19,58	18,82	0,76	0,134	0,006	8	0000A	11	43287,15	24	43262,91	24	43262,91	24	43287,14	24
27.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	19,67	18,66	1,01	0,157	0,006	0	2	11	43311,15	24	43286,91	24	43286,91	24	43311,14	24
28.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	19,69	18,67	1,02	0,154	0,006	0	2	11	43335,15	24	43310,91	24	43310,91	24	43335,14	24
29.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	19,56	18,57	0,99	0,153	0,006	0	2	11	43359,15	24	43334,91	24	43334,91	24	43359,14	24
30.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	18,99	18,06	0,93	0,14	0,006	0	2	11	43383,15	24	43358,91	23,99	43358,91	23,99	43383,14	24
31.08.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	19,17	18,23	0,94	0,143	0,006	8	0000A	11	43407,15	24	43382,9	24	43382,9	24	43407,14	24
01.09.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	18,81	17,87	0,94	0,126	0,006	0	2	11	43431,15	24	43406,9	24	43406,9	24	43431,14	24
02.09.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	17,55	16,71	0,84	0,084	0,006	0	2	11	43455,15	24	43430,9	24	43430,9	24	43455,14	24
03.09.2023 0:00	238,052	0	18415,41	0	18,06	17,12	0,94	0,109	0,006	0	2	11	43479,15	24	43454,9	24	43454,9	24	43479,14	24
04.09.2023 0:00	238,052	0,005	18415,41	1,4	17,85	16,95	0,9	0,116	0,006	0	2	11	43503,15	24	43478,9	24	43478,9	24	43503,14	24
05.09.2023 0:00	238,057	0,016	18416,81	2,93	33,88	32,38	1,5	1,323	0,792	0	2	11	43527,15	24	43502,9	24	43502,9	24	43527,14	24
06.09.2023 0:00	238,073	0,014	18419,74	2,11	60,87	57,04	3,83	3,614	2,264	0	2	11	43551,15	24	43526,9	24	43526,9	24	43551,14	24
07.09.2023 0:00	238,087	0,017	18421,85	2,58	54,58	49,58	5	3,064	2,076	0	2	11	43575,15	24	43550,9	24	43550,9	24	43575,14	24
08.09.2023 0:00	238,104	0,017	18424,43	2,59	61,66	56,76	4,9	3,786	2,273	0	2	11	43599,15	24	43574,9	24	43574,9	24	43599,14	24
09.09.2023 0:00	238,121	0,017	18427,02	2,45	61,63	56,92	4,71	3,752	2,282	0	2	11	43623,15	24	43598,9	24	43598,9	24	43623,14	24
10.09.2023 0:00	238,138	0,018	18429,47	2,53	61,48	56,76	4,72	3,775	2,289	0	2	11	43647,15	24	43622,9	24	43622,9	24	43647,14	24
11.09.2023 0:00	238,156	0,018	18432	2,64	61,68	56,33	5,35	3,792	2,29	0	2	11	43671,15	24	43646,9	24	43646,9	24	43671,14	24
12.09.2023 0:00	238,174	0,018	18434,64	2,75	61,89	56,87	5,02	3,766	2,287	0	2	11	43695,15	24	43670,9	24	43670,9	24	43695,14	24
13.09.2023 0:00	238,192	0,02	18437,39	2,25	61,34	56,18	5,16	3,76	2,294	0	2	11	43719,15	24	43694,9	24	43694,9	24	43719,14	24

14.09.2023 0:00	238,212	0,021	18439,64	1,96	63,09	55,84	7,25	3,838	2,296	0	2	11	43743,15	23,97	43718,9	23,98	43718,9	23,98	43743,14	23,97
15.09.2023 0:00	238,233	0,02	18441,6	1,84	64,41	54,84	9,57	3,658	2,31	800	2	11	43767,12	24	43742,88	24	43742,88	24	43767,11	24
16.09.2023 0:00	238,253	0,023	18443,44	1,9	64,19	54,54	9,65	3,631	2,31	0	2	11	43791,12	24	43766,88	23,99	43766,88	23,99	43791,11	24
17.09.2023 0:00	238,276	0,021	18445,34	1,74	64,28	53,73	10,55	3,587	2,315	8 0000A		11	43815,12	24	43790,87	24	43790,87	24	43815,11	24
18.09.2023 0:00	238,297	0,024	18447,08	1,91	64,16	53,72	10,44	3,559	2,319	0	2	11	43839,12	24	43814,87	24	43814,87	24	43839,11	24
19.09.2023 0:00	238,321	0,027	18448,99	2,01	64,31	53,44	10,87	3,589	2,317	0	2	11	43863,12	24	43838,87	23,99	43838,87	23,99	43863,11	24
20.09.2023 0:00	238,348	0,022	18451	1,8	64,48	53,28	11,2	3,619	2,316	808 0000A		11	43887,12	24	43862,86	24	43862,86	24	43887,11	24
26,31	0,32	0,32	37,39	37,39	45,02	40,13	4,89	2,34	1,47	---	---	---	631,47	631,47	631,44	631,44	631,44	631,44	631,48	631,48

Общее время работы системы 631,52 час.

Период нормальной работы 631,47 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,MWh	V1,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
1	2	3	4	5	6	7
25.08.2023 16:29	238,052	18415,41	43279,65	43255,42	43255,42	43279,63
21.09.2023 0:00	238,37	18452,8	43911,12	43886,86	43886,86	43911,11

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

