

#296642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 6-8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9059
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20130044
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,388	0	81,574	0	0	79,61	0	0	24	0	73,6	63,4	0,49	0,28	-
20.03.2026	3,343	0	81,022	0	0	79,095	0	0	24	0	73,1	63	0,49	0,28	-
21.03.2026	3,353	0	80,701	0	0	78,786	0	0	24	0	73	62,9	0,49	0,28	-
22.03.2026	3,335	0	81,694	0	0	79,747	0	0	24	0	73,2	63,2	0,5	0,28	-
23.03.2026	3,28	0	84,574	0	0	82,564	0	0	24	0	73,1	63,7	0,51	0,28	-
24.03.2026	3,321	0	85,929	0	0	83,876	0	0	24	0	73,3	63,9	0,51	0,27	-
25.03.2026	3,255	0	87,024	0	0	84,956	0	0	24	0	73	63,9	0,51	0,27	-
26.03.2026	3,299	0	84,164	0	0	82,15	0	0	24	0	73,4	63,8	0,5	0,28	-
27.03.2026	3,283	0	81,944	0	0	79,997	0	0	24	0	73	63,3	0,5	0,28	-
28.03.2026	3,281	0	83,289	0	0	81,31	0	0	24	0	73,1	63,5	0,5	0,28	-
29.03.2026	3,271	0	84,212	0	0	82,219	0	0	24	0	72,9	63,4	0,51	0,28	-
30.03.2026	3,289	0	84,979	0	0	82,964	0	0	24	0	73	63,6	0,51	0,28	-
31.03.2026	3,283	0	83,311	0	0	81,33	0	0	24	0	73,1	63,5	0,5	0,28	-
01.04.2026	3,288	0	81,695	0	0	79,753	0	0	24	0	73,1	63,3	0,5	0,28	-
02.04.2026	3,264	0	81,751	0	0	79,827	0	0	24	0	72,6	62,9	0,5	0,28	-
03.04.2026	3,311	0	82,826	0	0	80,857	0	0	24	0	73,1	63,3	0,5	0,28	-
04.04.2026	3,259	0	82,735	0	0	80,787	0	0	24	0	72,8	63,2	0,5	0,28	-
05.04.2026	3,272	0	84,52	0	0	82,51	0	0	24	0	73	63,6	0,51	0,28	-
06.04.2026	3,23	0	83,433	0	0	81,47	0	0	24	0	72,7	63,3	0,51	0,28	-
07.04.2026	3,259	0	81,351	0	0	79,418	0	0	24	0	73,1	63,3	0,5	0,28	-
08.04.2026	3,265	0	79,522	0	0	77,64	0	0	24	0	73	63	0,49	0,28	-
09.04.2026	3,349	0	79,95	0	0	78,032	0	0	24	0	73,4	63,2	0,49	0,28	-
10.04.2026	3,337	0	81,705	0	0	79,763	0	0	24	0	73,1	63,2	0,5	0,28	-
11.04.2026	3,315	0	83,759	0	0	81,766	0	0	24	0	73,2	63,6	0,51	0,28	-
12.04.2026	3,255	0	84,909	0	0	82,895	0	0	24	0	73	63,7	0,51	0,28	-
13.04.2026	3,289	0	85,5	0	0	83,455	0	0	24	0	73,4	64	0,51	0,28	-
14.04.2026	3,161	0	85,632	0	0	83,645	0	0	24	0	72,1	63,1	0,51	0,28	-
15.04.2026	2,772	0	74,607	0	0	72,973	0	0	24	0	69,7	60,7	0,47	0,27	-
16.04.2026	3,265	0	84,126	0	0	82,142	0	0	24	0	72,8	63,3	0,51	0,28	-
17.04.2026	3,305	0	84,182	0	0	82,174	0	0	24	0	73,2	63,6	0,51	0,28	-
18.04.2026	3,288	0	85,513	0	0	83,487	0	0	24	0	72,9	63,6	0,51	0,27	-
Итого:	101,465	0	2572,133	0	0	2511,198	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,234														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	508,381	10165,564	0	0	9887,907	0	0	3179	338
18.04.2026	609,845	12737,698	0	0	12399,104	0	0	3923	338

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:55:27