

#5391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 6-8, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9059
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20130044
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	2,223	0	28,322	0	0	27,761	0	0	24	3	0	0	66	46,9	0,44	0,43	-
03.10.2021	2,107	0	23,999	0	0	23,525	0	0	24	3	0	0	65,9	44,5	0,45	0,45	-
04.10.2021	2,092	0	23,657	0	0	23,183	0	0	24	3	0	0	66,6	45	0,45	0,45	-
05.10.2021	2,065	0	24,002	0	0	23,521	0	0	24	3	0	0	66,5	45,5	0,45	0,45	-
06.10.2021	2,048	0	24,593	0	0	24,105	0	0	24	3	0	0	66,1	45,8	0,46	0,46	-
07.10.2021	2,047	0	24,129	0	0	23,646	0	0	24	3	0	0	66,4	45,8	0,46	0,45	-
08.10.2021	2,026	0	23,522	0	0	23,056	0	0	24	3	0	0	66	45	0,45	0,45	-
09.10.2021	2,13	0	23,647	0	0	23,161	0	0	24	3	0	0	67,4	45,5	0,45	0,45	-
10.10.2021	2,115	0	23,482	0	0	23,006	0	0	24	3	0	0	66,9	44,9	0,45	0,45	-
11.10.2021	2,112	0	23,54	0	0	23,065	0	0	24	3	0	0	66,7	44,8	0,45	0,45	-
12.10.2021	2,071	0	23,492	0	0	23,022	0	0	24	3	0	0	66,4	44,9	0,45	0,45	-
13.10.2021	2,06	0	22,944	0	0	22,484	0	0	24	3	0	0	66,5	44,6	0,45	0,45	-
14.10.2021	2,117	0	23,17	0	0	22,698	0	0	24	3	0	0	67	44,7	0,45	0,45	-
15.10.2021	2,102	0	23,632	0	0	23,155	0	0	24	3	0	0	66,7	45	0,45	0,45	-
16.10.2021	2,08	0	23,495	0	0	23,023	0	0	24	3	0	0	66,5	45	0,45	0,45	-
17.10.2021	2,109	0	23,573	0	0	23,1	0	0	24	3	0	0	66,6	44,8	0,45	0,45	-
18.10.2021	2,081	0	23,418	0	0	22,949	0	0	24	3	0	0	66,5	44,8	0,45	0,45	-
19.10.2021	2,095	0	22,976	0	0	22,515	0	0	24	3	0	0	66,6	44,4	0,45	0,45	-
20.10.2021	2,076	0	23,935	0	0	23,453	0	0	24	3	0	0	66,7	45,5	0,46	0,45	-
21.10.2021	2,041	0	24,068	0	0	23,583	0	0	24	3	0	0	66,6	46	0,45	0,45	-
22.10.2021	2	0	22,839	0	0	22,384	0	0	24	3	0	0	66,3	44,9	0,44	0,44	-
23.10.2021	2,008	0	22,371	0	0	21,926	0	0	24	3	0	0	66,1	44,3	0,44	0,44	-
Итого:	45,805	0	522,806	0	0	512,321	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,94																

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	549,181	8394,359	0	0	8183,919	0	0	8001	4
23.10.2021	594,986	8917,164	0	0	8696,242	0	0	8529	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:45:51