

#78544#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.03.2024 по 23.04.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.03.2024	3,79	139,76	0,00	139,76	71,33	47,03	24,30	372,50	247,20	24,00
25-26.03.2024	3,71	133,87	0,00	133,87	71,38	46,95	24,43	366,90	247,10	24,00
26-27.03.2024	3,50	122,88	0,00	122,88	71,43	46,74	24,69	369,60	247,00	24,00
27-28.03.2024	3,28	111,03	0,00	111,03	71,25	44,94	26,31	370,50	246,80	24,00
28-29.03.2024	3,15	110,36	0,00	110,36	70,79	44,08	26,71	372,50	246,50	24,00
29-30.03.2024	3,03	109,91	0,00	109,91	70,11	44,58	25,53	364,00	246,30	24,00
30-31.03.2024	2,77	90,58	0,00	90,58	70,06	44,34	25,72	368,00	246,10	24,00
31-01.04.2024	2,70	89,13	0,00	89,13	70,17	44,29	25,88	365,00	245,80	24,00
01-02.04.2024	2,56	81,83	0,00	81,83	70,12	44,16	25,96	364,90	245,30	24,00
02-03.04.2024	2,95	98,45	0,00	98,45	70,35	44,71	25,64	367,50	245,90	24,00
03-04.04.2024	4,11	154,59	0,00	154,59	70,91	46,54	24,37	370,60	247,10	24,00
04-05.04.2024	3,75	132,86	0,00	132,86	70,73	46,51	24,22	371,60	246,80	24,00
05-06.04.2024	3,16	106,92	0,00	106,92	70,33	44,81	25,52	372,80	246,50	24,00
06-07.04.2024	3,12	104,74	0,00	104,74	70,76	45,00	25,76	370,90	246,10	24,00
07-08.04.2024	2,88	96,09	0,00	96,09	71,03	45,94	25,09	380,00	244,30	24,00
08-09.04.2024	2,64	86,30	0,00	86,30	71,19	45,55	25,64	384,60	245,40	24,00
09-10.04.2024	2,35	76,84	0,00	76,84	71,14	45,81	25,33	367,70	243,30	24,00
10-11.04.2024	1,83	59,56	0,00	59,56	70,99	45,44	25,55	336,40	240,10	24,00
11-12.04.2024	1,01	32,32	0,00	32,32	70,98	44,75	26,23	324,30	239,00	24,00
12-13.04.2024	0,99	31,75	0,00	31,75	70,70	45,80	24,90	324,40	239,10	24,00
13-14.04.2024	1,04	34,13	0,00	34,13	70,94	45,80	25,14	328,80	239,00	24,00
14-15.04.2024	1,11	35,53	0,00	35,53	70,78	45,60	25,18	326,90	239,00	24,00
15-16.04.2024	1,08	34,29	0,00	34,29	70,51	45,58	24,93	332,70	239,20	24,00
16-17.04.2024	1,04	33,26	0,00	33,26	70,68	45,57	25,11	329,40	239,20	24,00
17-18.04.2024	1,05	33,46	0,00	33,46	70,27	45,36	24,91	326,70	238,70	24,00
18-19.04.2024	2,67	99,10	0,00	99,10	70,19	46,38	23,81	328,30	240,20	24,00
19-20.04.2024	4,09	155,78	0,00	155,78	68,22	46,73	21,49	334,10	243,60	24,00
20-21.04.2024	4,09	156,69	0,00	156,69	69,88	47,72	22,16	342,50	243,20	24,00
21-22.04.2024	4,17	161,67	0,00	161,67	69,68	47,43	22,25	336,50	243,30	24,00
22-23.04.2024	4,27	168,21	0,00	168,21	69,85	47,98	21,87	340,10	243,50	24,00
23-24.04.2024	3,99	146,43	0,00	146,43	70,21	47,60	22,61	337,60	243,00	24,00
Итого	85,88	3 028,32	0,00	3 028,32	70,55	45,80	24,75	353,17	243,66	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 31,75 / 168,21 dT = T1-T2: 24,75

Показания интеграторов	На 00:00 24.03.2024	На 00:00 24.04.2024	Результат за период	На 24.04.2024 6:20:00
Количество тепловой энергии, Гкал	7 152,78	7 238,67	85,88	7 239,63
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	280 018,80	283 047,12	3 028,32	283 085,52
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	62 359,63	63 103,58	744,00	63 109,91
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя



Подписи
поставщика

Сформировано 24.04.2024 4:59:36

