

#81533#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ЖЭУ-23

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 23.04.2024 по 22.05.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-24.04.2024	3,99	146,43	0,00	146,43	70,21	47,60	22,61	337,60	243,00	24,00
24-25.04.2024	3,69	136,06	0,00	136,06	69,85	47,03	22,82	329,50	242,50	24,00
25-26.04.2024	3,58	131,26	0,00	131,26	69,77	46,90	22,87	334,10	242,40	24,00
26-27.04.2024	3,39	117,30	0,00	117,30	70,19	46,37	23,82	336,70	242,20	24,00
27-28.04.2024	3,05	100,71	0,00	100,71	70,17	45,91	24,26	339,60	242,60	24,00
28-29.04.2024	2,82	93,94	0,00	93,94	70,09	46,08	24,01	342,10	242,20	24,00
29-30.04.2024	2,62	85,83	0,00	85,83	70,23	45,92	24,31	339,00	241,70	24,00
30-01.05.2024	2,47	80,84	0,00	80,84	70,09	46,33	23,76	340,50	241,40	24,00
01-02.05.2024	2,33	76,58	0,00	76,58	70,23	46,49	23,74	337,40	240,60	24,00
02-03.05.2024	1,72	57,00	0,00	57,00	70,52	47,10	23,42	321,70	238,90	24,00
03-04.05.2024	0,90	32,03	0,00	32,03	70,44	47,30	23,14	334,50	238,20	24,00
04-05.05.2024	0,98	33,27	0,00	33,27	70,35	47,24	23,11	338,20	238,10	24,00
05-06.05.2024	0,91	30,61	0,00	30,61	70,27	46,69	23,58	327,20	238,00	24,00
06-07.05.2024	0,90	30,81	0,00	30,81	69,72	47,35	22,37	323,10	237,80	24,00
07-08.05.2024	0,90	31,85	0,00	31,85	70,07	47,00	23,07	323,90	237,80	24,00
08-09.05.2024	0,91	31,92	0,00	31,92	70,19	46,95	23,24	324,00	238,10	24,00
09-10.05.2024	0,98	33,76	0,00	33,76	70,26	46,81	23,45	322,70	237,40	24,00
10-11.05.2024	0,88	30,80	0,00	30,80	70,09	46,27	23,82	318,10	237,80	24,00
11-12.05.2024	0,95	33,57	0,00	33,57	69,93	46,23	23,70	317,40	238,00	24,00
12-13.05.2024	1,03	36,36	0,00	36,36	69,95	46,67	23,28	320,60	237,90	24,00
13-14.05.2024	1,03	35,19	0,00	35,19	66,30	42,61	23,69	325,20	259,20	24,00
14-15.05.2024	0,99	34,60	0,00	34,60	68,93	43,92	25,01	339,50	272,90	24,00
15-16.05.2024	0,94	34,09	0,00	34,09	68,86	44,18	24,68	343,50	273,90	24,00
16-17.05.2024	0,92	32,44	0,00	32,44	69,02	44,12	24,90	355,90	274,00	24,00
17-18.05.2024	0,87	30,30	0,00	30,30	69,26	43,69	25,57	349,80	273,40	24,00
18-19.05.2024	0,91	31,47	0,00	31,47	69,22	43,88	25,34	342,70	273,50	24,00
19-20.05.2024	0,96	34,14	0,00	34,14	68,25	46,64	21,61	334,60	272,40	24,00
20-21.05.2024	0,86	29,96	0,00	29,96	69,09	46,37	22,72	339,70	272,90	24,00
21-22.05.2024	0,89	32,12	0,00	32,12	68,87	43,86	25,01	336,70	273,40	24,00
22-23.05.2024	0,85	29,90	0,00	29,90	68,93	43,63	25,30	338,00	273,80	24,00
Итого	48,22	1 675,14	0,00	1 675,14	69,64	45,90	23,74	333,78	250,53	720,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 29,90 / 146,43 dT = T1-T2: 23,74

Показания интеграторов	На 00:00 23.04.2024	На 00:00 23.05.2024	Результат за период	На 23.05.2024 8:34:00
Количество тепловой энергии, Гкал	7 234,68	7 282,90	48,22	7 283,15
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	282 900,69	284 575,83	1 675,14	284 585,18
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	63 079,58	63 799,52	720,00	63 808,09
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 23.05.2024 7:17:03

Подписи
поставщика