

#130101#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: У0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.04.2025 по 23.05.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.04.2025	1,05	46,09	0,00	46,09	71,76	49,40	22,36	346,80	239,10	24,00
25-26.04.2025	1,17	49,54	0,00	49,54	71,98	48,12	23,86	343,30	239,00	24,00
26-27.04.2025	1,15	48,68	0,00	48,68	72,01	48,13	23,88	344,70	239,20	24,00
27-28.04.2025	1,23	50,17	0,00	50,17	71,98	47,58	24,40	347,20	239,20	24,00
28-29.04.2025	1,12	48,23	0,00	48,23	71,99	47,79	24,20	349,40	238,90	24,00
29-30.04.2025	1,08	46,84	0,00	46,84	71,93	47,68	24,25	344,70	239,30	24,00
30-01.05.2025	1,09	46,75	0,00	46,75	71,66	47,12	24,54	342,80	239,00	24,00
01-02.05.2025	1,13	48,34	0,00	48,34	72,03	47,17	24,86	333,00	238,70	24,00
02-03.05.2025	1,07	47,27	0,00	47,27	72,07	48,04	24,03	343,00	239,20	24,00
03-04.05.2025	0,99	43,07	0,00	43,07	69,08	44,19	24,89	339,50	259,50	23,10
04-05.05.2025	1,23	50,81	0,00	50,81	70,00	42,98	27,02	350,50	272,90	24,00
05-06.05.2025	1,11	48,55	0,00	48,55	71,65	46,77	24,88	338,10	239,20	24,00
06-07.05.2025	1,12	54,10	0,00	54,10	71,04	47,46	23,58	340,90	239,30	24,00
07-08.05.2025	1,15	51,67	0,00	51,67	71,64	47,84	23,80	339,20	239,40	24,00
08-09.05.2025	1,18	50,59	0,00	50,59	71,96	47,28	24,68	340,90	239,10	24,00
09-10.05.2025	1,22	50,62	0,00	50,62	71,96	47,32	24,64	339,70	238,60	24,00
10-11.05.2025	1,13	49,00	0,00	49,00	72,04	48,19	23,85	358,20	239,10	24,00
11-12.05.2025	1,22	51,47	0,00	51,47	71,86	47,25	24,61	352,00	239,30	24,00
12-13.05.2025	1,10	47,60	0,00	47,60	71,45	47,99	23,46	349,00	239,30	23,18
13-14.05.2025	1,15	48,71	0,00	48,71	70,92	47,70	23,22	342,50	239,10	24,00
14-15.05.2025	1,11	47,90	0,00	47,90	71,58	48,35	23,23	348,00	239,20	24,00
15-16.05.2025	1,15	50,11	0,00	50,11	71,59	48,12	23,47	341,80	239,40	24,00
16-17.05.2025	1,10	48,72	0,00	48,72	70,75	47,74	23,01	344,30	239,30	24,00
17-18.05.2025	1,16	49,99	0,00	49,99	70,39	45,80	24,59	350,10	258,40	24,00
18-19.05.2025	1,19	50,43	0,00	50,43	69,65	44,35	25,30	353,40	275,90	24,00
19-20.05.2025	1,25	53,57	0,00	53,57	69,67	44,31	25,36	352,90	276,10	24,00
20-21.05.2025	1,07	45,79	0,00	45,79	70,00	44,74	25,26	355,50	275,60	24,00
21-22.05.2025	1,05	45,33	0,00	45,33	69,79	44,79	25,00	354,90	274,50	24,00
22-23.05.2025	1,10	46,88	0,00	46,88	69,81	44,86	24,95	354,80	273,50	24,00
23-24.05.2025	1,01	45,72	0,00	45,72	69,75	45,65	24,10	355,20	273,20	24,00
Итого	33,88	1 462,54	0,00	1 462,54	71,13	46,82	24,31	346,54	248,72	718,28

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 43,07 / 54,10 dT = T1-T2: 24,31

Показания интеграторов	На 00:00 24.04.2025	На 00:00 24.05.2025	Результат за период	На 26.05.2025 11:06:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 117,87	8 151,76	33,88	8 154,35
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	317 309,55	318 772,09	1 462,54	318 885,63
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	71 175,28	71 893,51	718,28	71 952,62
Время неработы, Час	---	---	1,72	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 26.05.2025 10:55:02

