

#132905#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

ЖЭУ-23,000

 Тип: СКМ-2
 Номер: 0000101602
 Конфигурация: У0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.05.2025 по 23.06.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.05.2025	1,09	46,86	0,00	46,86	69,47	45,71	23,76	354,30	273,00	24,00
25-26.05.2025	1,07	46,96	0,00	46,96	69,25	45,46	23,79	354,10	273,70	24,00
26-27.05.2025	1,10	48,20	0,00	48,20	69,14	45,06	24,08	353,40	275,30	24,00
27-28.05.2025	1,01	46,00	0,00	46,00	69,03	45,19	23,84	355,70	275,60	24,00
28-29.05.2025	0,99	45,44	0,00	45,44	69,05	45,22	23,83	356,10	275,60	24,00
29-30.05.2025	1,00	45,91	0,00	45,91	69,16	44,98	24,18	357,90	275,60	24,00
30-31.05.2025	0,99	46,20	0,00	46,20	68,97	45,28	23,69	356,60	275,50	24,00
31-01.06.2025	0,99	50,75	0,00	50,75	68,21	44,89	23,32	351,00	275,50	24,00
01-02.06.2025	1,02	46,74	0,00	46,74	68,94	45,93	23,01	339,90	255,30	24,00
02-03.06.2025	0,95	44,04	0,00	44,04	70,62	48,12	22,50	339,70	240,40	24,00
03-04.06.2025	0,93	43,70	0,00	43,70	70,97	48,78	22,19	344,10	240,90	24,00
04-05.06.2025	1,02	46,60	0,00	46,60	71,23	48,50	22,73	343,70	240,80	24,00
05-06.06.2025	0,98	45,28	0,00	45,28	71,20	48,64	22,56	347,40	241,20	24,00
06-07.06.2025	0,98	45,39	0,00	45,39	71,59	48,98	22,61	340,40	241,20	24,00
07-08.06.2025	0,93	43,84	0,00	43,84	71,59	49,29	22,30	345,90	241,10	24,00
08-09.06.2025	0,99	46,54	0,00	46,54	71,25	48,44	22,81	337,90	241,20	24,00
09-10.06.2025	0,97	43,67	0,00	43,67	71,60	48,40	23,20	338,90	241,00	24,00
10-11.06.2025	1,03	46,31	0,00	46,31	71,66	48,37	23,29	339,40	240,90	24,00
11-12.06.2025	0,99	45,56	0,00	45,56	71,24	48,52	22,72	340,00	240,60	24,00
12-13.06.2025	0,96	44,17	0,00	44,17	71,41	48,33	23,08	339,80	240,40	24,00
13-14.06.2025	0,93	41,74	0,00	41,74	71,39	48,64	22,75	342,20	243,00	24,00
14-15.06.2025	0,93	42,81	0,00	42,81	71,09	48,62	22,47	341,90	245,00	24,00
15-16.06.2025	0,91	41,92	0,00	41,92	71,20	48,88	22,32	344,80	245,50	24,00
16-17.06.2025	0,91	42,59	0,00	42,59	71,48	48,36	23,12	337,80	245,50	24,00
17-18.06.2025	0,96	42,80	0,00	42,80	71,63	48,15	23,48	335,80	245,50	24,00
18-19.06.2025	0,92	42,57	0,00	42,57	71,51	48,68	22,83	334,90	244,80	24,00
19-20.06.2025	0,94	43,83	0,00	43,83	70,81	47,62	23,19	333,10	244,70	24,00
20-21.06.2025	0,99	45,03	0,00	45,03	71,75	48,64	23,11	338,70	245,00	24,00
21-22.06.2025	0,94	42,89	0,00	42,89	71,68	49,36	22,32	345,70	245,10	24,00
22-23.06.2025	0,96	43,94	0,00	43,94	71,27	49,02	22,25	340,70	245,00	24,00
23-24.06.2025	0,97	45,00	0,00	45,00	67,48	46,41	21,07	305,80	220,90	24,00
Итого	30,35	1 393,28	0,00	1 393,28	70,54	47,56	22,98	343,15	250,80	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 41,74 / 50,75 dT = T1-T2: 22,98

Показания интеграторов	На 00:00 24.05.2025	На 00:00 24.06.2025	Результат за период	На 24.06.2025 6:09:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 151,76	8 182,09	30,35	8 182,29
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	318 772,09	320 165,36	1 393,28	320 174,71
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	71 893,51	72 637,47	744,00	72 643,63
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 24.06.2025 6:00:35

