

#27778#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2

ЖЭУ-23,000

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.07.2023 по 23.08.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. M1, т	Под. труб. M2, Гкал	Разность, M1-M2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	P под., кПа	P обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.07.2023	0,73	25,62	0,00	25,62	71,24	43,58	27,66	389,40	241,80	24,00
25-26.07.2023	0,70	24,69	0,00	24,69	71,65	43,70	27,95	394,10	244,60	24,00
26-27.07.2023	0,72	25,30	0,00	25,30	72,18	43,33	28,85	392,00	244,30	24,00
27-28.07.2023	0,74	26,15	0,00	26,15	71,34	43,04	28,30	379,30	244,30	24,00
28-29.07.2023	0,69	24,06	0,00	24,06	71,35	43,37	27,98	384,50	244,20	24,00
29-30.07.2023	0,71	24,96	0,00	24,96	71,82	43,19	28,63	388,70	244,80	24,00
30-31.07.2023	0,73	25,56	0,00	25,56	71,86	43,68	28,18	387,60	244,60	24,00
31-01.08.2023	0,73	25,27	0,00	25,27	71,08	46,24	24,84	414,70	246,40	24,00
01-02.08.2023	0,68	24,32	0,00	24,32	71,74	47,49	24,25	437,60	247,90	24,00
02-03.08.2023	0,49	25,45	0,00	25,45	67,13	47,60	19,53	434,30	270,50	24,00
03-04.08.2023	0,69	28,49	0,00	28,49	70,87	47,76	23,11	453,10	287,70	24,00
04-05.08.2023	0,73	30,91	0,00	30,91	70,73	47,64	23,09	441,90	277,80	24,00
05-06.08.2023	0,67	28,20	0,00	28,20	70,76	47,22	23,54	451,40	288,10	24,00
06-07.08.2023	0,72	30,02	0,00	30,02	70,57	47,12	23,45	449,50	289,30	23,99
07-08.08.2023	0,70	29,17	0,00	29,17	70,75	47,14	23,61	448,90	288,70	24,00
08-09.08.2023	0,69	28,91	0,00	28,91	70,55	46,76	23,79	446,10	288,60	24,00
09-10.08.2023	0,68	28,18	0,00	28,18	70,73	46,97	23,76	449,10	287,90	24,00
10-11.08.2023	0,75	30,39	0,00	30,39	70,65	46,71	23,94	447,50	286,90	24,00
11-12.08.2023	0,75	30,05	0,00	30,05	70,77	46,71	24,06	451,10	287,70	24,00
12-13.08.2023	0,79	32,04	0,00	32,04	70,57	47,22	23,35	458,70	289,00	24,00
13-14.08.2023	0,75	30,32	0,00	30,32	70,66	47,37	23,29	460,10	288,90	24,00
14-15.08.2023	0,73	29,22	0,00	29,22	70,69	47,42	23,27	463,20	288,50	24,00
15-16.08.2023	0,70	28,74	0,00	28,74	70,72	47,49	23,23	463,40	289,30	24,00
16-17.08.2023	0,69	25,75	0,00	25,75	71,29	47,34	23,95	452,20	266,70	24,00
17-18.08.2023	0,71	25,03	0,00	25,03	72,10	47,29	24,81	447,00	251,90	24,00
18-19.08.2023	0,68	24,00	0,00	24,00	71,97	46,95	25,02	436,90	252,10	24,00
19-20.08.2023	0,67	21,99	0,00	21,99	72,42	46,90	25,52	440,60	252,10	24,00
20-21.08.2023	0,67	21,35	0,00	21,35	73,59	47,49	26,10	444,20	251,80	24,00
21-22.08.2023	0,63	21,99	0,00	21,99	73,95	47,97	25,98	443,00	252,10	24,00
22-23.08.2023	0,66	21,62	0,00	21,62	72,70	46,89	25,81	441,10	252,30	24,00
23-24.08.2023	0,69	26,59	0,00	26,59	72,15	47,45	24,70	442,10	251,70	24,00
Итого	21,67	824,34	0,00	824,34	71,31	46,36	24,95	433,33	265,89	743,99

Температура программируемая T5:

Разность показаний. $dM=M1-M2: 21,35 / 32,04$ $dT = T1-T2: 24,95$

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2023	На 00:00 24.08.2023	Результат за период	На 24.08.2023 9:03:00
Количество тепловой энергии, Гкал	6 417,19	6 438,86	21,67	6 439,09
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	253 347,37	254 171,69	824,34	254 179,70
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	56 505,82	57 249,76	743,99	57 258,81
Время неработы, Час	---	---	0,01	---

Подписи
потребителя

Сформировано 24.08.2023 9:42:03

Подписи
поставщика