

#91698#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.07.2024 по 23.08.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.07.2024	0,66	21,49	0,00	21,49	70,25	43,03	27,22	427,10	254,80	24,00
25-26.07.2024	0,67	21,98	0,00	21,98	70,19	42,90	27,29	428,10	255,20	24,00
26-27.07.2024	0,68	22,48	0,00	22,48	70,13	42,80	27,33	426,50	255,30	24,00
27-28.07.2024	0,67	22,07	0,00	22,07	70,51	42,88	27,63	425,90	255,20	24,00
28-29.07.2024	0,76	25,27	0,00	25,27	69,74	42,89	26,85	426,70	256,30	24,00
29-30.07.2024	0,70	23,24	0,00	23,24	70,46	43,56	26,90	431,90	255,90	24,00
30-31.07.2024	0,73	25,14	0,00	25,14	70,29	43,68	26,61	429,60	256,00	24,00
31-01.08.2024	0,72	23,72	0,00	23,72	70,27	43,60	26,67	434,50	255,90	24,00
01-02.08.2024	0,70	22,53	0,00	22,53	70,17	43,31	26,86	430,60	255,10	24,00
02-03.08.2024	0,70	22,74	0,00	22,74	70,24	43,50	26,74	426,90	256,00	24,00
03-04.08.2024	0,70	22,85	0,00	22,85	70,37	43,74	26,63	428,20	255,50	24,00
04-05.08.2024	0,72	23,16	0,00	23,16	70,30	43,00	27,30	429,70	255,20	24,00
05-06.08.2024	0,72	23,68	0,00	23,68	70,14	43,10	27,04	426,50	255,10	24,00
06-07.08.2024	0,67	22,49	0,00	22,49	69,80	42,90	26,90	434,30	273,40	24,00
07-08.08.2024	0,68	23,35	0,00	23,35	69,29	43,12	26,17	445,10	290,50	24,00
08-09.08.2024	0,66	22,16	0,00	22,16	69,14	42,83	26,31	445,60	293,90	24,00
09-10.08.2024	0,66	22,27	0,00	22,27	69,03	41,77	27,26	443,60	293,40	24,00
10-11.08.2024	0,63	21,32	0,00	21,32	68,89	42,30	26,59	444,40	293,00	24,00
11-12.08.2024	0,64	21,00	0,00	21,00	68,79	41,99	26,80	444,50	293,40	24,00
12-13.08.2024	0,71	23,93	0,00	23,93	68,98	43,25	25,73	444,20	293,00	24,00
13-14.08.2024	0,68	23,21	0,00	23,21	68,82	43,55	25,27	437,30	289,80	24,00
14-15.08.2024	0,68	23,26	0,00	23,26	68,85	43,25	25,60	443,30	294,40	24,00
15-16.08.2024	0,49	16,06	0,00	16,06	70,12	43,01	27,11	449,90	288,90	17,21
16-17.08.2024	0,45	15,44	0,00	15,44	69,18	42,52	26,66	451,70	287,80	16,59
17-18.08.2024	0,65	22,98	0,00	22,98	68,97	42,30	26,67	444,00	294,50	24,00
18-19.08.2024	0,65	22,69	0,00	22,69	69,92	42,92	27,00	447,50	294,60	24,00
19-20.08.2024	0,66	22,94	0,00	22,94	71,11	45,33	25,78	445,50	295,80	24,00
20-21.08.2024	0,66	23,36	0,00	23,36	72,28	50,93	21,35	448,80	297,80	24,00
21-22.08.2024	0,66	22,81	0,00	22,81	72,83	48,04	24,79	448,70	274,90	24,00
22-23.08.2024	0,71	24,75	0,00	24,75	72,66	45,47	27,19	452,90	258,70	24,00
23-24.08.2024	0,74	25,90	0,00	25,90	71,71	44,85	26,86	454,20	258,60	24,00
Итого	20,81	700,27	0,00	700,27	70,11	43,62	26,49	438,64	273,80	729,80

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 15,44 / 25,90 dT = T1-T2: 26,49

Показания интеграторов	На 00:00 24.07.2024	На 00:00 24.08.2024	Результат за период	На 24.08.2024 9:07:00
Количество тепловой энергии, Гкал	7 330,08	7 350,91	20,81	7 351,11
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	286 311,47	287 011,72	700,27	287 018,42
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	65 287,39	66 017,13	729,80	66 026,24
Время неработы, Час	---	---	14,20	---

Подписи
потребителяПодписи
поставщика

Сформировано 24.08.2024 8:28:57

