

#30091#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.08.2023 по 23.09.2023

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.08.2023	0,66	23,47	0,00	23,47	71,98	47,65	24,33	448,20	251,50	24,00
25-26.08.2023	0,68	24,35	0,00	24,35	71,91	47,35	24,56	442,40	251,70	24,00
26-27.08.2023	0,66	23,17	0,00	23,17	72,08	47,16	24,92	441,60	252,10	24,00
27-28.08.2023	0,70	24,29	0,00	24,29	72,69	47,33	25,36	435,10	251,90	24,00
28-29.08.2023	0,68	23,83	0,00	23,83	72,15	47,13	25,02	437,60	252,30	24,00
29-30.08.2023	0,67	23,70	0,00	23,70	72,28	47,20	25,08	438,30	252,40	24,00
30-31.08.2023	0,69	26,82	0,00	26,82	72,45	47,91	24,54	436,80	252,00	24,00
31-01.09.2023	0,73	26,15	0,00	26,15	71,94	47,18	24,76	437,90	252,20	24,00
01-02.09.2023	0,78	27,91	0,00	27,91	71,22	46,25	24,97	432,90	252,90	24,00
02-03.09.2023	0,75	26,85	0,00	26,85	72,23	47,17	25,06	442,90	253,30	24,00
03-04.09.2023	0,84	30,18	0,00	30,18	72,61	47,36	25,25	442,30	253,10	24,00
04-05.09.2023	0,77	27,64	0,00	27,64	71,28	46,89	24,39	445,50	253,10	24,00
05-06.09.2023	0,75	27,00	0,00	27,00	71,18	46,78	24,40	443,60	252,80	24,00
06-07.09.2023	0,77	27,61	0,00	27,61	71,18	46,64	24,54	439,10	252,60	24,00
07-08.09.2023	0,73	26,13	0,00	26,13	72,52	47,20	25,32	436,10	251,90	24,00
08-09.09.2023	0,75	27,36	0,00	27,36	72,51	47,34	25,17	436,00	252,60	24,00
09-10.09.2023	0,72	25,82	0,00	25,82	72,71	47,29	25,42	432,10	252,20	24,00
10-11.09.2023	0,79	28,84	0,00	28,84	71,17	46,57	24,60	434,10	252,60	24,00
11-12.09.2023	0,77	28,01	0,00	28,01	71,81	46,44	25,37	437,70	254,80	24,00
12-13.09.2023	0,68	27,58	0,00	27,58	72,67	47,51	25,16	442,20	254,80	24,00
13-14.09.2023	0,71	25,52	0,00	25,52	72,05	46,78	25,27	440,20	254,90	24,00
14-15.09.2023	0,72	25,85	0,00	25,85	73,13	47,56	25,57	438,70	254,80	24,00
15-16.09.2023	0,73	26,52	0,00	26,52	72,39	46,96	25,43	436,50	254,90	24,00
16-17.09.2023	0,75	26,84	0,00	26,84	74,66	47,63	27,03	434,30	255,10	24,00
17-18.09.2023	0,79	28,35	0,00	28,35	73,92	47,95	25,97	436,60	254,90	24,00
18-19.09.2023	0,79	29,07	0,00	29,07	73,36	47,63	25,73	435,70	254,70	24,00
19-20.09.2023	0,71	25,64	0,00	25,64	73,54	47,48	26,06	436,00	254,80	24,00
20-21.09.2023	0,77	28,11	0,00	28,11	72,24	46,79	25,45	434,70	255,40	24,00
21-22.09.2023	0,77	27,63	0,00	27,63	73,21	47,03	26,18	433,40	256,60	24,00
22-23.09.2023	0,77	28,27	0,00	28,27	73,86	47,36	26,50	431,90	256,10	24,00
23-24.09.2023	0,78	29,02	0,00	29,02	73,21	46,44	26,77	430,30	247,40	24,00
Итого	22,86	827,53	0,00	827,53	72,46	47,16	25,30	437,76	253,30	744,00

Температура программируемая Т5:
Разность показаний. dM=M1-M2: 23,17 / 30,18 dT = T1-T2: 25,30

Показания интеграторов	На 00:00 24.08.2023	На 00:00 24.09.2023	Результат за период	На 24.09.2023 10:53:00
Количество тепловой энергии, Гкал	6 438,86	6 461,71	22,86	6 461,97
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	254 171,69	254 999,19	827,53	255 008,90
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	57 249,76	57 993,70	744,00	58 004,59
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя



Сформировано 25.09.2023 7:55:56

Подписи
поставщика

