

#130222#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Зеленая 28-38, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 101959	Показания прибора, МВт×ч 23.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9055,123	9026,301	28.822	24.787

Подпись исполнителя



#130221#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 101959
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,872	0	38,249	39,257	0	0	24	24	0	0	0	69	51	0	0,31	0,24
25.04.2025	-	0,946	0	40,221	41,315	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,31	0,24
26.04.2025	-	0,967	0	39,891	40,992	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
27.04.2025	-	1,061	0	44,387	45,564	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,31	0,23
28.04.2025	-	0,951	0	39,894	40,951	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
29.04.2025	-	0,989	0	39,42	40,47	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
30.04.2025	-	0,909	0	35,944	36,941	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,31	0,23
01.05.2025	-	0,954	0	38,142	39,174	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
02.05.2025	-	0,943	0	39,847	40,932	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
03.05.2025	-	0,867	0	44,713	45,857	0	0	23,1	23,1	0	0	0	69	51	0	0,32	0,24
04.05.2025	-	1,072	0	40,478	41,468	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,31	0,24
05.05.2025	-	0,933	0	43,122	44,252	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
06.05.2025	-	0,967	0	49,766	50,987	0	0	24	24	0	0	0	69	51	0	0,31	0,24
07.05.2025	-	0,984	0	43,994	45,03	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,31	0,24
08.05.2025	-	0,994	0	40,27	41,275	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,31	0,24
09.05.2025	-	0,953	0	38,383	39,421	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
10.05.2025	-	0,978	0	39,526	40,568	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
11.05.2025	-	1,065	0	43,558	44,667	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
12.05.2025	-	0,958	0	38,401	39,469	0	0	23,18	23,18	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
13.05.2025	-	0,997	0	39,71	40,785	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
14.05.2025	-	0,951	0	38,647	39,746	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,31	0,24
15.05.2025	-	0,944	0	40,501	41,621	0	0	24	24	0	0	0	68	51	0	0,32	0,24
16.05.2025	-	0,923	0	38,738	39,863	0	0	24	24	0	0	0	69	52	0	0,32	0,24
17.05.2025	-	1,023	0	39,047	40,151	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,32	0,24
18.05.2025	-	1,042	0	39,892	41,013	0	0	24	24	0	0	0	70	49	0	0,32	0,24
19.05.2025	-	0,939	0	37,88	39,027	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,34	0,25
20.05.2025	-	0,931	0	34,008	35,083	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,37	0,26
21.05.2025	-	0,874	0	32,983	34,038	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,36	0,26
22.05.2025	-	0,927	0	34,113	35,256	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,36	0,27
23.05.2025	-	0,908	0	35,268	36,422	0	0	24	24	0	0	0	69	50	0	0,36	0,27
Итого:	-	28,822	0	1188,993	1221,595	0	0	718,28	718,28	0	-	-	69,2	50,2	0	0,32	0,24

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718,28 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	9026,301	397324,318	395144,504	0	0	76406,24	0,07
23.05.2025	9055,123	398513,311	396366,099	0	0	77124,5	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения