

#133076#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Зеленая 28-38, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 101959	Показания прибора, МВт×ч 23.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9081,107	9055,123	25.984	22.346

Подпись исполнителя



#133075#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика СКМ-2
 Заводской номер 101959
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,979	0	35,346	36,49	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,36	0,27
25.05.2025	-	0,937	0	35,655	36,804	0	0	24	24	0	0	0	71	51	0	0,37	0,27
26.05.2025	-	0,876	0	34,122	35,139	0	0	24	24	0	0	0	71	51	0	0,38	0,27
27.05.2025	-	0,868	0	35,628	36,618	0	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,38	0,27
28.05.2025	-	0,857	0	35,005	35,862	0	0	24	24	0	0	0	70	50	0	0,38	0,27
29.05.2025	-	0,863	0	36,721	37,655	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,38	0,27
30.05.2025	-	0,815	0	35,26	36,215	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,27
31.05.2025	-	0,89	0	44,452	45,74	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,38	0,27
01.06.2025	-	0,889	0	36,23	37,276	0	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,38	0,27
02.06.2025	-	0,822	0	33,481	34,475	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,38	0,27
03.06.2025	-	0,795	0	33,455	34,396	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,27
04.06.2025	-	0,835	0	34,909	35,658	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,27
05.06.2025	-	0,796	0	32,158	32,834	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,39	0,27
06.06.2025	-	0,774	0	31,918	32,764	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,27
07.06.2025	-	0,789	0	32,612	33,537	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,28
08.06.2025	-	0,845	0	35,24	36,18	0	0	24	24	0	0	0	67	51	0	0,39	0,28
09.06.2025	-	0,808	0	32,849	33,691	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,37	0,28
10.06.2025	-	0,841	0	33,87	34,578	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,4	0,3
11.06.2025	-	0,802	0	33,994	34,604	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,39	0,3
12.06.2025	-	0,863	0	35,434	36,131	0	0	24	24	0	0	0	69	51	0	0,39	0,3
13.06.2025	-	0,865	0	33,47	34,334	0	0	24	24	0	0	0	70	51	0	0,39	0,3
14.06.2025	-	0,804	0	32,628	33,223	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,39	0,3
15.06.2025	-	0,865	0	34,385	35,17	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,4	0,31
16.06.2025	-	0,834	0	33,346	34,228	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,39	0,31
17.06.2025	-	0,773	0	30,496	31,358	0	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,39	0,31
18.06.2025	-	0,809	0	32,307	33,109	0	0	24	24	0	0	0	71	53	0	0,39	0,31
19.06.2025	-	0,781	0	47,693	48,729	0	0	24	24	0	0	0	71	54	0	0,39	0,31
20.06.2025	-	0,83	0	33,328	34,228	0	0	24	24	0	0	0	71	53	0	0,39	0,31
21.06.2025	-	0,824	0	32,772	33,66	0	0	24	24	0	0	0	72	53	0	0,39	0,31
22.06.2025	-	0,857	0	35,278	36,189	0	0	24	24	0	0	0	71	53	0	0,39	0,3
23.06.2025	-	0,798	0	33,124	34,06	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,4	0,3
Итого:	-	25,984	0	1077,166	1104,935	0	0	744	744	0	-	-	70,23	51,65	0	0,39	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	9055,123	398513,311	396366,099	0	0	77124,5	0,07
23.06.2025	9081,107	399590,477	397471,034	0	0	77868,49	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения