

#30500#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 28-38, Калининград  
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 101959	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7332,015	7309,937	22.078	18.987

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#30499#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика СКМ-2  
 Заводской номер 101959  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,642	0	26,622	27,35	0	0	24	24	0	0	0	73	47	0	0,4	0,27
25.08.2023	-	0,643	0	26,833	27,607	0	0	24	24	0	0	0	71	47	0	0,41	0,27
26.08.2023	-	0,669	0	26,85	27,647	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
27.08.2023	-	0,68	0	26,398	27,247	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
28.08.2023	-	0,683	0	27,569	28,415	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
29.08.2023	-	0,693	0	28,288	29,104	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
30.08.2023	-	0,708	0	39,162	40,089	0	0	24	24	0	0	0	72	48	0	0,41	0,27
31.08.2023	-	0,701	0	29,289	30,102	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
01.09.2023	-	0,735	0	29,986	30,826	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
02.09.2023	-	0,764	0	31,855	32,694	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
03.09.2023	-	0,781	0	32,732	33,505	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
04.09.2023	-	0,729	0	30,667	31,467	0	0	24	24	0	0	0	71	47	0	0,4	0,27
05.09.2023	-	0,727	0	30,878	31,735	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
06.09.2023	-	0,698	0	29,515	30,304	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
07.09.2023	-	0,678	0	29,759	30,356	0	0	24	24	0	0	0	71	47	0	0,41	0,27
08.09.2023	-	0,692	0	29,381	29,991	0	0	24	24	0	0	0	70	47	0	0,41	0,27
09.09.2023	-	0,734	0	30,239	31,039	0	0	24	24	0	0	0	71	47	0	0,4	0,27
10.09.2023	-	0,718	0	30,762	31,666	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
11.09.2023	-	0,67	0	28,532	29,414	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
12.09.2023	-	0,664	0	38,464	39,502	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,41	0,27
13.09.2023	-	0,667	0	28,269	29,106	0	0	24	24	0	0	0	71	47	0	0,4	0,27
14.09.2023	-	0,717	0	30,61	31,197	0	0	24	24	0	0	0	71	46	0	0,4	0,27
15.09.2023	-	0,719	0	30,279	30,732	0	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,4	0,27
16.09.2023	-	0,75	0	31,32	31,9	0	0	24	24	0	0	0	71	46	0	0,4	0,27
17.09.2023	-	0,79	0	31,756	32,36	0	0	24	24	0	0	0	73	46	0	0,39	0,27
18.09.2023	-	0,701	0	29,696	30,49	0	0	24	24	0	0	0	72	46	0	0,4	0,27
19.09.2023	-	0,748	0	30,64	31,455	0	0	24	24	0	0	0	73	46	0	0,4	0,27
20.09.2023	-	0,765	0	31,495	32,366	0	0	24	24	0	0	0	73	46	0	0,4	0,27
21.09.2023	-	0,736	0	31,137	32,068	0	0	24	24	0	0	0	72	46	0	0,4	0,28
22.09.2023	-	0,726	0	32,812	33,772	0	0	24	24	0	0	0	73	46	0	0,4	0,27
23.09.2023	-	0,75	0	32,649	33,596	0	0	24	24	0	0	0	71	46	0	0,39	0,27
Итого:	-	22,078	0	944,444	969,102	0	0	744	744	0	-	-	71,84	46,74	0	0,4	0,27

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	7309,937	340120,375	336951,434	0	0	61792,48	0,07
23.09.2023	7332,015	341064,819	337920,536	0	0	62536,46	0,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_