

#101716#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 28-38, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 101959	Показания прибора, МВт×ч 23.11.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.10.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8400,074	8302,492	97.582	83.92

Подпись исполнителя _____



#101715#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 101959
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.11.2024
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	2,651	0	76,506	77,785	0	0	24	24	0	0	0	80	46	0	0,43	0,3
25.10.2024	4	2,828	0	87,097	88,504	0	0	24	24	0	0	0	79	45	0	0,43	0,3
26.10.2024	8,2	2,606	0	77,7	79,098	0	0	24	24	0	0	0	77	43	0	0,43	0,3
27.10.2024	9,6	2,406	0	71,487	72,869	0	0	24	24	0	0	0	77	44	0	0,43	0,3
28.10.2024	10,2	2,4	0	70,025	71,422	0	0	24	24	0	0	0	76	43	0	0,43	0,3
29.10.2024	10,9	2,293	0	67,939	69,33	0	0	24	24	0	0	0	75	42	0	0,44	0,3
30.10.2024	12,2	2,356	0	70,437	71,875	0	0	24	24	0	0	0	74	42	0	0,44	0,3
31.10.2024	9,6	2,536	0	78,04	79,542	0	0	24	24	0	0	0	75	44	0	0,44	0,3
01.11.2024	-	2,279	0	66,287	67,673	0	0	24	24	0	0	0	76	45	0	0,43	0,3
02.11.2024	-	3,037	0	91,352	93,058	0	0	24	24	0	0	0	76	46	0	0,43	0,3
03.11.2024	-	2,943	0	87,41	89,143	0	0	24	24	0	0	0	75	45	0	0,43	0,3
04.11.2024	-	3,052	0	103,066	104,964	0	0	24	24	0	0	0	75	45	0	0,43	0,3
05.11.2024	-	3,039	0	93,332	94,836	0	0	24	24	0	0	0	77	46	0	0,43	0,3
06.11.2024	-	3,168	0	95,154	96,685	0	0	24	24	0	0	0	77	45	0	0,43	0,3
07.11.2024	-	3,122	0	93,744	95,196	0	0	24	24	0	0	0	76	45	0	0,43	0,3
08.11.2024	-	2,907	0	84,455	85,681	0	0	24	24	0	0	0	74	43	0	0,43	0,3
09.11.2024	-	3,235	0	96,302	97,812	0	0	24	24	0	0	0	73	43	0	0,43	0,3
10.11.2024	-	3,565	0	103,698	105,348	0	0	24	24	0	0	0	73	44	0	0,43	0,3
11.11.2024	-	3,668	0	96,162	97,679	0	0	24	24	0	0	0	75	45	0	0,43	0,3
12.11.2024	-	3,719	0	97,072	98,503	0	0	24	24	0	0	0	74	44	0	0,43	0,3
13.11.2024	-	3,675	0	96,277	97,718	0	0	24	24	0	0	0	75	44	0	0,43	0,3
14.11.2024	-	3,49	0	102,447	104,128	0	0	24	24	0	0	0	75	44	0	0,43	0,3
15.11.2024	-	3,146	0	95,523	97,123	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
16.11.2024	-	3,132	0	93,855	95,396	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
17.11.2024	-	3,425	0	104,81	106,552	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
18.11.2024	-	3,481	0	110,055	111,873	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
19.11.2024	-	3,662	0	110,07	111,851	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
20.11.2024	-	3,653	0	111,134	112,911	0	0	24	24	0	0	0	73	44	0	0,43	0,3
21.11.2024	-	3,954	0	129,252	131,07	0	0	24	24	0	0	0	74	45	0	0,43	0,3
22.11.2024	-	4,031	0	108,576	110,008	0	0	24	24	0	0	0	76	45	0	0,43	0,3
23.11.2024	-	4,123	0	113,32	114,686	0	0	23,81	23,81	0	0	0	77	46	0	0,43	0,3
Итого:	9,4	97,582	0	2882,584	2930,319	0	0	743,81	743,81	0	-	-	75,29	44,45	0	0,43	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,81 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.10.2024	8302,492	372431,765	369843,102	0	0	72038,52	0,07
23.11.2024	8400,074	375314,349	372773,421	0	0	72782,31	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения