

#116433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8991
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,53	0,148	51	47,51	50,04	46,79	3,25	24	0	0	62,9	55,3	7,55	0,32	0,1	-
25.01.2025	0,565	0,184	52,73	48,51	51,77	47,79	3,98	24	0	0	62,8	55,4	7,34	0,32	0,1	-
26.01.2025	0,522	0,15	52,3	48,87	51,34	48,15	3,19	24	0	0	62,8	55,6	7,23	0,32	0,1	-
27.01.2025	0,546	0,166	52,63	48,76	51,67	48,04	3,63	24	0	0	62,8	55,5	7,29	0,32	0,1	-
28.01.2025	0,556	0,177	52,97	48,88	52,01	48,16	3,85	24	0	0	62,8	55,7	7,17	0,32	0,1	-
29.01.2025	0,514	0,151	52,33	48,89	51,37	48,17	3,2	24	0	0	62,6	55,5	7,11	0,32	0,1	-
30.01.2025	0,529	0,153	52,62	49,1	51,66	48,38	3,28	24	0	0	62,8	55,5	7,24	0,32	0,1	-
31.01.2025	0,543	0,172	52,83	48,92	51,86	48,2	3,66	24	0	0	62,7	55,6	7,13	0,32	0,1	-
01.02.2025	0,539	0,161	52,67	48,92	51,71	48,2	3,51	24	0	0	62,8	55,6	7,22	0,31	0,1	-
02.02.2025	0,549	0,17	53,07	49,16	52,1	48,44	3,66	24	0	0	63,1	55,9	7,24	0,32	0,1	-
03.02.2025	0,545	0,166	53,01	49,19	52,05	48,47	3,58	24	0	0	63	55,8	7,24	0,32	0,1	-
04.02.2025	0,545	0,167	52,99	49,14	52,03	48,42	3,61	24	0	0	62,9	55,6	7,24	0,32	0,1	-
05.02.2025	0,54	0,161	52,88	49,16	51,92	48,44	3,48	24	0	0	63,2	55,9	7,26	0,32	0,1	-
06.02.2025	0,524	0,149	52,6	49,18	51,64	48,46	3,18	24	0	0	63	55,8	7,21	0,32	0,1	-
07.02.2025	0,525	0,149	53,25	49,8	52,29	49,08	3,21	24	0	0	62,9	55,8	7,15	0,32	0,1	-
08.02.2025	0,535	0,149	52,46	48,98	51,5	48,26	3,24	24	0	0	63,2	55,8	7,41	0,31	0,1	-
09.02.2025	0,588	0,197	53,46	48,97	52,5	48,25	4,25	24	0	0	63,2	55,8	7,37	0,32	0,1	-
10.02.2025	0,536	0,152	52,64	49,14	51,67	48,42	3,25	24	0	0	63,4	56	7,41	0,32	0,1	-
11.02.2025	0,553	0,173	53,18	49,2	52,22	48,48	3,74	24	0	0	63	55,8	7,22	0,32	0,1	-
12.02.2025	0,546	0,166	53,19	49,37	52,23	48,65	3,58	24	0	0	63,2	55,9	7,27	0,32	0,1	-
13.02.2025	0,553	0,177	51,93	47,92	50,97	47,2	3,77	24	0	0	63,3	55,9	7,36	0,32	0,1	-
14.02.2025	0,557	0,178	51,3	47,2	50,34	46,48	3,86	24	0	0	63,1	55,6	7,48	0,32	0,1	-
15.02.2025	0,573	0,191	51,34	46,96	50,39	46,24	4,15	24	0	0	63,2	55,7	7,5	0,31	0,1	-
16.02.2025	0,554	0,176	51,29	47,23	50,33	46,51	3,82	24	0	0	63	55,6	7,42	0,32	0,1	-
17.02.2025	0,548	0,166	51,07	47,2	50,11	46,48	3,63	24	0	0	63,3	55,8	7,49	0,32	0,1	-
18.02.2025	0,571	0,19	51,74	47,38	50,77	46,66	4,11	24	0	0	63,2	55,7	7,46	0,32	0,1	-
19.02.2025	0,541	0,172	51,08	47,15	50,12	46,43	3,69	24	0	0	63	55,6	7,32	0,32	0,1	-
20.02.2025	0,566	0,189	51,69	47,36	50,73	46,64	4,09	24	0	0	63,3	55,9	7,41	0,32	0,1	-
21.02.2025	0,533	0,161	50,9	47,18	49,94	46,46	3,48	24	0	0	63,1	55,7	7,47	0,32	0,1	-
22.02.2025	0,553	0,182	51,35	47,16	50,39	46,44	3,95	24	0	0	62,7	55,5	7,27	0,31	0,1	-
23.02.2025	0,585	0,207	52,06	47,4	51,1	46,68	4,42	24	0	0	63,1	55,7	7,39	0,32	0,1	-
Итого:	16,964	0	1620,56	1499,79	1590,77	1477,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,964															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	259,331	25775,93	24165,56	25261,84	23777,73
23.02.2025	276,295	27396,49	25665,35	26852,61	25255,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 13:36:08