

#5319#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8991
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,536	0,205	55,68	50,34	54,84	49,74	5,1	24	0	0	57,4	51,5	5,88	0,36	0,34	3,1
25.02.2023	0,488	0,181	55,07	50,37	54,28	49,81	4,47	24	0	0	55,2	49,6	5,67	0,35	0,33	1,3
26.02.2023	0,522	0,228	56,26	50,03	55,54	49,55	5,99	24	0	0	53,1	47,9	5,21	0,36	0,34	0,3
27.02.2023	0,469	0,178	55,24	50,32	54,52	49,83	4,69	24	0	0	53	47,7	5,28	0,36	0,34	-1,2
28.02.2023	0,501	0,211	56,28	50,49	55,56	49,96	5,6	24	0	0	52,5	47,3	5,14	0,36	0,34	-1,2
01.03.2023	0,519	0,17	55,23	51,09	54,36	50,44	3,92	24	0	0	58,4	52	6,48	0,36	0,34	3,1
02.03.2023	0,485	0,158	54,54	50,56	53,72	49,93	3,79	24	0	0	57,1	51,1	6,04	0,36	0,34	1,9
03.03.2023	0,496	0,152	54,43	50,64	53,54	49,99	3,55	24	0	0	58,7	52,3	6,41	0,35	0,33	3,6
04.03.2023	0,474	0,154	54,79	50,5	53,96	49,95	4,01	24	0	0	56	50,3	5,73	0,35	0,33	1,8
05.03.2023	0,523	0,223	56,17	50,18	55,4	49,65	5,75	24	0	0	53,6	48,2	5,4	0,35	0,34	-0,5
06.03.2023	0,515	0,2	55,54	50,38	54,79	49,83	4,96	24	0	0	55,5	49,7	5,78	0,36	0,34	-0,9
07.03.2023	0,485	0,171	54,95	50,49	54,19	49,93	4,26	24	0	0	55,4	49,6	5,81	0,35	0,33	-1,6
08.03.2023	0,495	0,191	55,62	50,26	54,89	49,75	5,14	24	0	0	53,2	47,8	5,44	0,36	0,34	-0,2
09.03.2023	0,683	0,214	55,28	50,86	54,12	50,03	4,09	24	0	0	68,1	59,3	8,85	0,36	0,34	-3,2
10.03.2023	0,618	0,214	55,65	50,69	54,57	49,91	4,66	24	0	0	64,2	57	7,25	0,43	0,33	-2,6
11.03.2023	0,368	0,096	36,33	34,02	35,62	33,49	2,13	16	8	1	65,4	58	7,42	0,35	0,33	-1
12.03.2023	0,701	0,247	56,17	50,81	55,02	49,94	5,08	24	0	0	67,4	59,3	8,12	0,35	0,34	-0,3
13.03.2023	0,669	0,218	55,67	51	54,46	50,13	4,33	24	0	0	68,6	60,3	8,22	0,36	0,34	0
14.03.2023	0,609	0,214	55,62	50,82	54,61	50,06	4,55	24	0	0	63,7	56,5	7,22	0,36	0,34	8,8
15.03.2023	0,54	0,204	55,73	50,62	54,83	49,99	4,84	24	0	0	57,9	51,9	6,04	0,35	0,34	4,4
16.03.2023	0,579	0,19	55,21	50,87	54,2	50,12	4,08	24	0	0	63,4	56,3	7,14	0,36	0,34	1,8
17.03.2023	0,635	0,224	55,89	50,88	54,82	50,09	4,73	24	0	0	64,6	57,2	7,44	0,36	0,34	2,2
18.03.2023	0,594	0,195	55,27	50,91	54,22	50,11	4,11	24	0	0	64,8	57,5	7,3	0,35	0,34	6,6
19.03.2023	0,596	0,226	55,89	50,71	54,93	50,01	4,92	24	0	0	62,1	55,4	6,74	0,36	0,34	8,8
20.03.2023	0,654	0,225	55,68	50,93	54,55	50,11	4,44	24	0	0	67,2	59,2	7,91	0,36	0,34	-
21.03.2023	0,665	0,224	55,73	51,09	54,49	50,2	4,29	24	0	0	69,2	61,1	8,12	0,36	0,34	-
22.03.2023	0,508	0,194	55,69	50,69	54,78	50,05	4,73	24	0	0	58,3	52,8	5,52	0,36	0,34	-
23.03.2023	0,539	0,19	55,31	50,78	54,37	50,14	4,23	24	0	0	60	53,5	6,45	0,36	0,34	-
Итого:	15,466	0	1534,92	1401,33	1509,18	1382,74	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,466															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 664

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	487,104	51386,64	47828,69	50541,96	47206,26
23.03.2023	502,57	52921,56	49230,02	52051,14	48589

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 14:52:59