

#296639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8991
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,484	0,131	52,08	49,06	51,15	48,37	2,78	23	1	1	63,1	56,2	6,85	0,6	0,11	-
20.03.2026	0,504	0,131	54,11	51,08	53,15	50,36	2,79	24	0	1	63,1	56,2	6,93	0,6	0,12	-
21.03.2026	0,5	0,138	54,22	51,03	53,26	50,31	2,95	24	0	1	62,9	56,2	6,71	0,6	0,12	-
22.03.2026	0,531	0,165	54,23	50,47	53,27	49,75	3,52	24	0	1	63,1	56,3	6,81	0,6	0,12	-
23.03.2026	0,515	0,153	53,75	50,27	52,79	49,55	3,24	24	0	1	63	56,2	6,79	0,6	0,12	-
24.03.2026	0,509	0,148	54,75	51,37	53,79	50,65	3,14	24	0	1	63,1	56,4	6,66	0,6	0,11	-
25.03.2026	0,51	0,14	54,05	50,81	53,09	50,09	3	24	0	1	63,3	56,5	6,8	0,6	0,12	-
26.03.2026	0,51	0,144	54,26	50,97	53,3	50,25	3,05	24	0	1	63,2	56,4	6,76	0,6	0,12	-
27.03.2026	0,524	0,16	54,9	51,19	53,94	50,47	3,47	24	0	1	63,1	56,4	6,64	0,6	0,12	-
28.03.2026	0,494	0,13	53,93	50,91	52,97	50,19	2,78	24	0	1	63,1	56,4	6,73	0,6	0,11	-
29.03.2026	0,491	0,133	53,59	50,53	52,63	49,81	2,82	24	0	1	62,8	56,1	6,75	0,6	0,11	-
30.03.2026	0,513	0,145	54,13	50,77	53,17	50,05	3,12	24	0	1	62,9	56,1	6,79	0,6	0,11	-
31.03.2026	0,508	0,137	54,27	51,06	53,31	50,34	2,97	24	0	1	63	56,3	6,77	0,6	0,11	-
01.04.2026	0,542	0,177	55,13	51,16	54,17	50,44	3,73	24	0	1	62,9	56,2	6,69	0,58	0,12	-
02.04.2026	0,49	0,128	54,05	51,06	53,09	50,34	2,75	24	0	1	63	56,3	6,69	0,58	0,11	-
03.04.2026	0,545	0,179	55,11	51,12	54,15	50,4	3,75	24	0	1	63,1	56,3	6,74	0,6	0,11	-
04.04.2026	0,509	0,139	54,21	50,98	53,25	50,26	2,99	24	0	1	62,9	56,1	6,83	0,6	0,11	-
05.04.2026	0,51	0,146	53,23	49,87	52,27	49,15	3,12	24	0	1	62,9	56,1	6,86	0,6	0,1	-
06.04.2026	0,515	0,144	53,23	49,86	52,27	49,14	3,13	24	0	1	62,9	55,9	6,96	0,6	0,1	-
07.04.2026	0,539	0,162	54,65	50,94	53,69	50,22	3,47	24	0	1	62,8	55,9	6,92	0,6	0,11	-
08.04.2026	0,513	0,142	54,61	51,32	53,66	50,6	3,06	24	0	1	62,8	56	6,82	0,6	0,11	-
09.04.2026	0,537	0,166	55,01	51,23	54,05	50,51	3,54	24	0	1	62,9	56,1	6,79	0,6	0,12	-
10.04.2026	0,51	0,143	54,38	51,12	53,42	50,4	3,02	24	0	1	63	56,2	6,83	0,58	0,11	-
11.04.2026	0,514	0,148	54,39	50,98	53,43	50,26	3,17	24	0	1	63	56,2	6,78	0,6	0,13	-
12.04.2026	0,536	0,169	54,79	50,95	53,83	50,23	3,6	24	0	1	63,2	56,4	6,74	0,6	0,12	-
13.04.2026	0,521	0,154	54,64	51,13	53,68	50,41	3,27	24	0	1	63,1	56,4	6,71	0,6	0,12	-
14.04.2026	0,501	0,137	54,57	51,37	53,61	50,65	2,96	24	0	1	63,1	56,4	6,64	0,6	0,12	-
15.04.2026	0,501	0,137	54,79	51,66	53,83	50,94	2,89	24	0	1	63,3	56,7	6,65	0,6	0,11	-
16.04.2026	0,511	0,146	54,72	51,38	53,76	50,66	3,1	24	0	1	63,1	56,4	6,67	0,6	0,11	-
17.04.2026	0,51	0,144	54,53	51,22	53,57	50,5	3,07	24	0	1	63,1	56,3	6,72	0,6	0,11	-
18.04.2026	0,516	0,153	54,67	51,17	53,71	50,45	3,26	24	0	1	63,1	56,4	6,66	0,6	0,11	-
Итого:	15,913	0	1682,98	1578,04	1653,26	1555,75	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,913															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	481,141	47423,57	44354,3	46493,61	43660,92
18.04.2026	497,054	49106,55	45932,34	48146,87	45216,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:52:51