

#5318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8991
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261581
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,587	0,193	55,29	51,05	54,18	50,27	3,91	24	0	0	65,6	58,3	7,31	0,35	0,34	9,5
25.03.2023	0,593	0,197	55,44	50,96	54,34	50,18	4,16	24	0	0	65,4	58,3	7,12	0,36	0,34	7,8
26.03.2023	0,619	0,219	55,77	50,96	54,72	50,2	4,52	24	0	0	65,1	57,8	7,26	0,36	0,34	6
27.03.2023	0,618	0,209	55,63	51,01	54,53	50,21	4,32	24	0	0	65,7	58,3	7,47	0,36	0,34	2,1
28.03.2023	0,598	0,182	55,05	51,17	53,91	50,29	3,62	24	0	0	67,4	59,7	7,68	0,36	0,34	-1,5
29.03.2023	0,556	0,19	55,38	51	54,44	50,31	4,13	24	0	0	61,7	54,9	6,73	0,36	0,34	1,7
30.03.2023	0,52	0,17	55,09	51,02	54,17	50,32	3,85	24	0	0	61	54,6	6,45	0,36	0,34	7,1
31.03.2023	0,515	0,171	55,14	50,93	54,23	50,25	3,98	24	0	0	59,7	53,5	6,23	0,35	0,33	8,9
01.04.2023	0,53	0,187	55,35	50,97	54,42	50,25	4,17	24	0	0	60,3	54	6,27	0,35	0,33	5,2
02.04.2023	0,513	0,192	55,5	50,77	54,66	50,12	4,54	24	0	0	57,2	51,2	5,93	0,36	0,34	3,9
03.04.2023	0,535	0,201	55,58	50,75	54,71	50,09	4,62	24	0	0	58,5	52,4	6,14	0,36	0,34	1,7
04.04.2023	0,489	0,172	55,58	51,21	54,72	50,56	4,16	24	0	0	56,9	51,1	5,79	0,36	0,34	-0,1
05.04.2023	0,487	0,166	54,6	50,45	53,77	49,8	3,97	24	0	0	57,5	51,5	5,96	0,35	0,33	1
06.04.2023	0,581	0,192	55,27	50,83	54,27	50,11	4,16	24	0	0	63	55,8	7,15	0,36	0,34	2,3
07.04.2023	0,537	0,152	54,43	50,98	53,46	50,26	3,2	24	0	0	64,1	57	7,19	0,36	0,34	9,6
08.04.2023	0,529	0,159	54,6	50,97	53,64	50,25	3,39	24	0	0	63,1	56,2	6,89	0,35	0,33	10,3
09.04.2023	0,545	0,19	55,1	50,76	54,14	50,04	4,1	24	0	0	62,2	55,6	6,59	0,35	0,33	8,2
10.04.2023	0,506	0,189	55,41	50,66	54,52	49,99	4,53	24	0	0	58,2	52,6	5,69	0,35	0,32	7,9
11.04.2023	0,467	0,165	53,5	49,47	52,65	48,83	3,82	24	0	0	58,8	53,1	5,68	0,36	0,33	10
12.04.2023	0,533	0,16	54,93	51,53	53,84	50,69	3,15	24	0	0	66,6	59,7	6,92	0,35	0,32	11,3
13.04.2023	0,497	0,185	55,58	51,19	54,66	50,51	4,15	24	0	0	59,4	53,8	5,66	0,36	0,34	9,5
14.04.2023	0,524	0,191	57,14	52,67	56,16	51,91	4,25	24	0	0	60,8	54,9	5,88	0,35	0,34	11
15.04.2023	0,573	0,23	57,6	52,4	56,64	51,68	4,96	24	0	0	61	54,9	6,13	0,36	0,34	10,4
16.04.2023	0,538	0,196	56,83	52,29	55,86	51,57	4,29	24	0	0	61	54,8	6,12	0,36	0,34	6,1
17.04.2023	0,576	0,185	56,42	52,42	55,3	51,56	3,74	24	0	0	65,6	58,5	7,07	0,36	0,34	7,2
18.04.2023	0,467	0,148	55,69	52,09	54,75	51,35	3,4	24	0	0	59,8	54,1	5,75	0,36	0,33	9,5
19.04.2023	0,462	0,184	54,75	50,06	53,98	49,47	4,51	24	0	0	55,1	49,9	5,18	0,35	0,33	-
20.04.2023	0,552	0,199	54,71	50,24	53,7	49,48	4,22	24	0	0	62,7	56,1	6,6	0,36	0,33	-
21.04.2023	0,528	0,176	55,13	50,83	54,15	50,11	4,04	24	0	0	60,7	54,2	6,49	0,36	0,34	-
22.04.2023	0,539	0,172	55,24	51,02	54,24	50,28	3,96	24	0	0	61,8	55,1	6,63	0,35	0,33	-
23.04.2023	0,541	0,18	55,13	50,97	54,15	50,24	3,91	24	0	0	61,6	54,9	6,66	0,36	0,33	-
Итого:	16,655	0	1716,86	1583,63	1686,91	1561,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,655															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	502,57	52921,56	49230,02	52051,14	48589
23.04.2023	519,225	54638,42	50813,65	53738,05	50150,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 12:14:37