

#5316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,49	0,153	54,33	50,83	53,41	50,11	3,3	24	0	0	60,3	53,9	6,45	0,35	0,33	-
25.05.2023	0,505	0,176	55,06	50,94	54,15	50,27	3,88	24	0	0	59,4	53,2	6,21	0,36	0,33	-
26.05.2023	0,482	0,159	54,89	50,91	54,02	50,25	3,77	24	0	0	57,9	51,9	5,99	0,35	0,33	-
27.05.2023	0,46	0,16	54,84	50,93	53,98	50,24	3,74	24	0	0	57,8	52,3	5,52	0,34	0,32	-
28.05.2023	0,486	0,168	54,76	50,79	53,86	50,15	3,71	24	0	0	57,2	51	6,22	0,35	0,32	-
29.05.2023	0,515	0,165	54,97	51,12	54,05	50,43	3,62	24	0	0	59,9	53,4	6,59	0,35	0,33	-
30.05.2023	0,492	0,158	54,89	51,15	53,97	50,48	3,49	24	0	0	59,3	53	6,32	0,34	0,32	-
31.05.2023	0,506	0,158	55	51,28	54,01	50,53	3,48	24	0	0	61,2	54,7	6,47	0,35	0,33	-
01.06.2023	0,508	0,174	55,28	51,22	54,33	50,5	3,83	24	0	0	60,1	53,9	6,22	0,36	0,33	-
02.06.2023	0,494	0,152	54,96	51,28	54,04	50,61	3,43	24	0	0	59,1	52,7	6,37	0,35	0,33	-
03.06.2023	0,467	0,142	54,84	51,14	53,98	50,51	3,47	24	0	0	57,7	51,8	5,96	0,35	0,32	-
04.06.2023	0,508	0,161	55,1	51,22	54,15	50,54	3,61	24	0	0	60,5	54,1	6,41	0,35	0,32	-
05.06.2023	0,515	0,165	55,24	51,24	54,29	50,53	3,76	24	0	0	60,2	53,7	6,43	0,34	0,32	-
06.06.2023	0,468	0,139	53,92	50,68	53,02	50	3,02	24	0	0	59,4	53	6,38	0,34	0,32	-
07.06.2023	0,49	0,157	54,99	51,21	54,03	50,5	3,53	24	0	0	60,4	54,2	6,15	0,34	0,32	-
08.06.2023	0,469	0,133	54,49	51,32	53,53	50,61	2,92	24	0	0	61	54,8	6,28	0,34	0,32	-
09.06.2023	0,521	0,179	55,56	51,32	54,59	50,55	4,04	24	0	0	61,2	55	6,23	0,35	0,33	-
10.06.2023	0,463	0,14	54,79	51,59	53,85	50,88	2,97	24	0	0	60	53,9	6,1	0,35	0,33	-
11.06.2023	0,471	0,156	55,06	51,3	54,18	50,62	3,56	24	0	0	59	53,1	5,89	0,34	0,32	-
12.06.2023	0,478	0,162	55,1	51,15	54,21	50,47	3,74	24	0	0	58,6	52,8	5,83	0,35	0,33	-
13.06.2023	0,47	0,144	54,78	51,34	53,87	50,63	3,24	24	0	0	60,3	54,2	6,05	0,35	0,33	-
14.06.2023	0,471	0,153	54,95	51,16	54,06	50,52	3,54	24	0	0	58,3	52,4	5,87	0,36	0,34	-
15.06.2023	0,479	0,153	54,97	51,29	54,03	50,58	3,45	24	0	0	60,2	54,2	6,04	0,36	0,33	-
16.06.2023	0,453	0,139	54,61	51,26	53,7	50,59	3,11	24	0	0	59,2	53,3	5,86	0,36	0,33	-
17.06.2023	0,444	0,126	54,44	51,32	53,52	50,63	2,89	24	0	0	59,5	53,6	5,94	0,35	0,33	-
18.06.2023	0,485	0,158	54,89	51,17	53,96	50,47	3,49	24	0	0	59,7	53,6	6,16	0,35	0,33	-
19.06.2023	0,473	0,154	54,81	51,16	53,87	50,46	3,41	24	0	0	60,2	54,3	5,94	0,35	0,32	-
20.06.2023	0,479	0,152	54,72	51,19	53,75	50,47	3,28	24	0	0	60,6	54,3	6,27	0,35	0,32	-
21.06.2023	0,484	0,156	54,92	51,13	53,98	50,43	3,55	24	0	0	60	54	6,03	0,35	0,33	-
22.06.2023	0,52	0,182	56,35	52,34	55,34	51,58	3,76	24	0	0	61,8	55,5	6,3	0,35	0,33	-
23.06.2023	0,433	0,121	55,11	52,27	54,2	51,57	2,63	24	0	0	59,3	53,4	5,85	0,35	0,33	-
Итого:	14,979	0	1702,62	1588,25	1673,93	1566,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,979															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	534,631	56265,4	52315,41	55337,8	51631,61
23.06.2023	549,61	57968,02	53903,66	57011,73	53198,32

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:49:26