

#90499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8991
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,599	0,164	59,02	55,63	57,82	54,67	3,15	24	0	0	69	61,5	7,45	0,31	0,11	-
25.06.2024	0,586	0,158	58,94	55,67	57,71	54,71	3	24	0	0	69,2	61,8	7,38	0,31	0,11	-
26.06.2024	0,578	0,159	58,92	55,64	57,69	54,68	3,01	24	0	0	69,2	61,9	7,24	0,31	0,12	-
27.06.2024	0,566	0,151	58,85	55,72	57,63	54,76	2,87	24	0	0	69,3	62,2	7,13	0,31	0,23	-
28.06.2024	0,523	0,145	58,06	55,06	56,86	54,1	2,76	24	0	0	69,4	62,8	6,59	0,32	0,11	-
29.06.2024	0,549	0,139	58,88	55,99	57,67	55,03	2,64	24	0	0	69,3	62,2	7,05	0,31	0,12	-
30.06.2024	0,55	0,149	58,82	55,76	57,61	54,8	2,81	24	0	0	69,2	62,3	6,91	0,32	0,11	-
01.07.2024	0,536	0,127	58,69	56,01	57,48	55,05	2,43	24	0	0	69,3	62,2	7,04	0,32	0,11	-
02.07.2024	0,564	0,145	59	55,95	57,79	54,99	2,8	24	0	0	69,2	62,1	7,14	0,32	0,11	-
03.07.2024	0,552	0,132	58,78	56	57,57	55,04	2,53	24	0	0	69,2	62	7,25	0,31	0,11	-
04.07.2024	0,568	0,144	58,95	55,95	57,73	54,99	2,74	24	0	0	69,2	61,9	7,33	0,31	0,11	-
05.07.2024	0,513	0,125	53,92	51,31	52,8	50,43	2,37	22	2	1	69,1	61,8	7,35	0,31	0,11	-
06.07.2024	0,574	0,147	59	55,94	57,77	54,98	2,79	24	0	0	69,3	61,9	7,34	0,31	0,11	-
07.07.2024	0,532	0,115	58,42	56,02	57,21	55,06	2,15	24	0	0	69,3	62	7,27	0,31	0,11	-
08.07.2024	0,543	0,126	58,68	56,05	57,48	55,09	2,39	24	0	0	69,2	62	7,21	0,31	0,11	-
09.07.2024	0,514	0,114	58,45	56,06	57,26	55,11	2,15	24	0	1	68,6	61,7	6,95	0,34	0,3	-
10.07.2024	0,119	0,048	56,93	54,92	56,45	54,51	1,94	24	0	1	37,3	36	1,24	0,37	0,3	-
11.07.2024	0,005	0,009	23,55	22,69	23,45	22,59	0,86	24	0	1	24,8	25	-0,25	0,38	0,3	-
12.07.2024	0,003	0,004	0,87	0,41	0,87	0,41	0,46	24	0	1	22	22,7	-0,79	0,38	0,3	-
13.07.2024	0,003	0,004	1,01	0,52	1,01	0,52	0,49	24	0	1	21,3	22,1	-0,81	0,38	0,3	-
14.07.2024	0,003	0,003	0,97	0,47	0,97	0,47	0,5	24	0	1	20,8	21,7	-0,88	0,37	0,3	-
15.07.2024	0,004	0,006	0,99	0,45	0,99	0,45	0,54	24	0	1	21	21,6	-0,64	0,34	0,21	-
16.07.2024	0,294	0,07	31,83	30,03	31,26	29,64	1,62	24	0	1	59,4	52,3	7,17	0,31	0,12	-
17.07.2024	0,53	0,123	52,32	49,74	51,12	48,78	2,34	24	0	0	69	61,1	7,93	0,32	0,12	-
18.07.2024	0,52	0,121	52,13	49,61	50,93	48,65	2,28	24	0	0	69	61,1	7,89	0,32	0,12	-
19.07.2024	0,559	0,153	52,7	49,49	51,51	48,57	2,94	24	0	0	68,8	61	7,84	0,31	0,12	-
20.07.2024	0,534	0,133	52,27	49,54	51,07	48,58	2,49	24	0	0	69,2	61,3	7,86	0,31	0,12	-
21.07.2024	0,539	0,133	52,48	49,66	51,28	48,7	2,58	24	0	0	69,2	61,4	7,82	0,31	0,12	-
22.07.2024	0,507	0,109	52,07	49,79	50,87	48,83	2,04	24	0	0	69,3	61,5	7,81	0,31	0,12	-
23.07.2024	0,502	0,106	52,09	49,85	50,89	48,89	2	24	0	0	69,3	61,5	7,82	0,31	0,12	-
Итого:	12,969	0	1417,59	1345,93	1388,75	1323,08	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,969															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	149,378	15117,99	14174,8	14819,45	13948,4
23.07.2024	162,347	16535,58	15520,73	16208,2	15271,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 15:00:41