

#142198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,497	0,176	46,57	42,97	45,61	42,25	3,36	24	0	1	67,2	60	7,12	0,32	0,1	-
25.06.2025	0,525	0,152	50,81	47,56	49,78	46,84	2,94	24	0	0	67,2	59,7	7,49	0,31	0,11	-
26.06.2025	0,557	0,161	53,9	50,46	52,75	49,65	3,1	24	0	0	67,3	59,7	7,58	0,32	0,11	-
27.06.2025	0,543	0,145	55,01	52	53,81	51,05	2,76	24	0	0	67,3	59,8	7,43	0,31	0,11	-
28.06.2025	0,568	0,168	55,76	52,31	54,56	51,35	3,21	24	0	0	67,3	59,9	7,39	0,31	0,1	-
29.06.2025	0,54	0,145	55,49	52,49	54,29	51,53	2,76	24	0	0	67,2	59,9	7,34	0,31	0,11	-
30.06.2025	0,549	0,148	55,47	52,35	54,28	51,39	2,89	24	0	0	67,2	59,8	7,35	0,31	0,12	-
01.07.2025	0,534	0,142	55,4	52,45	54,2	51,49	2,71	24	0	0	67,4	60,1	7,33	0,31	0,12	-
02.07.2025	0,522	0,13	55,19	52,44	53,99	51,48	2,51	24	0	0	67,5	60,3	7,22	0,31	0,12	-
03.07.2025	0,531	0,146	55,58	52,57	54,38	51,61	2,77	24	0	0	67,6	60,4	7,16	0,31	0,12	-
04.07.2025	0,526	0,134	55,29	52,45	54,09	51,49	2,6	24	0	0	67,5	60,2	7,24	0,31	0,12	-
05.07.2025	0,535	0,142	55,48	52,52	54,28	51,56	2,72	24	0	0	67,5	60,3	7,24	0,29	0,12	-
06.07.2025	0,541	0,152	55,5	52,34	54,3	51,38	2,92	24	0	0	67,4	60,3	7,14	0,29	0,12	-
07.07.2025	0,529	0,139	55,64	52,69	54,44	51,73	2,71	24	0	0	67,6	60,5	7,12	0,28	0,12	-
08.07.2025	0,549	0,182	56,18	52,32	55	51,38	3,62	24	0	0	66,6	59,9	6,69	0,6	0,3	-
09.07.2025	0,025	0,037	54,44	52,2	54,26	51,99	2,27	24	0	1	25,4	25,6	-0,26	0,6	0,3	-
10.07.2025	0,018	0,024	24,3	22,11	24,26	22,03	2,23	24	0	1	22,5	23	-0,5	0,6	0,3	-
11.07.2025	0,009	0,011	1,24	0,17	1,24	0,17	1,07	24	0	1	19,2	20,6	-1,45	0,6	0,3	-
12.07.2025	0,006	0,009	1,19	0,16	1,19	0,16	1,03	24	0	1	18,9	20,2	-1,36	0,6	0,3	-
13.07.2025	0,006	0,009	1,04	0,14	1,04	0,14	0,9	24	0	1	19,1	20,3	-1,23	0,6	0,3	-
14.07.2025	0,013	0,013	1,43	0,18	1,43	0,18	1,25	24	0	1	18,8	20,2	-1,39	0,4	0,23	-
15.07.2025	0,296	0,114	28,66	25,7	28,22	25,39	2,83	24	0	1	56,4	50	6,49	0,22	0,12	-
16.07.2025	0,49	0,122	51,73	49,05	50,69	48,33	2,36	24	0	0	67,4	60,1	7,24	0,3	0,13	-
17.07.2025	0,49	0,129	51,79	49,02	50,73	48,27	2,46	24	0	0	67,5	60,4	7,13	0,24	0,12	-
18.07.2025	0,504	0,142	50,43	47,45	49,43	46,73	2,7	24	0	0	67,9	60,5	7,36	0,17	0,12	-
19.07.2025	0,517	0,158	50,74	47,42	49,72	46,7	3,02	24	0	0	68	60,7	7,28	0,13	0,12	-
20.07.2025	0,517	0,161	51,01	47,6	49,97	46,87	3,1	24	0	0	68	60,8	7,21	0,18	0,19	-
21.07.2025	0,503	0,137	51,52	48,56	50,41	47,79	2,62	24	0	0	68,1	60,8	7,38	0,2	0,17	-
22.07.2025	0,541	0,155	52,82	49,58	51,65	48,68	2,97	24	0	1	68,1	60,6	7,52	0,15	0,17	-
23.07.2025	0,493	0,132	49,68	46,91	48,59	46,04	2,55	24	0	1	68,1	60,6	7,48	0,15	0,19	-
Итого:	12,474	0	1339,29	1256,17	1312,59	1235,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,474															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	342,825	33654,42	31475,76	32988,38	30978,51
23.07.2025	355,299	34993,71	32731,93	34300,97	32214,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:09:50