

#145072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,513	0,151	52,09	48,91	50,94	48,02	2,92	24	0	1	68,2	61	7,12	0,13	0,16	-
25.07.2025	0,531	0,168	52,35	48,91	51,23	48	3,23	24	0	1	68,2	61,1	7,1	0,19	0,19	-
26.07.2025	0,505	0,146	52,08	48,99	50,91	48,11	2,8	24	0	1	68,2	61,1	7,07	0,18	0,19	-
27.07.2025	0,517	0,155	52,12	48,88	50,95	47,95	3	24	0	1	68,2	61,1	7,06	0,1	0,16	-
28.07.2025	0,518	0,16	52,19	48,91	51,04	47,97	3,07	24	0	1	68,1	61,1	7,02	0,18	0,15	-
29.07.2025	0,51	0,151	52,06	48,92	50,92	48,02	2,9	24	0	1	68,1	61	7,1	0,22	0,12	-
30.07.2025	0,548	0,167	52,96	49,48	51,79	48,57	3,22	24	0	1	68,1	60,7	7,38	0,14	0,11	-
31.07.2025	0,521	0,132	52,85	50,09	51,66	49,13	2,53	24	0	1	68,1	60,5	7,58	0,18	0,11	-
01.08.2025	0,529	0,137	52,76	49,85	51,57	48,96	2,61	24	0	1	68,1	60,5	7,62	0,25	0,11	-
02.08.2025	0,547	0,154	52,24	48,89	51,12	48,15	2,97	24	0	1	68,1	60,4	7,71	0,27	0,11	-
03.08.2025	0,528	0,142	51,62	48,6	50,53	47,84	2,69	24	0	1	68	60,3	7,68	0,29	0,12	-
04.08.2025	0,561	0,167	51,64	48,09	50,57	47,37	3,2	24	0	1	68	60,2	7,81	0,27	0,12	-
05.08.2025	0,533	0,14	51,28	48,3	50,24	47,57	2,67	24	0	1	68	60,1	7,88	0,41	0,12	-
06.08.2025	0,526	0,144	49,31	46,23	48,3	45,54	2,76	23	1	1	67,9	59,9	7,97	0,27	0,11	-
07.08.2025	0,572	0,169	51,73	48,14	50,68	47,42	3,26	24	0	1	67,9	59,9	7,99	0,31	0,11	-
08.08.2025	0,553	0,151	51,42	48,22	50,41	47,5	2,91	24	0	1	68	60	7,93	0,31	0,11	-
09.08.2025	0,567	0,172	51,78	48,11	50,7	47,39	3,31	24	0	1	67,9	60,1	7,82	0,41	0,11	-
10.08.2025	0,568	0,175	52,01	48,3	50,93	47,57	3,36	24	0	1	67,9	60,1	7,78	0,37	0,11	-
11.08.2025	0,588	0,192	52,2	48,15	51,12	47,43	3,69	24	0	1	67,8	60	7,8	0,37	0,11	-
12.08.2025	0,597	0,196	52,52	48,32	51,4	47,59	3,81	24	0	1	67,9	60,1	7,78	0,5	0,11	-
13.08.2025	0,6	0,201	52,52	48,2	51,42	47,48	3,94	24	0	1	67,9	60,2	7,69	0,56	0,12	-
14.08.2025	0,575	0,183	52,21	48,26	51,08	47,54	3,54	24	0	1	68	60,4	7,65	0,56	0,12	-
15.08.2025	0,534	0,15	51,57	48,41	50,53	47,68	2,85	24	0	1	68	60,4	7,55	0,52	0,11	-
16.08.2025	0,54	0,154	51,69	48,39	50,61	47,66	2,95	24	0	1	68	60,4	7,59	0,56	0,11	-
17.08.2025	0,575	0,179	52,64	48,84	51,51	48,04	3,47	24	0	1	67,9	60,3	7,61	0,58	0,11	-
18.08.2025	0,565	0,168	52	48,38	50,91	47,65	3,26	24	0	1	67,9	60,2	7,72	0,6	0,11	-
19.08.2025	0,561	0,164	51,84	48,34	50,79	47,61	3,18	24	0	1	67,9	60,2	7,75	0,6	0,11	-
20.08.2025	0,537	0,144	51,43	48,34	50,42	47,62	2,8	24	0	1	67,9	60,2	7,75	0,6	0,12	-
21.08.2025	0,562	0,165	52,08	48,62	51,03	47,86	3,17	24	0	1	68	60,2	7,77	0,58	0,12	-
22.08.2025	0,553	0,164	51,73	48,15	50,71	47,44	3,27	24	0	1	66,7	59,1	7,58	0,6	0,12	-
23.08.2025	0,579	0,173	52,02	48,31	50,91	47,58	3,33	24	0	1	68	60,1	7,92	0,58	0,11	-
Итого:	17,013	0	1610,94	1504,53	1576,93	1480,26	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,013															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	355,299	34993,71	32731,93	34300,97	32214,16
23.08.2025	372,312	36604,65	34236,46	35877,9	33694,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:27:28