

#148507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346
8991
ВКТ-7
00261581
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,565	0,159	51,82	48,4	50,78	47,68	3,1	24	0	1	67,8	59,8	7,96	0,6	0,11	-
25.08.2025	0,598	0,189	52,48	48,43	51,39	47,71	3,68	24	0	1	67,6	59,7	7,92	0,6	0,11	-
26.08.2025	0,594	0,184	52,28	48,37	51,2	47,65	3,55	24	0	1	67,6	59,6	7,98	0,6	0,12	-
27.08.2025	0,615	0,203	52,73	48,43	51,65	47,71	3,94	24	0	1	67,6	59,7	7,95	0,6	0,12	-
28.08.2025	0,595	0,19	52,52	48,42	51,41	47,7	3,71	24	0	1	67,7	59,8	7,86	0,6	0,12	-
29.08.2025	0,574	0,174	52,38	48,69	51,3	47,95	3,35	24	0	1	67,7	59,9	7,79	0,6	0,12	-
30.08.2025	0,574	0,175	52,02	48,34	50,97	47,62	3,35	24	0	1	67,8	60	7,84	0,6	0,13	-
31.08.2025	0,566	0,17	52,13	48,48	51,05	47,76	3,29	24	0	1	67,7	60	7,75	0,6	0,15	-
01.09.2025	0,548	0,151	51,66	48,38	50,6	47,66	2,94	24	0	1	67,8	60	7,82	0,54	0,2	-
02.09.2025	0,398	0,106	36,61	34,33	35,88	33,82	2,06	18	6	1	67,7	59,6	8,13	0,54	0,16	-
03.09.2025	0,372	0,085	36,07	34,23	35,37	33,72	1,65	17	7	1	67,8	59,7	8,08	0,58	0,11	-
04.09.2025	0,535	0,144	51,08	48,08	50,07	47,36	2,71	24	0	1	67,8	59,9	7,81	0,6	0,11	-
05.09.2025	0,532	0,14	51,05	48,1	50,06	47,38	2,68	24	0	1	67,8	60,1	7,75	0,6	0,11	-
06.09.2025	0,542	0,152	51,39	48,18	50,35	47,46	2,89	24	0	1	67,8	60,1	7,72	0,6	0,11	-
07.09.2025	0,557	0,166	51,53	48	50,49	47,28	3,21	24	0	1	67,7	59,9	7,74	0,6	0,11	-
08.09.2025	0,524	0,138	51,12	48,21	50,11	47,49	2,62	24	0	1	67,8	60	7,74	0,6	0,11	-
09.09.2025	0,531	0,14	51,31	48,31	50,29	47,58	2,71	24	0	1	67,8	60	7,75	0,6	0,14	-
10.09.2025	0,495	0,153	45,11	41,85	44,23	41,2	3,03	24	0	1	67,7	60,1	7,66	0,6	0,1	-
11.09.2025	0,527	0,177	51,09	47,39	50,02	46,6	3,42	24	0	1	67,9	61	6,89	0,6	0,1	-
12.09.2025	0,54	0,17	53,03	49,51	51,89	48,62	3,27	24	0	1	67,9	60,9	7,05	0,6	0,11	-
13.09.2025	0,557	0,181	53,99	50,3	52,81	49,34	3,47	24	0	1	68	61	7	0,6	0,11	-
14.09.2025	0,536	0,165	53,64	50,28	52,47	49,32	3,15	24	0	1	68	61,1	6,97	0,6	0,11	-
15.09.2025	0,511	0,139	52,95	50,11	51,79	49,15	2,64	24	0	1	67,9	60,8	7,1	0,6	0,12	-
16.09.2025	0,542	0,17	53,19	49,71	52,02	48,78	3,24	24	0	1	67,8	60,7	7,14	0,6	0,12	-
17.09.2025	0,543	0,16	52,96	49,67	51,84	48,76	3,08	24	0	1	67,8	60,6	7,28	0,6	0,12	-
18.09.2025	0,529	0,153	52,97	49,85	51,86	48,94	2,92	24	0	1	67,8	60,6	7,24	0,6	0,11	-
19.09.2025	0,534	0,161	52,87	49,53	51,77	48,65	3,12	24	0	1	67,4	60,2	7,19	0,6	0,15	-
20.09.2025	0,535	0,161	52,84	49,58	51,74	48,64	3,1	24	0	1	67,9	60,7	7,19	0,6	0,21	-
21.09.2025	0,541	0,171	53	49,57	51,86	48,61	3,25	24	0	1	68	60,9	7,1	0,6	0,12	-
22.09.2025	0,545	0,17	53,02	49,54	51,89	48,61	3,28	24	0	1	67,9	60,8	7,14	0,6	0,12	-
23.09.2025	0,524	0,149	52,68	49,64	51,55	48,69	2,86	24	0	1	68	60,7	7,25	0,6	0,11	-
Итого:	16,679	0	1583,52	1479,91	1550,71	1455,44	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,679															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

731

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	372,312	36604,65	34236,46	35877,9	33694,42
23.09.2025	388,991	38188,17	35716,37	37428,61	35149,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:13:08