


#33562#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Краснодонская 3-5, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261581	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	15,81	2,4	13.41



#32061#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8991
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261581
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,534	0,172	54,52	50,42	53,52	49,7	3,82	24	0	0	62,2	55,6	6,69	0,35	0,33
25.09.2023	-	0,453	0,114	53,37	50,59	52,45	49,91	2,54	24	0	0	60,7	54,3	6,42	0,35	0,33
26.09.2023	-	0,478	0,15	54,17	50,43	53,27	49,76	3,51	24	0	0	59,1	52,9	6,17	0,35	0,33
27.09.2023	-	0,469	0,131	53,67	50,63	52,71	49,89	2,82	24	0	0	61,8	55,4	6,49	0,33	0,31
28.09.2023	-	0,413	0,12	52,94	50,11	52,11	49,44	2,67	24	0	0	57,5	51,6	5,82	0,34	0,32
29.09.2023	-	0,541	0,217	55,26	50,26	54,37	49,6	4,77	24	0	0	58,8	52,6	6,18	0,34	0,33
30.09.2023	-	0,43	0,135	53,74	50,48	52,94	49,83	3,11	24	0	0	57	51,3	5,67	0,33	0,32
01.10.2023	-	0,516	0,144	54	50,53	53,01	49,82	3,19	24	0	0	62,1	55	7,09	0,33	0,32
02.10.2023	-	0,505	0,145	53,98	50,65	53,01	49,9	3,11	24	0	0	62,7	55,8	6,83	0,34	0,32
03.10.2023	-	0,48	0,13	53,82	50,7	52,87	49,98	2,89	24	0	0	61,3	54,7	6,64	0,34	0,32
04.10.2023	-	0,467	0,118	53,44	50,61	52,55	49,92	2,63	24	0	0	59,8	53,2	6,68	0,34	0,32
05.10.2023	-	0,45	0,125	53,64	50,64	52,72	49,93	2,79	24	0	0	60,2	53,9	6,26	0,34	0,32
06.10.2023	-	0,502	0,107	53,36	50,71	52,37	49,97	2,4	24	0	0	63,3	55,8	7,47	0,34	0,32
07.10.2023	-	0,489	0,143	54,04	50,5	53,11	49,82	3,29	24	0	0	59,1	52,6	6,55	0,33	0,31
08.10.2023	-	0,468	0,13	53,76	50,53	52,84	49,84	3	24	0	0	59,5	53	6,45	0,33	0,32
09.10.2023	-	0,506	0,117	53,75	50,74	52,77	50,01	2,76	24	0	0	61,8	54,5	7,28	0,34	0,32
10.10.2023	-	0,507	0,139	54,02	50,74	53,04	50,01	3,03	24	0	0	61,6	54,6	7	0,34	0,32
11.10.2023	-	0,505	0,144	54,1	50,65	53,2	49,97	3,23	24	0	0	59,9	53,1	6,8	0,36	0,35
12.10.2023	-	0,252	0,096	27,13	24,11	26,79	23,83	2,96	24	0	0	53,7	48,6	5,12	0,37	0,38
13.10.2023	-	0,061	0,024	2,47	1,17	2,47	1,17	1,3	24	0	0	40,8	26,6	14,2	0,38	0,38
14.10.2023	-	0,056	0,019	2,31	1,35	2,31	1,35	0,96	24	0	0	44,9	29,5	15,42	0,37	0,38
15.10.2023	-	0,053	0,02	2,57	1,37	2,57	1,37	1,2	24	0	0	39,1	27,5	11,66	0,34	0,35
16.10.2023	-	0,406	0,148	27,58	23,82	27,04	23,48	3,56	24	0	0	65	56,1	8,86	0,32	0,32
17.10.2023	-	0,534	0,168	53,43	49,34	52,57	48,69	3,88	24	0	0	59,4	52,4	7,02	0,32	0,31
18.10.2023	-	0,511	0,132	52,9	49,72	51,94	49	2,94	24	0	0	62,3	55	7,24	0,32	0,32
19.10.2023	-	0,522	0,156	53,88	50,04	52,97	49,38	3,59	24	0	0	61,5	54,7	6,77	0,32	0,31
20.10.2023	-	0,562	0,147	53,59	50,2	52,55	49,44	3,11	24	0	0	65,4	57,6	7,8	0,32	0,31
21.10.2023	-	0,558	0,168	53,88	50,05	52,86	49,28	3,58	24	0	0	64	56,6	7,41	0,3	0,3
22.10.2023	-	0,602	0,163	53,73	50,43	52,57	49,51	3,06	24	0	0	70,1	61,7	8,4	0,31	0,3
23.10.2023	-	0,58	0,15	53,59	50,43	52,42	49,52	2,9	24	0	0	69,6	61,5	8,16	0,31	0,3
Итого:	-	13,41	3,872	1406,64	1311,95	1381,92	1293,32	88,6	720	0	-	59,47	51,92	7,55	0,34	0,33

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	2,4	288,22	272,41	283,28	268,63
23.10.2023	15,81	1694,86	1584,36	1665,2	1561,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения