

# #102303#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснодонская 3-5, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8991  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261581  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,451	0,112	48,13	45,54	47,19	44,82	2,37	24	0	0	62,7	55,5	7,2	0,31	0,1	8,5
25.10.2024	0,488	0,142	48,8	45,51	47,87	44,79	3,08	24	0	0	62,8	55,6	7,17	0,31	0,1	4
26.10.2024	0,511	0,163	49,18	45,44	48,26	44,72	3,54	24	0	0	62,9	55,7	7,17	0,31	0,1	8,2
27.10.2024	0,496	0,157	49,08	45,48	48,16	44,76	3,4	24	0	0	62,6	55,6	7,01	0,32	0,1	9,6
28.10.2024	0,471	0,128	48,51	45,52	47,59	44,8	2,79	24	0	0	62,7	55,6	7,16	0,32	0,1	10,2
29.10.2024	0,49	0,146	48,84	45,45	47,91	44,73	3,18	24	0	0	62,6	55,5	7,15	0,32	0,1	10,9
30.10.2024	0,479	0,13	48,6	45,52	47,66	44,8	2,86	24	0	0	62,7	55,5	7,2	0,32	0,1	12,2
31.10.2024	0,467	0,123	48,75	45,86	47,82	45,14	2,68	24	0	0	62,7	55,5	7,18	0,32	0,11	9,6
01.11.2024	0,479	0,126	48,47	45,52	47,54	44,8	2,74	24	0	1	62,7	55,3	7,36	0,32	0,12	-
02.11.2024	0,495	0,137	48,68	45,44	47,76	44,72	3,04	24	0	1	62,7	55,3	7,4	0,32	0,11	-
03.11.2024	0,489	0,141	48,76	45,49	47,84	44,77	3,07	24	0	1	62,6	55,3	7,29	0,31	0,1	-
04.11.2024	0,503	0,147	48,89	45,51	47,97	44,79	3,18	24	0	0	62,9	55,6	7,35	0,32	0,1	-
05.11.2024	0,481	0,133	48,63	45,53	47,69	44,81	2,88	24	0	0	62,7	55,4	7,28	0,31	0,1	-
06.11.2024	0,474	0,126	48,36	45,5	47,44	44,78	2,66	24	0	0	62,9	55,6	7,38	0,32	0,1	-
07.11.2024	0,48	0,129	48,47	45,44	47,53	44,72	2,81	24	0	0	62,6	55,3	7,3	0,31	0,12	-
08.11.2024	0,452	0,139	45,78	42,57	44,9	41,89	3,01	24	0	1	62,7	55,8	6,91	0,3	0,1	-
09.11.2024	0,454	0,147	48,82	45,45	47,87	44,73	3,14	24	0	0	62,6	56,3	6,34	0,29	0,1	-
10.11.2024	0,516	0,176	49,56	45,58	48,62	44,86	3,76	24	0	0	62,8	55,9	6,96	0,3	0,1	-
11.11.2024	0,477	0,142	48,89	45,68	47,98	44,96	3,02	24	0	0	62,8	55,8	7,03	0,3	0,1	-
12.11.2024	0,469	0,132	48,78	45,76	47,85	45,04	2,81	24	0	0	62,7	55,7	7,02	0,3	0,1	-
13.11.2024	0,475	0,134	48,82	45,71	47,87	44,99	2,88	24	0	0	62,9	55,8	7,05	0,3	0,1	-
14.11.2024	0,503	0,156	49,13	45,56	48,2	44,84	3,36	24	0	0	62,6	55,5	7,11	0,31	0,1	-
15.11.2024	0,509	0,165	49,34	45,58	48,41	44,86	3,55	24	0	0	62,7	55,6	7,07	0,3	0,1	-
16.11.2024	0,488	0,141	48,92	45,63	47,96	44,91	3,05	24	0	0	62,7	55,5	7,23	0,3	0,1	-
17.11.2024	0,511	0,162	49,2	45,48	48,25	44,76	3,49	24	0	0	62,6	55,3	7,25	0,3	0,1	-
18.11.2024	0,495	0,145	48,79	45,45	47,86	44,73	3,13	24	0	0	62,5	55,3	7,25	0,31	0,1	-
19.11.2024	0,489	0,138	48,89	45,68	47,94	44,96	2,98	24	0	0	62,8	55,5	7,28	0,3	0,1	-
20.11.2024	0,471	0,129	48,73	45,74	47,77	45,02	2,75	24	0	0	62,7	55,5	7,18	0,3	0,1	-
21.11.2024	0,531	0,158	49,74	46,06	48,78	45,34	3,44	24	0	0	63	55,5	7,58	0,31	0,1	-
22.11.2024	0,523	0,141	49,96	46,66	49,01	45,94	3,07	24	0	0	62,9	55,1	7,81	0,31	0,1	-
23.11.2024	0,559	0,17	50,84	46,96	49,88	46,24	3,64	24	0	0	63,1	55,3	7,78	0,31	0,1	-
Итого:	15,176	0	1514,34	1412,3	1485,38	1390,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,176															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	211,693	21163,9	19875,23	20736,85	19553,27
23.11.2024	226,869	22678,24	21287,53	22222,23	20943,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2024 7:44:57