

#296545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель ИП Миронов Василий Васильевич
Адрес потребителя Фрунзе 51-57, Калининград
Номер абонента 9449
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика 20114409
Заводской номер 20114409
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,391	0	43,89	0	0	42,897	0	0	24	0	71,1	46,6	0,47	0,37	-
22.03.2026	3,944	0	39,164	0	0	38,274	0	0	24	0	71,3	46,7	0,48	0,37	-
23.03.2026	3,542	0	30,481	0	0	29,792	0	0	24	0	71,1	42,7	0,49	0,37	-
24.03.2026	3,335	0	28,846	0	0	28,203	0	0	24	0	70,5	42,3	0,49	0,37	-
25.03.2026	3,161	0	25,385	0	0	24,809	0	0	24	0	71,1	40,7	0,5	0,37	-
26.03.2026	4,233	0	39,476	0	0	38,577	0	0	24	0	71,3	45,2	0,49	0,37	-
27.03.2026	4,25	0	43,338	0	0	42,355	0	0	24	0	71,1	47,2	0,49	0,38	-
28.03.2026	3,917	0	38,226	0	0	37,358	0	0	24	0	71,3	46,3	0,49	0,38	-
29.03.2026	3,663	0	33,693	0	0	32,931	0	0	24	0	71,1	44,5	0,5	0,38	-
30.03.2026	3,676	0	33,763	0	0	32,99	0	0	24	0	71,6	45	0,5	0,38	-
31.03.2026	4,234	0	40,474	0	0	39,556	0	0	24	0	71,1	45,6	0,49	0,38	-
01.04.2026	4,366	0	43,124	0	0	42,143	0	0	24	0	71,3	46,6	0,48	0,38	-
02.04.2026	4,322	0	45,499	0	0	44,454	0	0	24	0	71,5	48,3	0,48	0,38	-
03.04.2026	4,166	0	40,882	0	0	39,957	0	0	24	0	71,1	46,2	0,48	0,38	-
04.04.2026	3,901	0	39,504	0	0	38,607	0	0	24	0	71,2	47,1	0,48	0,37	-
05.04.2026	3,342	0	30,471	0	0	29,781	0	0	24	0	71,2	44,4	0,49	0,37	-
06.04.2026	3,869	0	35,771	0	0	34,962	0	0	24	0	71	44,6	0,49	0,37	-
07.04.2026	4,239	0	41,989	0	0	41,033	0	0	24	0	71,3	46,7	0,48	0,37	-
08.04.2026	4,692	0	48,374	0	0	47,273	0	0	24	0	71,3	47,6	0,48	0,37	-
09.04.2026	4,753	0	55,548	0	0	54,346	0	0	24	0	69,1	48,3	0,45	0,36	-
10.04.2026	4,56	0	50,906	0	0	49,752	0	0	24	0	71	49,2	0,46	0,37	-
11.04.2026	3,806	0	38,184	0	0	37,315	0	0	24	0	71,3	47	0,48	0,37	-
12.04.2026	3,253	0	29,624	0	0	28,948	0	0	24	0	71,4	44,6	0,48	0,36	-
13.04.2026	3,493	0	31,634	0	0	30,919	0	0	24	0	71,1	44,1	0,48	0,36	-
14.04.2026	3,038	0	25,711	0	0	25,128	0	0	24	0	71,1	42,3	0,48	0,36	-
15.04.2026	3,258	0	27,11	0	0	26,487	0	0	24	0	71,7	42,4	0,48	0,36	-
16.04.2026	3,809	0	35,673	0	0	34,863	0	0	24	0	71,2	45,1	0,48	0,36	-
17.04.2026	3,9	0	36,429	0	0	35,599	0	0	24	0	71,3	45,1	0,48	0,37	-
18.04.2026	2,96	0	26,73	0	0	26,125	0	0	24	0	71,1	44,1	0,49	0,37	-
19.04.2026	2,553	0	21,083	0	0	20,607	0	0	24	0	71	41,5	0,49	0,36	-
20.04.2026	3,462	0	32,076	0	0	31,349	0	0	24	0	71,2	44,8	0,48	0,37	-
Итого:	118,088	0	1133,058	0	0	1107,39	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,205														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3152,007	28838,34	0	0,426	28136,89	0	0,423	23187	226
20.04.2026	3270,095	29971,395	0	0,426	29244,281	0	0,423	23931	226

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:24:58