

#130686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ИП Миронов Василий Васильевич
Фрунзе 51-57, Калининград
9449
ТВ7 (ASCII)
20114409
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,516	0	6,749	0	0	6,624	0	0	24	0	63,6	45	0,4	0,31	-
22.04.2025	0,568	0	6,779	0	0	6,649	0	0	24	0	65	44,6	0,38	0,32	-
23.04.2025	0,521	0	6,355	0	0	6,233	0	0	24	0	64,9	45	0,39	0,32	-
24.04.2025	0,538	0	6,505	0	0	6,38	0	0	24	0	64,9	44,8	0,39	0,32	-
25.04.2025	0,544	0	6,66	0	0	6,534	0	0	24	0	64,4	44,5	0,38	0,32	-
26.04.2025	0,335	0	4,869	0	0	4,779	0	0	24	0	63,4	46,6	0,38	0,32	-
27.04.2025	0,355	0	4,985	0	0	4,893	0	0	24	0	63,6	46,3	0,38	0,32	-
28.04.2025	0,536	0	6,628	0	0	6,502	0	0	24	0	64,4	44,7	0,38	0,32	-
29.04.2025	0,563	0	6,657	0	0	6,528	0	0	24	0	65,2	44,6	0,38	0,32	-
30.04.2025	0,501	0	5,841	0	0	5,725	0	0	24	0	66	45,2	0,38	0,32	-
01.05.2025	0,335	0	4,445	0	0	4,36	0	0	24	0	64,6	46,2	0,38	0,32	-
02.05.2025	0,35	0	4,511	0	0	4,424	0	0	24	0	65,1	46,2	0,38	0,32	-
03.05.2025	0,354	0	5,066	0	0	4,974	0	0	24	0	63,1	46,1	0,36	0,3	-
04.05.2025	0,36	0	4,568	0	0	4,479	0	0	24	0	65,1	46	0,38	0,32	-
05.05.2025	0,516	0	5,91	0	0	5,793	0	0	24	0	65,9	44,6	0,38	0,32	-
06.05.2025	0,534	0	6,093	0	0	5,971	0	0	24	0	66	44,6	0,38	0,32	-
07.05.2025	0,547	0	6,164	0	0	6,041	0	0	24	0	66,2	44,6	0,37	0,3	-
08.05.2025	0,41	0	5,046	0	0	4,948	0	0	24	0	65,5	45,7	0,4	0,32	-
09.05.2025	0,325	0	4,241	0	0	4,16	0	0	24	0	65	46,3	0,4	0,32	-
10.05.2025	0,35	0	4,484	0	0	4,397	0	0	24	0	65	46	0,4	0,32	-
11.05.2025	0,36	0	4,674	0	0	4,584	0	0	24	0	64,9	46,2	0,4	0,32	-
12.05.2025	0,562	0	6,131	0	0	6,009	0	0	24	0	66,4	44,1	0,4	0,32	-
13.05.2025	0,595	0	6,29	0	0	6,163	0	0	24	0	66,6	43,6	0,4	0,32	-
14.05.2025	0,547	0	5,73	0	0	5,613	0	0	24	0	67	43,8	0,39	0,31	-
15.05.2025	0,517	0	5,771	0	0	5,658	0	0	24	0	65,7	43,8	0,39	0,32	-
16.05.2025	0,544	0	5,727	0	0	5,612	0	0	24	0	66,7	43,5	0,39	0,31	-
17.05.2025	0,403	0	4,778	0	0	4,685	0	0	24	0	65,4	44,8	0,4	0,33	-
18.05.2025	0,318	0	4,077	0	0	4	0	0	24	0	64,6	45,6	0,4	0,33	-
19.05.2025	0,569	0	5,9	0	0	5,782	0	0	24	0	66,4	42,9	0,4	0,33	-
20.05.2025	0,547	0	5,809	0	0	5,692	0	0	24	0	66,5	43,6	0,4	0,32	-
Итого:	14,02	0	167,443	0	0	164,192	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,349														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2047,957	18802,033	0	0,387	18362,305	0	0,384	15381	16
20.05.2025	2061,979	18969,475	0	0,387	18526,495	0	0,384	16101	16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 13:01:55