

# #3241#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: ИП Миронов Василий Васильевич  
Адрес потребителя: Фрунзе 51-57, Калининград  
Номер абонента: 9449  
Порядковый номер: ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика: 20114409  
Заводской номер: 1  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2022 | 0,343   | 0         | 5,307   | 0       | 0       | 5,2     | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 51,2   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 22.05.2022 | 0,349   | 0         | 5,335   | 0       | 0       | 5,227   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 51     | 0,43    | 0,29    | -           |
| 23.05.2022 | 0,441   | 0         | 6,866   | 0       | 0       | 6,73    | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 50,4   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 24.05.2022 | 0,496   | 0         | 6,899   | 0       | 0       | 6,758   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 49,6   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 25.05.2022 | 0,469   | 0         | 6,721   | 0       | 0       | 6,585   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 49,8   | 0,42    | 0,29    | -           |
| 26.05.2022 | 0,492   | 0         | 6,959   | 0       | 0       | 6,817   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 49,8   | 0,42    | 0,29    | -           |
| 27.05.2022 | 0,496   | 0         | 7,02    | 0       | 0       | 6,878   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,5   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 28.05.2022 | 0,364   | 0         | 5,762   | 0       | 0       | 5,648   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,8   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 29.05.2022 | 0,35    | 0         | 5,557   | 0       | 0       | 5,447   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,9   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 30.05.2022 | 0,482   | 0         | 7,621   | 0       | 0       | 7,473   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 50     | 0,43    | 0,3     | -           |
| 31.05.2022 | 0,495   | 0         | 7,046   | 0       | 0       | 6,904   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,6   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 01.06.2022 | 0,458   | 0         | 7,142   | 0       | 0       | 7,002   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 50,2   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 02.06.2022 | 0,519   | 0         | 7,585   | 0       | 0       | 7,434   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 49,6   | 0,42    | 0,29    | -           |
| 03.06.2022 | 0,468   | 0         | 6,634   | 0       | 0       | 6,498   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 50     | 0,43    | 0,29    | -           |
| 04.06.2022 | 0,403   | 0         | 6,21    | 0       | 0       | 6,087   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 50,2   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 05.06.2022 | 0,303   | 0         | 5,156   | 0       | 0       | 5,055   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 51,6   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 06.06.2022 | 0,418   | 0         | 6,214   | 0       | 0       | 6,088   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 50,5   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 07.06.2022 | 0,462   | 0         | 6,559   | 0       | 0       | 6,425   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 50     | 0,43    | 0,29    | -           |
| 08.06.2022 | 0,466   | 0         | 6,744   | 0       | 0       | 6,608   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 49,9   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 09.06.2022 | 0,431   | 0         | 6,385   | 0       | 0       | 6,255   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 50,5   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 10.06.2022 | 0,431   | 0         | 6,461   | 0       | 0       | 6,33    | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 50,5   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 11.06.2022 | 0,361   | 0         | 5,554   | 0       | 0       | 5,442   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 50,8   | 0,44    | 0,29    | -           |
| 12.06.2022 | 0,343   | 0         | 5,465   | 0       | 0       | 5,356   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 51     | 0,44    | 0,29    | -           |
| 13.06.2022 | 0,317   | 0         | 5,287   | 0       | 0       | 5,183   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 51,5   | 0,44    | 0,29    | -           |
| 14.06.2022 | 0,432   | 0         | 6,367   | 0       | 0       | 6,238   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 50,4   | 0,44    | 0,29    | -           |
| 15.06.2022 | 0,55    | 0         | 7,094   | 0       | 0       | 6,947   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 48,7   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 16.06.2022 | 0,49    | 0         | 7,139   | 0       | 0       | 6,996   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 49,7   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 17.06.2022 | 0,432   | 0         | 6,356   | 0       | 0       | 6,227   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 50,3   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 18.06.2022 | 0,366   | 0         | 5,762   | 0       | 0       | 5,648   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 50,7   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 19.06.2022 | 0,336   | 0         | 5,459   | 0       | 0       | 5,351   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 50,9   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 20.06.2022 | 0,443   | 0         | 6,468   | 0       | 0       | 6,337   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 50,1   | 0,43    | 0,29    | -           |
| Итого:     | 13,206  | 0         | 197,134 | 0       | 0       | 193,174 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,154   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2022 | 1903,969 | 24845,324 | 0      | 2,185  | 24262,963 | 0     | 2,158 | 13609   | 8072   |
| 20.06.2022 | 1917,174 | 25042,46  | 0      | 2,185  | 24456,134 | 0     | 2,158 | 14353   | 8072   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2022 7:43:36