

#133716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ИП Миронов Василий Васильевич

Фрунзе 51-57, Калининград

9449

TB7 (ASCII)

20114409

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,545	0	5,805	0	0	5,689	0	0	24	0	66,5	43,7	0,4	0,32	-
22.05.2025	0,557	0	5,855	0	0	5,737	0	0	24	0	66,8	43,6	0,4	0,32	-
23.05.2025	0,526	0	5,719	0	0	5,605	0	0	24	0	66,2	43,9	0,4	0,32	-
24.05.2025	0,36	0	4,314	0	0	4,229	0	0	24	0	65,4	45,1	0,4	0,32	-
25.05.2025	0,32	0	4,035	0	0	3,957	0	0	24	0	65,1	45,8	0,4	0,32	-
26.05.2025	0,535	0	5,604	0	0	5,491	0	0	24	0	66,7	43,5	0,4	0,32	-
27.05.2025	0,553	0	5,762	0	0	5,646	0	0	24	0	66,7	43,4	0,4	0,32	-
28.05.2025	0,531	0	5,579	0	0	5,466	0	0	24	0	66,8	43,6	0,4	0,32	-
29.05.2025	0,48	0	5,251	0	0	5,146	0	0	24	0	66,3	44	0,4	0,32	-
30.05.2025	0,52	0	5,528	0	0	5,416	0	0	24	0	66,5	43,6	0,4	0,32	-
31.05.2025	0,354	0	4,284	0	0	4,2	0	0	24	0	65,4	45,3	0,4	0,33	-
01.06.2025	0,294	0	3,789	0	0	3,716	0	0	24	0	64,9	46	0,4	0,33	-
02.06.2025	0,502	0	5,4	0	0	5,292	0	0	24	0	66,4	43,7	0,4	0,33	-
03.06.2025	0,486	0	5,255	0	0	5,15	0	0	24	0	66,5	44	0,4	0,33	-
04.06.2025	0,437	0	4,811	0	0	4,715	0	0	24	0	66,2	44,1	0,4	0,33	-
05.06.2025	0,414	0	4,648	0	0	4,555	0	0	24	0	66,1	44,4	0,4	0,33	-
06.06.2025	0,463	0	5,03	0	0	4,929	0	0	24	0	66,3	43,9	0,4	0,33	-
07.06.2025	0,283	0	3,624	0	0	3,554	0	0	24	0	65	45,9	0,4	0,33	-
08.06.2025	0,273	0	3,568	0	0	3,499	0	0	24	0	64,7	46,1	0,4	0,33	-
09.06.2025	0,474	0	5,184	0	0	5,081	0	0	24	0	66,1	43,8	0,4	0,33	-
10.06.2025	0,477	0	5,323	0	0	5,217	0	0	24	0	66	44,2	0,4	0,33	-
11.06.2025	0,506	0	5,364	0	0	5,256	0	0	24	0	66,6	43,6	0,4	0,33	-
12.06.2025	0,382	0	4,475	0	0	4,387	0	0	24	0	65,8	45	0,4	0,33	-
13.06.2025	0,306	0	3,844	0	0	3,769	0	0	24	0	65,1	45,7	0,4	0,33	-
14.06.2025	0,344	0	4,195	0	0	4,114	0	0	24	0	65	45,1	0,4	0,32	-
15.06.2025	0,277	0	3,586	0	0	3,518	0	0	24	0	64,9	46	0,4	0,32	-
16.06.2025	0,446	0	4,896	0	0	4,798	0	0	24	0	66,5	44,3	0,4	0,32	-
17.06.2025	0,458	0	5,023	0	0	4,922	0	0	24	0	66,3	44,1	0,4	0,32	-
18.06.2025	0,454	0	4,94	0	0	4,841	0	0	24	0	66,5	44,1	0,4	0,32	-
19.06.2025	0,484	0	5,364	0	0	5,257	0	0	24	0	65,9	43,9	0,38	0,31	-
20.06.2025	0,513	0	5,39	0	0	5,281	0	0	24	0	66,8	43,6	0,39	0,31	-
Итого:	13,554	0	151,445	0	0	148,433	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,237														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2061,979	18969,475	0	0,387	18526,495	0	0,384	16101	16
20.06.2025	2075,532	19120,916	0	0,387	18674,928	0	0,384	16845	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:31:53