

#145031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ИП Миронов Василий Васильевич
Фрунзе 51-57, Калининград
9449
ТВ7 (ASCII)
20114409
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,371	0	4,23	0	0	4,146	0	0	24	0	66,2	44,8	0,4	0,31	-
22.07.2025	0,396	0	4,407	0	0	4,32	0	0	24	0	66,3	44,4	0,4	0,31	-
23.07.2025	0,225	0	2,826	0	0	2,773	0	0	24	0	63,9	44,5	0,39	0,3	-
24.07.2025	0,364	0	4,25	0	0	4,166	0	0	24	0	66	45,2	0,4	0,31	-
25.07.2025	0,402	0	4,477	0	0	4,388	0	0	24	0	66,4	44,5	0,4	0,31	-
26.07.2025	0,259	0	3,285	0	0	3,221	0	0	24	0	65,3	46,1	0,41	0,31	-
27.07.2025	0,291	0	3,572	0	0	3,503	0	0	24	0	65,5	45,7	0,41	0,31	-
28.07.2025	0,354	0	4,101	0	0	4,02	0	0	24	0	66,1	45,1	0,41	0,31	-
29.07.2025	0,351	0	4,11	0	0	4,029	0	0	24	0	65,9	45,1	0,4	0,31	-
30.07.2025	0,36	0	4,238	0	0	4,154	0	0	24	0	65,6	44,9	0,39	0,31	-
31.07.2025	0,359	0	4,159	0	0	4,076	0	0	24	0	66	45	0,39	0,31	-
01.08.2025	0,384	0	4,296	0	0	4,21	0	0	24	0	66,5	44,7	0,4	0,31	-
02.08.2025	0,324	0	3,821	0	0	3,746	0	0	24	0	65,8	45,2	0,4	0,31	-
03.08.2025	0,304	0	3,755	0	0	3,682	0	0	24	0	65,2	45,5	0,4	0,31	-
04.08.2025	0,388	0	4,076	0	0	3,991	0	0	24	0	67,8	44,6	0,4	0,31	-
05.08.2025	0,405	0	4,49	0	0	4,4	0	0	24	0	66,3	44,3	0,4	0,31	-
06.08.2025	0,445	0	4,774	0	0	4,678	0	0	24	0	66,5	43,9	0,4	0,31	-
07.08.2025	0,435	0	4,659	0	0	4,564	0	0	24	0	66,8	44,1	0,4	0,31	-
08.08.2025	0,402	0	4,486	0	0	4,397	0	0	24	0	66,1	44,3	0,39	0,32	-
09.08.2025	0,318	0	3,911	0	0	3,835	0	0	24	0	65,3	45,4	0,39	0,32	-
10.08.2025	0,3	0	3,736	0	0	3,664	0	0	24	0	65,1	45,6	0,4	0,32	-
11.08.2025	0,341	0	4,134	0	0	4,053	0	0	24	0	65,4	45,3	0,4	0,32	-
12.08.2025	0,419	0	4,674	0	0	4,582	0	0	24	0	65,9	44,1	0,4	0,32	-
13.08.2025	0,398	0	4,466	0	0	4,377	0	0	24	0	66,3	44,6	0,4	0,32	-
14.08.2025	0,395	0	4,499	0	0	4,41	0	0	24	0	66	44,6	0,4	0,32	-
15.08.2025	0,358	0	4,184	0	0	4,102	0	0	24	0	65,7	44,8	0,4	0,33	-
16.08.2025	0,309	0	3,779	0	0	3,705	0	0	24	0	65,4	45,5	0,4	0,33	-
17.08.2025	0,28	0	3,59	0	0	3,521	0	0	24	0	64,9	46	0,4	0,33	-
18.08.2025	0,421	0	4,616	0	0	4,524	0	0	24	0	66,3	44,1	0,4	0,33	-
19.08.2025	0,44	0	4,894	0	0	4,797	0	0	24	0	66	44,1	0,38	0,31	-
20.08.2025	0,368	0	4,262	0	0	4,178	0	0	24	0	65,8	44,8	0,38	0,31	-
Итого:	11,166	0	128,757	0	0	126,212	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,667														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2082,774	19208,444	0	0,387	18760,751	0	0,384	17355	226
20.08.2025	2093,938	19337,203	0	0,387	18886,961	0	0,384	18099	226

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 12:41:20