

#95001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель ИП Миронов Василий Васильевич
Адрес потребителя Фрунзе 51-57, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9449
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114409
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,259	0	2,987	0	0	2,933	0	0	24	0	63,1	42	0,36	0,33	-
22.08.2024	0,276	0	3,13	0	0	3,073	0	0	24	0	63,2	41,8	0,36	0,33	-
23.08.2024	0,265	0	2,94	0	0	2,885	0	0	24	0	63,8	41,9	0,37	0,32	-
24.08.2024	0,184	0	2,316	0	0	2,275	0	0	24	0	62	42,7	0,37	0,32	-
25.08.2024	0,185	0	2,366	0	0	2,325	0	0	24	0	61,7	42,7	0,37	0,32	-
26.08.2024	0,264	0	2,983	0	0	2,928	0	0	24	0	63,5	41,9	0,37	0,32	-
27.08.2024	0,262	0	2,949	0	0,002	2,894	0	0,002	24	0	63,5	42	0,37	0,32	-
28.08.2024	0,292	0	3,263	0	0	3,202	0	0	24	0	63,5	41,8	0,37	0,32	-
29.08.2024	0,271	0	3,06	0	0	3,003	0	0	24	0	63,6	42,1	0,37	0,32	-
30.08.2024	0,254	0	2,834	0	0	2,781	0	0	24	0	63,8	42	0,37	0,32	-
31.08.2024	0,204	0	2,435	0	0	2,391	0	0	24	0	62,9	42,5	0,37	0,32	-
01.09.2024	0,216	0	2,576	0	0	2,53	0	0	24	0	62,6	42,2	0,37	0,32	-
02.09.2024	0,266	0	3,119	0	0	3,063	0	0	24	0	62,7	42	0,37	0,32	-
03.09.2024	0,277	0	3,14	0	0	3,082	0	0	24	0	63,3	41,8	0,36	0,32	-
04.09.2024	0,264	0	2,941	0	0	2,886	0	0	24	0	64	42,1	0,38	0,32	-
05.09.2024	0,278	0	3,162	0	0	3,104	0	0	24	0	63,3	41,9	0,37	0,32	-
06.09.2024	0,266	0	3,009	0	0	2,954	0	0	24	0	63,4	41,9	0,37	0,32	-
07.09.2024	0,22	0	2,6	0	0	2,552	0	0	24	0	63,1	42,5	0,37	0,32	-
08.09.2024	0,202	0	2,473	0	0	2,428	0	0	24	0	62,3	42,4	0,37	0,32	-
09.09.2024	0,293	0	3,29	0	0	3,229	0	0	24	0	63,5	41,8	0,37	0,33	-
10.09.2024	0,308	0	3,35	0	0	3,287	0	0	24	0	64	41,6	0,37	0,33	-
11.09.2024	0,306	0	3,385	0	0	3,322	0	0	24	0	63,7	41,6	0,37	0,33	-
12.09.2024	0,431	0	4,448	0	0	4,364	0	0	24	0	64,2	40,6	0,37	0,33	-
13.09.2024	0,382	0	3,921	0	0	3,847	0	0	24	0	64,4	40,7	0,37	0,33	-
14.09.2024	0,289	0	3,229	0	0	3,17	0	0	24	0	63,3	41,5	0,37	0,33	-
15.09.2024	0,267	0	3,075	0	0	3,019	0	0	24	0	62,9	41,8	0,37	0,33	-
16.09.2024	0,385	0	4,035	0	0	3,959	0	0	24	0	64,2	40,9	0,37	0,33	-
17.09.2024	0,388	0	3,981	0	0	3,905	0	0	24	0	64,6	40,9	0,37	0,33	-
18.09.2024	0,393	0	3,947	0	0	3,872	0	0	24	0	64,6	40,4	0,37	0,33	-
19.09.2024	0,382	0	3,971	0	0	3,896	0	0	24	0	64,4	40,9	0,37	0,33	-
20.09.2024	0,356	0	3,737	0	0	3,667	0	0	24	0	64,2	41,1	0,37	0,33	-
Итого:	8,885	0	98,652	0	0,002	96,826	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,122														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1093,056	9743,493	0	0,345	9515,417	0	0,342	9549	16
20.09.2024	1101,94	9842,145	0	0,347	9612,243	0	0,344	10293	16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:32:16