

#126130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Борисовский бульвар 11 к1, Калининград

5119

9097

ТВ7

20112708

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,521	0,021	89,265	0	0,128	87,112	0	0,127	24	0	0	0	73,4	47,3	0,06	0	6,8
25.03.2025	9,281	0,023	92,476	0	0,081	90,214	0	0,08	24	0	0	0	73,9	49,4	0,06	0	5,5
26.03.2025	8,917	0,016	80,525	0	0,011	78,566	0	0,011	24	0	0	0	73,7	46,6	0,06	0	4,4
27.03.2025	9,392	0,002	86,113	0	0,021	84,017	0	0,021	24	0	0	0	73,8	47,1	0,06	0	6,9
28.03.2025	7,913	0,004	69,589	0	0,062	67,893	0	0,061	24	0	0	0	73,7	45,9	0,06	0	5,7
29.03.2025	7,489	0,011	68,891	0	0,228	67,257	0	0,226	24	0	0	0	72,6	46,2	0,06	0	8,9
30.03.2025	8,923	0,04	81,521	0	0,03	79,555	0	0,03	24	0	0	0	73,3	46,5	0,06	0	9,9
31.03.2025	8,82	0,005	81,415	0	0,016	79,447	0	0,016	24	0	0	0	73,3	46,9	0,06	0	6,8
01.04.2025	9,084	0,003	85,459	0	0,025	83,372	0	0,025	24	0	0	0	73,8	47,8	0,06	0	5,9
02.04.2025	8,153	0,005	72,729	0	0,042	70,94	0	0,042	24	0	0	0	74,1	46,7	0,06	0	-
03.04.2025	7,081	0,008	63,189	0	0,009	61,666	0	0,009	24	0	0	0	73,3	45,9	0,06	0	-
04.04.2025	8,062	0,002	75,529	0	0	73,722	0	0	24	0	0	0	72,9	46,8	0,06	0	-
05.04.2025	9,893	0	99,979	0	0	97,544	0	0	24	0	0	0	73,8	49,6	0,06	0,01	-
06.04.2025	10,779	0	111,738	0	0	108,977	0	0	24	0	0	0	74,3	50,7	0,06	0,01	-
07.04.2025	9,962	0	99,302	0	0	96,848	0	0	24	0	0	0	74,2	49,7	0,06	0	-
08.04.2025	9,645	0	95,059	0	0,024	92,733	0	0,024	24	0	0	0	73,9	49,1	0,06	0	-
09.04.2025	9,693	0,004	94,446	0	0,099	92,131	0	0,098	24	0	0	0	74	48,9	0,06	0	-
10.04.2025	10,309	0,019	108,844	0	0,005	106,232	0	0,005	24	0	0	0	73,1	50	0,06	0	-
11.04.2025	9,093	0,001	95,628	0	0,032	93,397	0	0,032	24	0	0	0	71,9	48,6	0,06	0	-
12.04.2025	8,536	0,006	90,215	0	0,051	88,136	0	0,05	24	0	0	0	71,4	48,3	0,06	0	-
13.04.2025	7,415	0,01	74,04	0	0,018	72,355	0	0,018	24	0	0	0	71	46,5	0,06	0	-
14.04.2025	6,213	0,003	64,652	0	0,14	63,248	0	0,139	24	0	0	0	69,1	45,7	0,05	0	-
15.04.2025	5,522	0,024	71,312	0	0,009	69,87	0	0,009	24	0	0	0	66,4	47,6	0,05	0	-
16.04.2025	3,653	0,002	52,856	0	0	51,784	0	0	24	0	0	0	66,6	49,7	0,05	0	-
17.04.2025	3,743	0	49,931	0	0	48,885	0	0	24	0	0	0	67,8	49,5	0,05	0	-
18.04.2025	3,305	0	46,709	0	0	45,738	0	0	24	0	0	0	67,4	50,2	0,05	0	-
19.04.2025	3,506	0	46,118	0	0	45,135	0	0	24	0	0	0	68,4	49,8	0,05	0	-
20.04.2025	3,767	0	48,261	0	0	47,229	0	0	24	0	0	0	68,6	49,5	0,06	0	-
21.04.2025	3,591	0	47,235	0	0	46,227	0	0	24	0	0	0	68,4	49,8	0,05	0	-
22.04.2025	3,348	0	45,746	0	0	44,779	0	0	24	0	0	0	68,1	50,2	0,05	0	-
23.04.2025	3,369	0	45,408	0	0	44,442	0	0	24	0	0	0	68,3	50,2	0,05	0	-
Итого:	227,978	0	2334,18	0	1,031	2279,451	0	1,023	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,452																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2053,273	18259,926	0	8,132	17781,965	0	8,035	5676	864
23.04.2025	2281,25	20594,105	0	9,163	20061,419	0	9,055	6420	864

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 12:31:21