

#82528#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 14.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Борисовский бульвар 11 к1, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 20112708	Показания прибора, ГДж 14.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9591,831	9495,741	96.09	22.951

Подпись исполнителя _____



с 15.05.24 поверка



#82527#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 14.05.2024.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 9097
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20112708
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	2,9	9,253	0	73,561	0	0	71,617	0	0	24	43	0	0	77,6	46,8	0,56	0,49
25.04.2024	4,9	8,945	0	70,711	0	0	68,854	0	0	24	43	0	0	77,4	46,4	0,56	0,49
26.04.2024	6,4	7,48	0	58,505	0	0	56,977	0	0	24	43	0	0	77,1	45,8	0,58	0,51
27.04.2024	7,8	6,3	0	48,91	0	0	47,681	0	0	24	43	0	0	75,4	43,8	0,54	0,47
28.04.2024	12,1	6,073	0	47,597	0	0	46,408	0	0	24	43	0	0	75,3	44	0,58	0,51
29.04.2024	14,6	5,451	0	43,985	0	0	42,919	0	0	24	43	0	0	73,9	43,6	0,56	0,49
30.04.2024	16,9	5,088	0	43,132	0	0	42,1	0	0	24	43	0	0	73,5	44,6	0,57	0,5
01.05.2024	16,1	4,809	0	42,376	0	0	41,395	0	0	24	43	0	0	72	44,3	0,55	0,48
02.05.2024	-	4,2	0	46,535	0	0	45,564	0	0	24	43	0	0	68	46	0,55	0,48
03.05.2024	-	3,092	0	36,034	0	0	35,269	0	0	24	43	0	0	68,7	47,8	0,58	0,51
04.05.2024	-	3,383	0	38,783	0	0	37,96	0	0	24	43	0	0	68,6	47,4	0,54	0,47
05.05.2024	-	3,296	0	37,796	0	0	36,993	0	0	24	43	0	0	68,7	47,5	0,57	0,49
06.05.2024	-	2,998	0	35,83	0	0	35,073	0	0	24	43	0	0	68,5	48,1	0,56	0,48
07.05.2024	-	3,144	0	37,461	0	0	36,675	0	0	24	43	0	0	68,3	47,8	0,56	0,49
08.05.2024	-	3,062	0	36,374	0	0	35,6	0	0	24	43	0	0	68,8	48,2	0,57	0,49
09.05.2024	-	3,311	0	37,699	0	0	36,895	0	0	24	43	0	0	68,9	47,4	0,57	0,5
10.05.2024	-	3,197	0	37,475	0	0	36,681	0	0	24	43	0	0	68,5	47,7	0,55	0,48
11.05.2024	-	3,177	0	36,991	0	0	36,207	0	0	24	43	0	0	68,7	47,7	0,57	0,49
12.05.2024	-	3,422	0	38,266	0	0	37,448	0	0	24	43	0	0	69	47,2	0,56	0,49
13.05.2024	-	3,011	0	35,495	0	0	34,741	0	0	24	43	0	0	68,7	48	0,56	0,49
14.05.2024	-	3,398	0	39,02	0	0	38,195	0	0	24	43	0	0	68,6	47,4	0,56	0,49
Итого:	9,4	96,09	0	922,536	0	0	901,252	0	0	504	903	0	0	71,15	46,55	0,56	0,49

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	9495,741	94454,471	0	58,914	92154,083	0	58,184	30016	1939
14.05.2024	9591,831	95377,009	0	58,914	93055,333	0	58,184	30520	1939

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения