

#145073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Борисовский бульвар 11 к1, Калининград

5119

9097

ТВ7

20112708

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,568	0	41,149	0	0	40,212	0	0	24	34	0	0	71	55,8	0,06	0	-
25.07.2025	2,598	0	42,526	0	0	41,571	0	0	24	34	0	0	70,4	55,5	0,06	0	-
26.07.2025	2,51	0	41,186	0	0	40,259	0	0	24	34	0	0	70,6	55,7	0,06	0	-
27.07.2025	2,539	0	41,541	0	0	40,607	0	0	24	34	0	0	70,6	55,7	0,06	0	-
28.07.2025	2,474	0	40,319	0	0	39,406	0	0	24	34	0	0	70,7	55,8	0,06	0	-
29.07.2025	2,408	0	39,752	0	0	38,854	0	0	24	34	0	0	70,6	55,8	0,06	0	-
30.07.2025	2,512	0	40,673	0	0	39,753	0	0	24	34	0	0	70,8	55,7	0,06	0	-
31.07.2025	2,579	0	41,658	0	0	40,715	0	0	24	34	0	0	70,7	55,6	0,06	0	-
01.08.2025	2,421	0	39,539	0	0	38,642	0	0	24	34	0	0	70,8	55,8	0,06	0	-
02.08.2025	2,488	0	40,943	0	0	40,02	0	0	24	34	0	0	70,5	55,7	0,06	0	-
03.08.2025	2,79	0	44,719	0	0	43,712	0	0	24	34	0	0	70,5	55,3	0,06	0	-
04.08.2025	2,446	0	40,23	0	0	39,323	0	0	24	34	0	0	70,6	55,7	0,06	0	-
05.08.2025	2,654	0	43,024	0	0	42,056	0	0	24	34	0	0	70,5	55,4	0,06	0	-
06.08.2025	2,648	0	42,754	0	0	41,791	0	0	24	34	0	0	70,5	55,4	0,06	0	-
07.08.2025	2,631	0	42,165	0	0	41,211	0	0	24	34	0	0	70,7	55,5	0,06	0	-
08.08.2025	2,556	0	41,491	0	0	40,557	0	0	24	34	0	0	70,6	55,6	0,06	0	-
09.08.2025	2,681	0	42,724	0	0	41,756	0	0	24	34	0	0	70,7	55,4	0,06	0	-
10.08.2025	2,757	0	42,944	0	0	41,964	0	0	24	34	0	0	71	55,4	0,06	0	-
11.08.2025	2,672	0	41,755	0	0	40,802	0	0	24	34	0	0	71,1	55,5	0,06	0	-
12.08.2025	2,551	0	42,354	0	0	41,41	0	0	24	34	0	0	70,1	55,4	0,06	0	-
13.08.2025	2,597	0	42,213	0	0	41,264	0	0	24	34	0	0	70,4	55,4	0,06	0	-
14.08.2025	2,493	0	41,999	0	0	41,059	0	0	24	34	0	0	70,2	55,7	0,06	0	-
15.08.2025	2,644	0	43,43	0	0,25	42,467	0	0,246	24	34	0	0	69,9	55,4	0,06	0	-
16.08.2025	2,633	0,052	44,569	0	0	43,584	0	0	24	34	0	0	69,8	55,4	0,06	0	-
17.08.2025	2,686	0	43,853	0	0	42,867	0	0	24	34	0	0	70,4	55,5	0,06	0	-
18.08.2025	2,577	0	43,281	0	0	42,317	0	0	24	34	0	0	70,1	55,5	0,06	0	-
19.08.2025	2,622	0	44,084	0	0	43,106	0	0	24	34	0	0	69,9	55,4	0,06	0	-
20.08.2025	2,604	0	43,945	0	0	42,968	0	0	24	34	0	0	70	55,6	0,06	0	-
21.08.2025	2,712	0	44,674	0	0	43,678	0	0	24	34	0	0	70,2	55,4	0,06	0	-
22.08.2025	2,728	0	44,729	0	0	43,727	0	0	24	34	0	0	70,3	55,4	0,06	0	-
23.08.2025	2,685	0	44,831	0	0	43,837	0	0	24	34	0	0	69,9	55,3	0,06	0	-
Итого:	80,464	0	1315,054	0	0,25	1285,495	0	0,246	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,218																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2506,107	24141,202	0	9,163	23531,273	0	9,055	8604	864
23.08.2025	2586,572	25456,252	0	9,413	24816,769	0	9,301	9348	864

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:03:37