

#148508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Борисовский бульвар 11 к1, Калининград

5119

9097

ТВ7

20112708

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 3,11       | 0            | 50,701   | 0          | 0          | 49,585   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 69,6      | 54,7      | 0,06       | 0          | -              |
| 25.08.2025 | 2,854      | 0            | 59,501   | 0          | 0          | 58,32    | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 65,7      | 54,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 26.08.2025 | 2,812      | 0            | 57,66    | 0          | 0          | 56,506   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 66,1      | 54,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 27.08.2025 | 2,806      | 0            | 52,166   | 0          | 0          | 51,075   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 67,7      | 54,6      | 0,06       | 0          | -              |
| 28.08.2025 | 2,811      | 0            | 57,484   | 0          | 0          | 56,335   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 66,1      | 54,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 29.08.2025 | 2,905      | 0            | 56,956   | 0          | 0          | 55,801   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 66,6      | 54,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 30.08.2025 | 2,765      | 0            | 50,18    | 0          | 0          | 49,114   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 68,2      | 54,7      | 0,06       | 0          | -              |
| 31.08.2025 | 3,045      | 0            | 42,292   | 0          | 0          | 41,276   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 73,2      | 55,6      | 0,07       | 0          | -              |
| 01.09.2025 | 2,774      | 0            | 46,34    | 0          | 0          | 45,302   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,3      | 55,7      | 0,06       | 0          | -              |
| 02.09.2025 | 2,834      | 0            | 49,271   | 0          | 0          | 48,18    | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 69,9      | 55,9      | 0,06       | 0          | -              |
| 03.09.2025 | 2,742      | 0            | 48,375   | 0          | 0          | 47,304   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 69,8      | 56        | 0,06       | 0          | -              |
| 04.09.2025 | 2,752      | 0            | 48,505   | 0          | 0          | 47,432   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 69,8      | 56        | 0,06       | 0          | -              |
| 05.09.2025 | 2,671      | 0            | 45,814   | 0          | 0          | 44,785   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,5      | 56,3      | 0,06       | 0          | -              |
| 06.09.2025 | 2,577      | 0            | 45,32    | 0          | 0          | 44,307   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,2      | 56,4      | 0,06       | 0          | -              |
| 07.09.2025 | 2,91       | 0            | 50,011   | 0          | 0          | 48,901   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70        | 55,8      | 0,06       | 0          | -              |
| 08.09.2025 | 2,612      | 0            | 45,994   | 0          | 0          | 44,971   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70        | 56,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 09.09.2025 | 2,6        | 0            | 45,721   | 0          | 0          | 44,7     | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,2      | 56,3      | 0,06       | 0          | -              |
| 10.09.2025 | 2,703      | 0            | 46,525   | 0          | 0          | 45,485   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,3      | 56,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 11.09.2025 | 2,621      | 0            | 45,336   | 0          | 0          | 44,318   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,4      | 56,3      | 0,06       | 0          | -              |
| 12.09.2025 | 2,676      | 0            | 46,391   | 0          | 0          | 45,354   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,2      | 56,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 13.09.2025 | 2,818      | 0            | 47,467   | 0          | 0          | 46,401   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,5      | 56        | 0,06       | 0          | -              |
| 14.09.2025 | 2,957      | 0            | 49,713   | 0          | 0          | 48,596   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,3      | 55,8      | 0,06       | 0          | -              |
| 15.09.2025 | 2,739      | 0            | 46,158   | 0          | 0          | 45,116   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,6      | 56,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 16.09.2025 | 2,85       | 0            | 47,661   | 0          | 0          | 46,582   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,7      | 56,2      | 0,06       | 0          | -              |
| 17.09.2025 | 2,67       | 0            | 44,677   | 0          | 0          | 43,663   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,9      | 56,3      | 0,06       | 0          | -              |
| 18.09.2025 | 2,765      | 0            | 46,228   | 0          | 0          | 45,18    | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,7      | 56,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 19.09.2025 | 2,811      | 0            | 46,516   | 0          | 0          | 45,46    | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,8      | 56,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 20.09.2025 | 2,919      | 0            | 48,584   | 0          | 0          | 47,487   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,5      | 55,9      | 0,06       | 0          | -              |
| 21.09.2025 | 2,998      | 0            | 49,716   | 0          | 0          | 48,595   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,5      | 55,8      | 0,06       | 0          | -              |
| 22.09.2025 | 2,722      | 0            | 46,542   | 0          | 0          | 45,502   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,3      | 56,1      | 0,06       | 0          | -              |
| 23.09.2025 | 2,724      | 0            | 46,764   | 0          | 0          | 45,712   | 0         | 0         | 24          | 34   | 0    | 0          | 70,4      | 56,2      | 0,06       | 0          | -              |
| Итого:     | 86,553     | 0            | 1510,569 | 0          | 0          | 1477,345 | 0         | 0         | 744         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 20,673     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 2586,572 | 25456,252 | 0      | 9,413  | 24816,769 | 0     | 9,301 | 9348    | 864    |
| 23.09.2025 | 2673,123 | 26966,824 | 0      | 9,413  | 26294,115 | 0     | 9,301 | 10092   | 864    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:38:01