

#83867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (АСЦП)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2024 | 2,86 | 0 | 39,039 | 0 | 0 | 38,146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 53,7 | 0,58 | 0,33 | 3,6 |
| 22.04.2024 | 3,23 | 0 | 47,846 | 0 | 0 | 46,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53,6 | 0,57 | 0,33 | 3,7 |
| 23.04.2024 | 3,456 | 0 | 44,857 | 0 | 0 | 43,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 50,8 | 0,57 | 0,33 | 3,1 |
| 24.04.2024 | 3,263 | 0 | 35,048 | 0 | 0 | 34,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 49 | 0,58 | 0,32 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 3,295 | 0 | 34,779 | 0 | 0 | 33,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 48,8 | 0,58 | 0,32 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 2,798 | 0 | 30,538 | 0 | 0 | 29,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 48,6 | 0,58 | 0,32 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 2,494 | 0 | 37,904 | 0 | 0 | 37,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 54,6 | 0,58 | 0,33 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 2 | 0 | 33,341 | 0 | 0 | 32,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 56,1 | 0,58 | 0,33 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 1,972 | 0 | 32,529 | 0 | 0 | 31,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 54,9 | 0,58 | 0,33 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 1,751 | 0 | 30,741 | 0 | 0 | 30,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 56,4 | 0,58 | 0,33 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 1,667 | 0 | 29,799 | 0 | 0 | 29,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 56,6 | 0,57 | 0,33 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 1,033 | 0 | 25,096 | 0 | 0 | 24,553 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 59,3 | 0,5 | 0,34 | - |
| 03.05.2024 | 0,464 | 0 | 19,114 | 0 | 0 | 18,698 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 63,5 | 0,5 | 0,36 | - |
| 04.05.2024 | 0,33 | 0 | 17,343 | 0 | 0 | 16,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 64,9 | 0,5 | 0,36 | - |
| 05.05.2024 | 0,314 | 0 | 16,61 | 0 | 0 | 16,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 64,6 | 0,5 | 0,36 | - |
| 06.05.2024 | 0,456 | 0 | 18,641 | 0 | 0 | 18,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 63,4 | 0,5 | 0,36 | - |
| 07.05.2024 | 0,493 | 0 | 20,407 | 0 | 0 | 19,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 63,6 | 0,5 | 0,36 | - |
| 08.05.2024 | 0,507 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 20,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 63,7 | 0,5 | 0,37 | - |
| 09.05.2024 | 0,318 | 0 | 16,983 | 0 | 0 | 16,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 64,6 | 0,5 | 0,37 | - |
| 10.05.2024 | 0,407 | 0 | 16,736 | 0 | 0 | 16,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 63,2 | 0,5 | 0,37 | - |
| 11.05.2024 | 0,35 | 0 | 15,776 | 0 | 0 | 15,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 63,7 | 0,5 | 0,37 | - |
| 12.05.2024 | 0,389 | 0 | 16,936 | 0 | 0 | 16,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 63,6 | 0,5 | 0,37 | - |
| 13.05.2024 | 0,524 | 0 | 18,861 | 0 | 0 | 18,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 62,6 | 0,5 | 0,37 | - |
| 14.05.2024 | 0,492 | 0 | 21,296 | 0 | 0 | 20,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 63,9 | 0,5 | 0,37 | - |
| 15.05.2024 | 0,517 | 0 | 18,702 | 0 | 0 | 18,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 62,6 | 0,5 | 0,37 | - |
| 16.05.2024 | 0,616 | 0 | 19,785 | 0 | 0 | 19,357 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 61,9 | 0,5 | 0,37 | - |
| 17.05.2024 | 0,559 | 0 | 19,062 | 0 | 0 | 18,649 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 62,4 | 0,5 | 0,37 | - |
| 18.05.2024 | 0,257 | 0 | 14,056 | 0 | 0 | 13,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 64,3 | 0,5 | 0,37 | - |
| 19.05.2024 | 0,31 | 0 | 16,665 | 0 | 0 | 16,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 64,7 | 0,5 | 0,37 | - |
| 20.05.2024 | 0,551 | 0 | 18,138 | 0 | 0 | 17,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 62,1 | 0,5 | 0,36 | - |
| Итого: | 37,673 | 0 | 747,794 | 0 | 0 | 731,346 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,998 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2024 | 1992,145 | 36463,244 | 0 | 0,757 | 35696,619 | 0 | 0,746 | 20815 | 101 |
| 20.05.2024 | 2029,817 | 37211,039 | 0 | 0,757 | 36427,964 | 0 | 0,746 | 21535 | 101 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:11:59