

#128558#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 29.04.2025 по 18.05.2025

Потребитель
КО
Адрес потребителя
Абонентский номер

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144

Заводской номер счётчика 20111276	Показания прибора, ГДж 18.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 29.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14,824	0,144	14.68	3.506

Подпись исполнителя _____



#128557#

Отчёт за период с 29.04.2025 по 18.05.2025.

Номер абонента 6144
Порядковый номер 9325
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111276
Номер системы 1
Отчёт сформирован 20.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
30.04.2025	-	0,656	0	9,84	0	0	9,644	0	0	7	1	66,3	50,1	0,5	0,39
01.05.2025	-	0,394	0	6,997	0	0	6,863	0	0	24	0	64,9	51,2	0,5	0,39
02.05.2025	-	0,487	0	7,996	0	0,005	7,84	0	0,005	24	0	65,6	50,8	0,5	0,39
03.05.2025	-	0,56	0,001	20,764	0	0,009	20,467	0	0,009	24	0	55,2	48,7	0,49	0,37
04.05.2025	-	0,537	0,002	8,573	0	0,006	8,403	0	0,006	24	0	66	50,8	0,5	0,38
05.05.2025	-	0,584	0,001	9,025	0	0,003	8,846	0	0,003	24	0	66,1	50,3	0,5	0,39
06.05.2025	-	0,601	0,001	9,045	0	0,005	8,867	0	0,005	24	0	65,8	49,7	0,5	0,38
07.05.2025	-	0,781	0,001	11,302	0	0,006	11,073	0	0,006	24	0	66,8	50	0,5	0,39
08.05.2025	-	0,581	0,001	9,036	0	0,005	8,858	0	0,005	24	0	66	50,4	0,5	0,39
09.05.2025	-	0,437	0,001	7,363	0	0,007	7,221	0	0,007	24	0	65	50,6	0,5	0,39
10.05.2025	-	0,44	0,001	7,399	0	0,002	7,257	0	0,002	24	0	65	50,5	0,5	0,39
11.05.2025	-	0,544	0	8,72	0	0,002	8,549	0	0,002	24	0	65,8	50,6	0,5	0,37
12.05.2025	-	0,631	0	9,726	0	0,004	9,533	0	0,004	24	0	66,2	50,4	0,5	0,38
13.05.2025	-	0,539	0,001	8,576	0	0,003	8,409	0	0,003	24	0	65,5	50,2	0,5	0,37
14.05.2025	-	1,598	0,001	18,889	0	0,011	18,503	0	0,011	24	0	67,2	46,6	0,5	0,36
15.05.2025	-	2,432	0,002	57,754	0	0,008	56,516	0	0,008	24	0	68,9	58,7	0,5	0,37
16.05.2025	-	2,006	0,002	23,298	0	0,019	22,814	0	0,019	24	0	67,8	46,9	0,5	0,37
17.05.2025	-	0,428	0,003	7,444	0	0,023	7,302	0	0,023	24	0	64,6	50,8	0,5	0,37
18.05.2025	-	0,443	0,004	7,624	0	0,025	7,478	0	0,025	24	0	64,8	50,9	0,5	0,37
Итого:	-	14,679	0,022	249,371	0	0,143	244,443	0	0,143	439	1	65,45	50,43	0,5	0,38

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 439 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.04.2025	0,144	2,301	0	0	2,256	0	0	7	1
18.05.2025	14,824	251,671	0	0,143	246,701	0	0,141	463	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения