#4271#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО |
| Адрес потребителя | А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус) |
| Номер абонента | 6144 |
| Порядковый номер | 9325 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20111276 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2022 | 0,655 | 0 | 9,875 | 0 | 0 | 9,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 50,4 | 0,43 | 0,32 | - |
| 22.06.2022 | 0,796 | 0 | 11,759 | 0 | 0 | 11,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 50,5 | 0,43 | 0,32 | - |
| 23.06.2022 | 0,749 | 0 | 10,886 | 0 | 0 | 10,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 50 | 0,43 | 0,33 | - |
| 24.06.2022 | 0,606 | 0 | 9,735 | 0 | 0 | 9,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 51,3 | 0,43 | 0,33 | - |
| 25.06.2022 | 0,482 | 0 | 7,619 | 0 | 0 | 7,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 50,4 | 0,43 | 0,34 | - |
| 26.06.2022 | 0,351 | 0 | 6,211 | 0 | 0 | 6,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 51,2 | 0,43 | 0,35 | - |
| 27.06.2022 | 0,459 | 0 | 7,455 | 0 | 0 | 7,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 50,7 | 0,45 | 0,37 | - |
| 28.06.2022 | 0,506 | 0 | 8,231 | 0 | 0 | 8,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,2 | 0,46 | 0,36 | - |
| 29.06.2022 | 0,597 | 0 | 9,404 | 0 | 0 | 9,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 51,2 | 0,43 | 0,32 | - |
| 30.06.2022 | 0,526 | 0 | 8,636 | 0 | 0 | 8,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 51,5 | 0,43 | 0,33 | - |
| 01.07.2022 | 0,452 | 0 | 7,635 | 0 | 0 | 7,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 51,5 | 0,43 | 0,33 | - |
| 02.07.2022 | 0,361 | 0 | 6,653 | 0 | 0 | 6,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 52,1 | 0,43 | 0,34 | - |
| 03.07.2022 | 0,419 | 0 | 7,23 | 0 | 0 | 7,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 51,5 | 0,43 | 0,34 | - |
| 04.07.2022 | 0,539 | 0 | 8,411 | 0 | 0 | 8,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 50,6 | 0,45 | 0,35 | - |
| 05.07.2022 | 0,5 | 0 | 8,097 | 0 | 0 | 7,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 50,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 06.07.2022 | 0 | 0 | 0,716 | 0 | 0 | 0,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30,5 | 44,2 | 0,15 | 0,16 | - |
| 07.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,8 | 22,9 | 0,01 | 0,02 | - |
| 08.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,7 | 21,7 | 0 | 0,01 | - |
| 09.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,2 | 20,9 | 0 | 0,01 | - |
| 10.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,7 | 20,4 | 0 | 0,01 | - |
| 11.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,2 | 20 | 0 | 0,01 | - |
| 12.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 19,7 | 0 | 0,01 | - |
| 13.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 19,7 | 0 | 0,02 | - |
| 14.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,1 | 19,7 | 0 | 0,02 | - |
| 15.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,8 | 19,5 | 0 | 0,01 | - |
| 16.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,5 | 19,3 | 0 | 0,01 | - |
| 17.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,2 | 19 | 0 | 0,01 | - |
| 18.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,1 | 18,8 | 0,09 | 0,1 | - |
| 19.07.2022 | 0,389 | 0 | 11,915 | 0 | 0 | 11,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 42,5 | 0,39 | 0,33 | - |
| 20.07.2022 | 0,435 | 0 | 6,49 | 0 | 0 | 6,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 49,5 | 0,48 | 0,39 | - |
| Итого: | 8,822 | 0 | 146,958 | 0 | 0 | 144,14 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,107 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2022 | 571,285 | 9770,667 | 0 | 0,139 | 9571,654 | 0 | 0,137 | 4835 | 1 |
| 20.07.2022 | 580,106 | 9917,626 | 0 | 0,139 | 9715,793 | 0 | 0,137 | 5555 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 16:04:12