

#90479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель: Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
Адрес потребителя: А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
Номер абонента: 6144
Порядковый номер: 9325
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111276
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,4	0,04	0,04	-
22.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19,2	0,04	0,04	-
23.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19	0,04	0,04	-
24.06.2024	0,265	0	53,78	0	0	53,126	0	0	24	0	50,5	49,4	0,28	0,2	-
25.06.2024	0,422	0	88,136	0	0	87,342	0	0	24	0	43,6	42,5	0,49	0,35	-
26.06.2024	0,38	0	17,604	0	0	17,221	0	0	24	0	69,5	64,2	0,5	0,35	-
27.06.2024	0,365	0	15,079	0	0	14,755	0	0	24	0	69,1	63,2	0,5	0,36	-
28.06.2024	0,4	0	16,291	0	0	15,942	0	0	24	0	69	63,1	0,5	0,36	-
29.06.2024	0,258	0	15,785	0	0	15,446	0	0	24	0	69,1	65,1	0,5	0,36	-
30.06.2024	0,227	0	12,094	0	0	11,839	0	0	24	0	68,3	63,8	0,5	0,36	-
01.07.2024	0,387	0	14,435	0	0	14,126	0	0	24	0	69	62,5	0,5	0,36	-
02.07.2024	0,466	0	15,966	0	0	15,624	0	0	24	0	69	61,9	0,5	0,36	-
03.07.2024	0,454	0	14,35	0	0	14,043	0	0	24	0	68,8	61,2	0,5	0,36	-
04.07.2024	0,579	0	18,958	0	0	18,545	0	0	24	0	69,4	62	0,5	0,36	-
05.07.2024	0,46	0	16,858	0	0	16,495	0	0	24	0	69,2	62,5	0,5	0,36	-
06.07.2024	0,291	0	13,489	0	0	13,201	0	0	24	0	68,7	63,5	0,5	0,36	-
07.07.2024	0,295	0	16,772	0	0	16,411	0	0	24	0	69,2	64,9	0,5	0,37	-
08.07.2024	0,486	0	16,834	0	0,013	16,469	0	0,013	24	0	69,2	62,3	0,5	0,36	-
09.07.2024	0,484	0,003	16,486	0	0,04	16,131	0	0,039	24	0	69,1	62,1	0,5	0,36	-
10.07.2024	0,358	0,009	15,124	0	0	14,8	0	0	24	0	69	63,2	0,5	0,37	-
11.07.2024	0,35	0	16,191	0	0	15,845	0	0	24	0	68,9	63,7	0,5	0,36	-
12.07.2024	0,365	0	16,596	0	0	16,244	0	0	24	0	68,6	63,2	0,5	0,36	-
13.07.2024	0,212	0	12,823	0	0	12,55	0	0	24	0	68,7	64,7	0,5	0,36	-
14.07.2024	0,227	0	12,034	0	0	11,78	0	0	24	0	68,4	63,9	0,5	0,36	-
15.07.2024	0,386	0	87,217	0	0	86,473	0	0	24	0	43	41,9	0,49	0,35	-
16.07.2024	0,288	0	90,952	0	0	90,39	0	0	24	0	36,4	35,7	0,49	0,35	-
17.07.2024	0,413	0	18,458	0	0	18,082	0	0	24	0	67,1	61,6	0,5	0,37	-
18.07.2024	0,368	0	16,682	0	0	16,324	0	0	24	0	69,2	63,8	0,5	0,37	-
19.07.2024	0,392	0	16,634	0	0,043	16,276	0	0,042	24	0	69,2	63,6	0,5	0,36	-
20.07.2024	0,24	0,01	13,819	0	0	13,525	0	0	24	0	68,8	64,5	0,5	0,36	-
Итого:	9,818	0	679,447	0	0,096	669,005	0	0,094	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,345														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	2039,491	37624,97	0	0,757	36833,393	0	0,746	22279	101
20.07.2024	2049,308	38304,416	0	0,853	37502,398	0	0,84	22999	101

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 10:30:56