

#142178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО

А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)

6144

9325

ТВ7 (ASCII)

2011276

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,492	0	8,941	0	0	8,773	0	0	24	0	64,5	51,1	0,5	0,36	-
22.06.2025	0,395	0	7,575	0	0	7,435	0	0	24	0	63,8	51,1	0,5	0,37	-
23.06.2025	0,487	0	8,726	0	0	8,561	0	0	24	0	64,6	51,1	0,5	0,36	-
24.06.2025	0,559	0	9,46	0	0	9,278	0	0	24	0	65,1	50,8	0,5	0,37	-
25.06.2025	0,604	0	9,861	0	0,001	9,67	0	0,001	24	0	65,3	50,4	0,5	0,37	-
26.06.2025	0,488	0	8,63	0	0	8,466	0	0	24	0	64,6	50,9	0,5	0,36	-
27.06.2025	0,529	0	9,101	0	0,003	8,927	0	0,003	24	0	64,9	50,8	0,5	0,36	-
28.06.2025	0,496	0,001	8,801	0	0,005	8,633	0	0,005	24	0	64,8	51,2	0,5	0,37	-
29.06.2025	0,536	0,001	9,137	0	0,006	8,962	0	0,006	24	0	64,9	50,7	0,5	0,37	-
30.06.2025	0,495	0,001	8,59	0	0,006	8,427	0	0,006	24	0	64,7	50,7	0,5	0,37	-
01.07.2025	0,515	0,001	8,856	0	0,005	8,688	0	0,005	24	0	64,7	50,6	0,5	0,37	-
02.07.2025	0,511	0,001	8,989	0	0,006	8,817	0	0,006	24	0	64,7	50,9	0,5	0,37	-
03.07.2025	0,53	0,001	9,146	0	0,007	8,971	0	0,007	24	0	64,9	50,9	0,5	0,38	-
04.07.2025	0,518	0,001	8,863	0	0,007	8,692	0	0,007	24	0	65	50,8	0,5	0,37	-
05.07.2025	0,395	0,001	7,396	0	0,006	7,258	0	0,006	24	0	64,2	51,2	0,5	0,38	-
06.07.2025	0,477	0,001	8,571	0	0,007	8,408	0	0,007	24	0	64,7	51,2	0,5	0,37	-
07.07.2025	0,562	0,001	9,346	0	0,008	9,166	0	0,008	24	0	65,1	50,5	0,5	0,38	-
08.07.2025	0,529	0,002	9,075	0	0,007	8,9	0	0,007	24	0	65	50,9	0,5	0,37	-
09.07.2025	0,524	0,001	8,761	0	0,007	8,592	0	0,007	24	0	65,1	50,7	0,5	0,37	-
10.07.2025	0,551	0,001	9,5	0	0,007	9,317	0	0,007	24	0	65,2	51,1	0,5	0,37	-
11.07.2025	0,568	0,001	9,703	0	0,007	9,516	0	0,007	24	0	65,1	50,9	0,5	0,37	-
12.07.2025	0,427	0,001	8,009	0	0,005	7,858	0	0,005	24	0	64,3	51,4	0,5	0,38	-
13.07.2025	0,522	0,001	8,874	0	0,004	8,705	0	0,004	24	0	64,7	50,4	0,5	0,38	-
14.07.2025	0,522	0,001	9,073	0	0,003	8,9	0	0,003	24	0	64,7	50,8	0,5	0,38	-
15.07.2025	0,551	0,001	9,432	0	0,003	9,252	0	0,003	24	0	64,9	50,8	0,5	0,38	-
16.07.2025	0,533	0,001	9,214	0	0,002	9,036	0	0,002	24	0	65	51	0,5	0,37	-
17.07.2025	0,575	0	9,762	0	0,003	9,574	0	0,003	24	0	65,1	50,8	0,5	0,37	-
18.07.2025	0,679	0,001	10,722	0	0,025	10,514	0	0,025	24	0	65,6	50,3	0,5	0,38	-
19.07.2025	0,425	0,005	7,915	0	0,011	7,766	0	0,011	24	0	64,3	51,3	0,5	0,37	-
20.07.2025	0,407	0,002	7,684	0	0,011	7,54	0	0,011	24	0	64,2	51,3	0,5	0,38	-
Итого:	15,402	0	267,713	0	0,162	262,602	0	0,162	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,679														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	30,197	511,509	0	0,358	501,593	0	0,354	1255	1
20.07.2025	45,598	779,224	0	0,52	764,195	0	0,514	1975	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:39:36