

#4270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (АССII)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,441	0	6,511	0	0	6,382	0	0	24	0	66,1	49,6	0,44	0,35	-
22.07.2022	0,464	0	6,654	0	0	6,521	0	0	24	0	66,3	49,3	0,45	0,35	-
23.07.2022	0,391	0	5,926	0	0	5,81	0	0	24	0	65,7	49,7	0,43	0,34	-
24.07.2022	0,4	0	6,066	0	0	5,947	0	0	24	0	65,8	49,8	0,44	0,35	-
25.07.2022	0,52	0	7,117	0	0	6,974	0	0	24	0	66,6	48,8	0,44	0,35	-
26.07.2022	0,507	0	7,168	0	0	7,024	0	0	24	0	66,5	49,3	0,46	0,37	-
27.07.2022	0,511	0	7,133	0	0	6,989	0	0	24	0	66,6	49,1	0,44	0,35	-
28.07.2022	0,543	0	7,435	0	0	7,285	0	0	24	0	66,7	48,9	0,45	0,37	-
29.07.2022	0,521	0	7,412	0	0	7,263	0	0	24	0	66,5	49,4	0,44	0,37	-
30.07.2022	0,345	0	5,444	0	0	5,339	0	0	24	0	65,1	49,7	0,47	0,4	-
31.07.2022	0,357	0	5,693	0	0	5,582	0	0	24	0	65,5	50,2	0,45	0,37	-
01.08.2022	0,529	0	7,374	0	0	7,225	0	0	24	0	66,6	49,1	0,47	0,39	-
02.08.2022	0,488	0	7,079	0	0	6,938	0	0	24	0	66,1	49,3	0,46	0,39	-
03.08.2022	0,525	0	7,298	0	0	7,151	0	0	24	0	66,5	49	0,51	0,44	-
04.08.2022	0,496	0	6,961	0	0	6,822	0	0	24	0	66,4	49	0,49	0,41	-
05.08.2022	0,481	0	6,869	0	0	6,732	0	0	24	0	66,3	49,3	0,5	0,42	-
06.08.2022	0,399	0	5,915	0	0	5,799	0	0	24	0	65,7	49,3	0,49	0,42	-
07.08.2022	0,409	0	6,141	0	0	6,02	0	0	24	0	65,8	49,6	0,46	0,38	-
08.08.2022	0,52	0	7,201	0	0	7,056	0	0	24	0	66,6	49	0,51	0,44	-
09.08.2022	0,523	0	7,211	0	0	7,067	0	0	24	0	66,6	48,9	0,48	0,4	-
10.08.2022	0,599	0	8,024	0	0	7,862	0	0	24	0	66,8	48,7	0,51	0,44	-
11.08.2022	0,518	0	7,199	0	0	7,054	0	0	24	0	66,5	49	0,51	0,43	-
12.08.2022	0,526	0	7,186	0	0	7,042	0	0	24	0	66,4	48,6	0,51	0,44	-
13.08.2022	0,386	0	5,898	0	0	5,783	0	0	24	0	65,4	49,5	0,52	0,46	-
14.08.2022	0,34	0	5,395	0	0	5,291	0	0	24	0	65,2	49,9	0,54	0,47	-
15.08.2022	0,437	0	6,298	0	0	6,172	0	0	24	0	66,1	49,3	0,5	0,42	-
16.08.2022	0,433	0	6,311	0	0	6,187	0	0	24	0	65,7	49	0,55	0,47	-
17.08.2022	0,495	0	7,395	0	0	7,247	0	0	24	0	66,5	50,2	0,49	0,39	-
18.08.2022	0,427	0	6,324	0	0	6,197	0	0	24	0	66,6	50,1	0,43	0,28	-
19.08.2022	0,384	0	5,865	0	0	5,748	0	0	24	0	66,4	50,4	0,43	0,28	-
20.08.2022	0,548	0	7,265	0	0	7,116	0	0	24	0	67,4	49,1	0,43	0,27	-
Итого:	14,463	0	207,768	0	0	203,625	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,454														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	580,106	9917,626	0	0,139	9715,793	0	0,137	5555	1
20.08.2022	594,571	10125,392	0	0,139	9919,417	0	0,137	6299	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:04:15