

#92685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (АСЦП)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,212	0	15,165	0	0	14,839	0	0	24	0	69,1	65,7	0,5	0,36	-
22.07.2024	0,333	0	16,481	0	0	16,136	0	0	24	0	68,1	63,2	0,5	0,36	-
23.07.2024	0,347	0	17,743	0	0	17,371	0	0	24	0	68,2	63,5	0,5	0,35	-
24.07.2024	0,461	0	15,589	0	0	15,265	0	0	24	0	67,9	60,7	0,5	0,35	-
25.07.2024	0,368	0	17,516	0	0	17,151	0	0	24	0	68	62,9	0,5	0,35	-
26.07.2024	0,365	0	16,774	0	0	16,426	0	0	24	0	67,7	62,4	0,5	0,36	-
27.07.2024	0,242	0	15,205	0	0	14,884	0	0	24	0	68,5	64,7	0,5	0,37	-
28.07.2024	0,252	0	14,003	0	0	13,705	0	0	24	0	68,6	64,3	0,5	0,37	-
29.07.2024	0,357	0	13,738	0	0	13,447	0	0	24	0	68,5	62,2	0,5	0,36	-
30.07.2024	0,372	0	15,421	0	0,022	15,094	0	0,022	24	0	68,7	62,9	0,5	0,36	-
31.07.2024	0,422	0,006	14,575	0	0	14,265	0	0	24	0	68,5	61,5	0,5	0,37	-
01.08.2024	0,384	0	16,842	0	0	16,484	0	0	24	0	68,7	63,2	0,5	0,37	-
02.08.2024	0,373	0	15,625	0	0	15,291	0	0	24	0	68,9	63,1	0,5	0,37	-
03.08.2024	0,341	0	14,915	0	0	14,596	0	0	24	0	69	63,5	0,5	0,36	-
04.08.2024	0,343	0	15,145	0	0	14,818	0	0	24	0	69,2	63,7	0,5	0,36	-
05.08.2024	0,412	0	17,329	0	0	16,956	0	0	24	0	69,1	63,3	0,5	0,36	-
06.08.2024	0,396	0	17,121	0	0	16,753	0	0	24	0	69,2	63,6	0,5	0,35	-
07.08.2024	0,497	0	15,414	0	0	15,083	0	0	24	0	68,9	61,1	0,5	0,35	-
08.08.2024	0,394	0	15,765	0	0	15,426	0	0	24	0	69,1	63	0,5	0,36	-
09.08.2024	0,423	0	13,771	0	0	13,478	0	0	24	0	68,9	61,4	0,5	0,36	-
10.08.2024	0,192	0	14,589	0	0	14,278	0	0	24	0	68,9	65,7	0,5	0,36	-
11.08.2024	0,247	0	14,858	0	0	14,536	0	0	24	0	69,2	65,2	0,5	0,36	-
12.08.2024	0,365	0	15,215	0	0	14,889	0	0	24	0	69	63,1	0,5	0,36	-
13.08.2024	0,383	0	16,276	0	0	15,927	0	0	24	0	69	63,3	0,5	0,36	-
14.08.2024	0,43	0	17,834	0	0	17,449	0	0	24	0	69,2	63,4	0,5	0,36	-
15.08.2024	0,505	0	14,919	0	0	14,6	0	0	24	0	68,9	60,7	0,5	0,36	-
16.08.2024	0,459	0	14,57	0	0	14,264	0	0	24	0	68,2	60,5	0,5	0,36	-
17.08.2024	0,366	0	18,567	0	0	18,188	0	0	24	0	67,3	62,5	0,5	0,35	-
18.08.2024	0,156	0	9,949	0	0	9,747	0	0	24	0	66,9	63,1	0,5	0,35	-
19.08.2024	0,37	0	18,101	0	0	17,722	0	0	24	0	68,1	63,2	0,5	0,36	-
20.08.2024	0,487	0	16,03	0	0	15,697	0	0	24	0	67,8	60,5	0,5	0,37	-
Итого:	11,254	0	485,045	0	0,022	474,765	0	0,022	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,688														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	2049,308	38304,416	0	0,853	37502,398	0	0,84	22999	101
20.08.2024	2060,562	38789,46	0	0,875	37977,164	0	0,862	23743	101

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:35:10