

#145050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (ASCII)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,505	0,002	8,755	0	0,01	8,589	0	0,01	24	0	64,7	50,7	0,5	0,38	-
22.07.2025	0,502	0,002	8,734	0	0,01	8,567	0	0,01	24	0	64,8	50,9	0,5	0,38	-
23.07.2025	0,527	0,002	9,095	0	0,009	8,921	0	0,009	24	0	64,9	50,9	0,5	0,39	-
24.07.2025	0,591	0,002	9,875	0	0,012	9,684	0	0,012	24	0	65,3	50,8	0,5	0,38	-
25.07.2025	0,519	0,002	9,23	0	0,011	9,053	0	0,011	24	0	64,9	51,3	0,5	0,38	-
26.07.2025	0,437	0,002	7,991	0	0,009	7,84	0	0,009	24	0	64,4	51,2	0,5	0,39	-
27.07.2025	0,448	0,002	8,248	0	0,01	8,091	0	0,01	24	0	64,6	51,5	0,5	0,38	-
28.07.2025	0,463	0,002	8,27	0	0,008	8,113	0	0,008	24	0	64,6	51	0,5	0,38	-
29.07.2025	0,509	0,002	8,989	0	0,007	8,817	0	0,007	24	0	64,9	51,2	0,5	0,38	-
30.07.2025	0,506	0,001	8,993	0	0,006	8,82	0	0,006	24	0	64,8	51,2	0,5	0,38	-
31.07.2025	0,491	0,001	8,954	0	0,005	8,783	0	0,005	24	0	64,7	51,5	0,5	0,38	-
01.08.2025	0,505	0,001	8,855	0	0,004	8,686	0	0,004	24	0	64,7	50,9	0,5	0,38	-
02.08.2025	0,431	0,001	8,002	0	0,006	7,851	0	0,006	24	0	64,4	51,4	0,5	0,37	-
03.08.2025	0,487	0,001	8,974	0	0,006	8,802	0	0,006	24	0	64,8	51,7	0,5	0,37	-
04.08.2025	0,537	0,001	9,404	0	0,005	9,223	0	0,005	24	0	65	51,2	0,5	0,38	-
05.08.2025	0,467	0,001	8,549	0	0,008	8,386	0	0,008	24	0	64,8	51,5	0,5	0,37	-
06.08.2025	0,516	0,002	8,905	0	0,007	8,734	0	0,007	24	0	64,9	50,8	0,5	0,38	-
07.08.2025	0,482	0,001	8,789	0	0,003	8,621	0	0,003	24	0	64,8	51,4	0,5	0,38	-
08.08.2025	0,564	0,001	9,628	0	0,002	9,442	0	0,002	24	0	65,1	50,9	0,5	0,38	-
09.08.2025	0,33	0	6,716	0	0,002	6,593	0	0,002	24	0	63,4	51,5	0,5	0,38	-
10.08.2025	0,36	0	7,108	0	0,002	6,976	0	0,002	24	0	63,8	51,5	0,5	0,37	-
11.08.2025	0,469	0	8,533	0	0,004	8,371	0	0,004	24	0	64,5	51,2	0,5	0,38	-
12.08.2025	0,548	0,001	9,653	0	0,004	9,467	0	0,004	24	0	65,1	51,3	0,5	0,39	-
13.08.2025	0,393	0,001	7,635	0	0,003	7,492	0	0,003	24	0	64,1	51,6	0,5	0,38	-
14.08.2025	0,396	0,001	7,668	0	0,005	7,524	0	0,005	24	0	64,1	51,6	0,5	0,38	-
15.08.2025	0,656	0,001	11,087	0	0,002	10,872	0	0,002	24	0	65,4	51	0,5	0,39	-
16.08.2025	0,428	0	7,96	0	0,004	7,809	0	0,004	24	0	64,4	51,3	0,5	0,38	-
17.08.2025	0,448	0,001	8,081	0	0,003	7,927	0	0,003	24	0	64,7	51,2	0,5	0,38	-
18.08.2025	0,632	0,001	10,655	0	0,002	10,447	0	0,002	24	0	65,7	51,3	0,5	0,39	-
19.08.2025	0,545	0	9,221	0	0,002	9,043	0	0,002	24	0	65,1	50,8	0,5	0,39	-
20.08.2025	0,488	0	8,635	0	0,002	8,47	0	0,002	24	0	64,9	51,1	0,5	0,39	-
Итого:	15,18	0	271,192	0	0,173	266,014	0	0,173	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,626														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	45,598	779,224	0	0,52	764,195	0	0,514	1975	1
20.08.2025	60,78	1050,413	0	0,693	1030,21	0	0,685	2719	1

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:38