

#148488#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО
А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус)
6144
9325
ТВ7 (АСЦП)
20111276
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,448	0	8,245	0	0,003	8,088	0	0,003	24	0	64,8	51,6	0,5	0,38	-
22.08.2025	0,688	0,001	10,866	0	0,003	10,653	0	0,003	24	0	65,8	50,4	0,5	0,38	-
23.08.2025	0,455	0,001	8,217	0	0,002	8,061	0	0,002	24	0	64,8	51,3	0,5	0,39	-
24.08.2025	0,541	0	9,528	0	0,001	9,342	0	0,001	24	0	65,5	51,7	0,5	0,37	-
25.08.2025	0,414	0	7,755	0	0,001	7,609	0	0,001	24	0	64,3	51,3	0,5	0,37	-
26.08.2025	0,481	0	8,569	0	0,001	8,404	0	0,001	24	0	65	51,4	0,5	0,36	-
27.08.2025	0,63	0	10,669	0	0,001	10,46	0	0,001	24	0	65,6	51,3	0,5	0,36	-
28.08.2025	0,487	0	8,756	0	0,001	8,587	0	0,001	24	0	65,1	51,6	0,5	0,35	-
29.08.2025	0,486	0	8,632	0	0,002	8,467	0	0,002	24	0	65	51,3	0,5	0,35	-
30.08.2025	0,428	0	7,896	0	0,002	7,746	0	0,002	24	0	64,8	51,6	0,5	0,36	-
31.08.2025	0,433	0	7,912	0	0,001	7,762	0	0,001	24	0	64,7	51,4	0,5	0,36	-
01.09.2025	0,423	0	50,85	0	0	50,364	0	0	24	0	45,2	43,2	0,5	0,35	-
02.09.2025	0,44	0	7,996	0	0	7,844	0	0	24	0	64,7	51,3	0,5	0,36	-
03.09.2025	0,467	0	8,435	0	0,001	8,273	0	0,001	24	0	64,9	51,4	0,5	0,37	-
04.09.2025	0,558	0	9,179	0	0,001	9,002	0	0,001	24	0	65,2	50,4	0,5	0,37	-
05.09.2025	0,45	0	8,347	0	0,001	8,189	0	0,001	24	0	64,6	51,6	0,5	0,38	-
06.09.2025	0,416	0	7,778	0	0,001	7,631	0	0,001	24	0	64,3	51,3	0,5	0,38	-
07.09.2025	0,385	0	7,298	0	0	7,161	0	0	24	0	64,1	51,3	0,5	0,38	-
08.09.2025	0,444	0	8,188	0	0,001	8,033	0	0,001	24	0	64,5	51,4	0,5	0,39	-
09.09.2025	0,472	0	8,625	0	0	8,46	0	0	24	0	64,9	51,6	0,5	0,38	-
10.09.2025	0,501	0	9,055	0	0	8,88	0	0	24	0	65,1	51,6	0,5	0,38	-
11.09.2025	0,491	0	8,754	0	0,001	8,585	0	0,001	24	0	65,1	51,4	0,5	0,39	-
12.09.2025	0,559	0	9,37	0	0	9,188	0	0	24	0	65,4	50,9	0,5	0,38	-
13.09.2025	0,465	0	8,281	0	0,001	8,122	0	0,001	24	0	65	51,3	0,5	0,38	-
14.09.2025	0,416	0	7,676	0	0	7,53	0	0	24	0	64,7	51,5	0,5	0,38	-
15.09.2025	0,532	0	8,904	0	0,001	8,728	0	0,001	24	0	65,8	51,3	0,5	0,39	-
16.09.2025	0,516	0	8,519	0	0	8,351	0	0	24	0	65,8	51,1	0,5	0,39	-
17.09.2025	0,536	0	8,795	0	0,001	8,621	0	0,001	24	0	66	51,2	0,5	0,39	-
18.09.2025	0,501	0	8,516	0	0,001	8,349	0	0,001	24	0	65,8	51,5	0,5	0,39	-
19.09.2025	0,469	0	8,016	0	0	7,859	0	0	24	0	65,7	51,5	0,5	0,39	-
20.09.2025	0,513	0	8,314	0	0,001	8,149	0	0,001	24	0	65,9	50,9	0,5	0,38	-
Итого:	15,045	0	307,941	0	0,029	302,498	0	0,029	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,593														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	60,78	1050,413	0	0,693	1030,21	0	0,685	2719	1
20.09.2025	75,828	1358,354	0	0,722	1332,709	0	0,713	3463	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:30