#4281#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2022 по 20.01.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, ГБУЗ КО |
| Адрес потребителя | А. Невского 90, Калининград (хозяйственный корпус) |
| Номер абонента | 6144 |
| Порядковый номер | 9325 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20111276 |
| Номер системы | 1 |

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2022 | 3,529 | 0 | 36,724 | 0 | 0 | 35,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 49,8 | 0,57 | 0,39 | 2,3 |
| 23.12.2022 | 3,341 | 0 | 58,759 | 0 | 0 | 57,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,3 | 0,57 | 0,37 | 2,6 |
| 24.12.2022 | 3,713 | 0 | 74,045 | 0 | 0 | 72,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 54,8 | 0,57 | 0,36 | 3,9 |
| 25.12.2022 | 3,67 | 0 | 60,065 | 0 | 0 | 58,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 53,1 | 0,57 | 0,36 | 0,5 |
| 26.12.2022 | 3,625 | 0 | 52,7 | 0 | 0 | 51,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 51,3 | 0,57 | 0,35 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 3,479 | 0 | 48,061 | 0 | 0 | 47,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 50,5 | 0,57 | 0,36 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 3,574 | 0 | 47,529 | 0 | 0 | 46,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 50,6 | 0,57 | 0,36 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 3,254 | 0 | 39,181 | 0 | 0 | 38,339 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,9 | 0,57 | 0,35 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 3,204 | 0 | 38,029 | 0 | 0 | 37,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,7 | 0,57 | 0,35 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 2,947 | 0 | 34,713 | 0 | 0 | 33,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 48,6 | 0,57 | 0,35 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 2,521 | 0 | 27,009 | 0 | 0 | 26,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 46,9 | 0,57 | 0,34 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 2,748 | 0 | 32,569 | 0 | 0 | 31,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 47,7 | 0,57 | 0,34 | - |
| 03.01.2023 | 3,054 | 0 | 41,781 | 0 | 0 | 40,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 49 | 0,57 | 0,35 | - |
| 04.01.2023 | 3,095 | 0 | 47,66 | 0 | 0 | 46,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 50,2 | 0,57 | 0,36 | - |
| 05.01.2023 | 3,123 | 0 | 50,147 | 0 | 0 | 49,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 51,1 | 0,57 | 0,36 | - |
| 06.01.2023 | 3,708 | 0 | 136,301 | 0 | 0 | 133,708 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 58,2 | 0,56 | 0,39 | - |
| 07.01.2023 | 3,662 | 0 | 110,871 | 0 | 0 | 108,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 57,4 | 0,57 | 0,38 | - |
| 08.01.2023 | 3,466 | 0 | 57,841 | 0 | 0 | 56,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 52,4 | 0,57 | 0,36 | - |
| 09.01.2023 | 3,619 | 0 | 53,103 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,3 | 0,57 | 0,36 | - |
| 10.01.2023 | 3,404 | 0 | 46,838 | 0 | 0 | 45,867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 50,2 | 0,57 | 0,36 | - |
| 11.01.2023 | 3,452 | 0 | 46,57 | 0 | 0 | 45,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 49,9 | 0,57 | 0,37 | - |
| 12.01.2023 | 3,287 | 0 | 41,888 | 0 | 0 | 41,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 49 | 0,57 | 0,38 | - |
| 13.01.2023 | 3,15 | 0 | 37,521 | 0 | 0 | 36,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 48,1 | 0,57 | 0,38 | - |
| 14.01.2023 | 2,989 | 0 | 36,819 | 0 | 0 | 36,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 48,6 | 0,57 | 0,39 | - |
| 15.01.2023 | 3,095 | 0 | 38,674 | 0 | 0 | 37,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 48,8 | 0,57 | 0,39 | - |
| 16.01.2023 | 3,481 | 0 | 47,071 | 0 | 0 | 46,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 50 | 0,57 | 0,39 | - |
| 17.01.2023 | 3,413 | 0 | 47,909 | 0 | 0 | 46,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 50,5 | 0,57 | 0,39 | - |
| 18.01.2023 | 3,69 | 0 | 57,724 | 0 | 0 | 56,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 52,2 | 0,57 | 0,4 | - |
| 19.01.2023 | 3,785 | 0 | 57,966 | 0 | 0 | 56,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,9 | 0,57 | 0,4 | - |
| 20.01.2023 | 3,838 | 0 | 65,315 | 0 | 0 | 63,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 53,4 | 0,57 | 0,39 | - |
| Итого: | 100,916 | 0 | 1571,383 | 0 | 0 | 1539,183 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,103 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |

### Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | 864,845 | 13947,619 | 0 | 0,5 | 13660,255 | 0 | 0,493 | 9251 | 1 |
| 20.01.2023 | 965,761 | 15519 | 0 | 0,5 | 15199,438 | 0 | 0,493 | 9971 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2023 7:31:32