

#116432#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель: Блеск Девелопмент, ООО
Адрес потребителя: Карбышева 14, Калининград
Номер абонента: 9116
Порядковый номер: ТВ7 (ASCII)
Тип теплосчётчика: 20112706
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 0,838 | 0 | 8,317 | 0 | 0 | 8,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 51,1 | 0,51 | 0,39 | - |
| 22.01.2025 | 0,828 | 0 | 7,926 | 0 | 0 | 7,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 50,4 | 0,51 | 0,39 | - |
| 23.01.2025 | 0,836 | 0 | 8,205 | 0 | 0 | 7,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 51,1 | 0,51 | 0,39 | - |
| 24.01.2025 | 0,708 | 0 | 6,318 | 0 | 0 | 6,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 47,2 | 0,53 | 0,38 | - |
| 25.01.2025 | 0,607 | 0 | 4,93 | 0 | 0 | 4,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 44,5 | 0,55 | 0,38 | - |
| 26.01.2025 | 0,571 | 0 | 4,501 | 0 | 0 | 4,391 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 43,3 | 0,54 | 0,38 | - |
| 27.01.2025 | 0,553 | 0 | 4,255 | 0 | 0 | 4,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 42,7 | 0,55 | 0,38 | - |
| 28.01.2025 | 0,487 | 0 | 3,532 | 0 | 0 | 3,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 40,4 | 0,56 | 0,38 | - |
| 29.01.2025 | 0,501 | 0 | 3,765 | 0 | 0 | 3,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 40,7 | 0,56 | 0,38 | - |
| 30.01.2025 | 0,538 | 0 | 4,041 | 0 | 0 | 3,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 41,6 | 0,55 | 0,37 | - |
| 31.01.2025 | 0,646 | 0 | 5,261 | 0 | 0 | 5,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 44,5 | 0,54 | 0,38 | - |
| 01.02.2025 | 0,74 | 0 | 6,634 | 0 | 0 | 6,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 47,2 | 0,52 | 0,38 | - |
| 02.02.2025 | 0,781 | 0 | 7,47 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 49 | 0,52 | 0,38 | - |
| 03.02.2025 | 0,862 | 0 | 9,085 | 0 | 0 | 8,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 51,6 | 0,51 | 0,39 | - |
| 04.02.2025 | 0,733 | 0 | 6,695 | 0 | 0 | 6,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 47,9 | 0,52 | 0,38 | - |
| 05.02.2025 | 0,779 | 0 | 7,502 | 0 | 0 | 7,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 49,3 | 0,52 | 0,38 | - |
| 06.02.2025 | 0,686 | 0 | 6,117 | 0 | 0 | 5,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 45,8 | 0,45 | 0,34 | - |
| 07.02.2025 | 0,787 | 0 | 7,415 | 0 | 0 | 7,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 48,9 | 0,51 | 0,38 | - |
| 08.02.2025 | 0,984 | 0 | 10,566 | 0 | 0 | 10,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 55,4 | 0,49 | 0,38 | - |
| 09.02.2025 | 1,073 | 0 | 12,211 | 0 | 0 | 11,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 58,4 | 0,5 | 0,39 | - |
| 10.02.2025 | 1,16 | 0 | 13,199 | 0 | 0 | 12,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,9 | 60,4 | 0,49 | 0,39 | - |
| 11.02.2025 | 1,178 | 0 | 13,979 | 0 | 0 | 13,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 60,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 12.02.2025 | 1,156 | 0 | 14,089 | 0 | 0 | 13,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 61,5 | 0,48 | 0,39 | - |
| 13.02.2025 | 1,085 | 0 | 12,768 | 0 | 0 | 12,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 59,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 14.02.2025 | 0,997 | 0 | 10,177 | 0 | 0 | 9,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 55,5 | 0,5 | 0,38 | - |
| 15.02.2025 | 1,012 | 0 | 10,478 | 0 | 0 | 10,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 56,1 | 0,51 | 0,39 | - |
| 16.02.2025 | 1,09 | 0 | 12,078 | 0 | 0 | 11,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 58,7 | 0,5 | 0,39 | - |
| 17.02.2025 | 1,005 | 0 | 11,123 | 0 | 0 | 10,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 57,9 | 0,51 | 0,39 | - |
| 18.02.2025 | 0,948 | 0 | 9,51 | 0 | 0 | 9,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 53,9 | 0,51 | 0,38 | - |
| 19.02.2025 | 0,971 | 0 | 10,238 | 0 | 0 | 9,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 55 | 0,51 | 0,38 | - |
| 20.02.2025 | 1,218 | 0 | 18,587 | 0 | 0 | 18,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 65,3 | 0,49 | 0,39 | - |
| Итого: | 26,358 | 0 | 270,972 | 0 | 0 | 263,725 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,296 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 101,204 | 882,031 | 0 | 0,001 | 860,629 | 0 | 0,001 | 7906 | 291 |
| 20.02.2025 | 127,563 | 1153,004 | 0 | 0,001 | 1124,354 | 0 | 0,001 | 8650 | 291 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:32:25