

#73445#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 27.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Блеск Девелопмент, ООО  
Карбышева 14, Калининград

Заводской номер счётчика 20112706	Показания прибора, ГДж 20.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 27.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	23,136	1,064	22.072	5.272

Подпись исполнителя



#73444#

Отчёт за период с 27.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента  
 Порядковый номер 9116  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112706  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.03.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.02.2024	-	0,868	0	6,779	0	0	6,615	0	0	24	0	73,7	42,4	0,52	0,38
29.02.2024	-	0,934	0	7,731	0	0	7,544	0	0	24	0	73,8	44,3	0,52	0,38
01.03.2024	-	0,723	0	5,249	0	0	5,123	0	0	24	0	73,6	39,9	0,54	0,38
02.03.2024	-	0,781	0	5,734	0	0	5,595	0	0	24	0	73,7	40,4	0,53	0,38
03.03.2024	-	0,826	0	6,373	0	0	6,219	0	0	24	0	73,7	42,1	0,53	0,38
04.03.2024	-	0,978	0	8,361	0	0	8,159	0	0	24	0	73,9	45,3	0,52	0,38
05.03.2024	-	0,984	0	8,349	0	0	8,146	0	0	24	0	73,9	44	0,51	0,38
06.03.2024	-	1,063	0	9,559	0	0	9,327	0	0	24	0	74	46,8	0,51	0,38
07.03.2024	-	1,161	0	11,173	0	0	10,896	0	0	24	0	74,7	49,2	0,5	0,38
08.03.2024	-	1,177	0	11,349	0	0	11,07	0	0	24	0	74,4	49	0,5	0,38
09.03.2024	-	1,229	0	11,745	0	0	11,45	0	0	24	0	75,5	49,9	0,5	0,38
10.03.2024	-	1,2	0	11,757	0	0	11,462	0	0	24	0	75,3	50,3	0,49	0,38
11.03.2024	-	1,077	0	9,983	0	0	9,741	0	0	24	0	73,9	47,6	0,5	0,38
12.03.2024	-	1,048	0	9,719	0	0	9,492	0	0	24	0	72,3	45,9	0,5	0,38
13.03.2024	-	0,811	0	6,565	0	0	6,406	0	0	24	0	73,8	43,6	0,53	0,38
14.03.2024	-	0,737	0	5,372	0	0	5,242	0	0	24	0	73,6	40,1	0,55	0,38
15.03.2024	-	0,653	0	4,515	0	0	4,407	0	0	24	0	73,4	38	0,55	0,38
16.03.2024	-	0,721	0	5,237	0	0	5,111	0	0	24	0	73,6	39,9	0,55	0,38
17.03.2024	-	1,299	0	11,16	0	0	10,889	0	0	24	0	73,9	45,5	0,51	0,38
18.03.2024	-	1,423	0	12,13	0	0	11,834	0	0	24	0	74,2	45,5	0,51	0,38
19.03.2024	-	1,409	0	12,099	0	0	11,806	0	0	24	0	73,8	45,3	0,5	0,38
20.03.2024	-	0,97	0	8,73	0	0	8,526	0	0	24	0	72,2	45,1	0,5	0,38
Итого:	-	22,072	0	189,669	0	0	185,06	0	0	528	0	73,86	44,55	0,52	0,38

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.02.2024	1,064	7,975	0	0	7,785	0	0	34	291
20.03.2024	23,136	197,643	0	0	192,844	0	0	562	291

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения