

#126128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Блеск Девелопмент, ООО
Карбышева 14, Калининград
9116
ТВ7 (АСЦП)
20112706
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,613	0	4,963	0	0	4,841	0	0	24	0	74,2	44	0,55	0,38	4,4
22.03.2025	0,591	0	5,002	0	0	4,879	0	0	24	0	74,3	45,4	0,53	0,37	5,6
23.03.2025	0,547	0	4,318	0	0	4,213	0	0	24	0	74	43	0,54	0,37	5,7
24.03.2025	0,612	0	4,88	0	0	4,76	0	0	24	0	74,5	43,8	0,53	0,37	6,8
25.03.2025	0,586	0	5,161	0	0	5,034	0	0	24	0	74,3	46,5	0,53	0,37	5,5
26.03.2025	0,557	0	4,194	0	0	4,093	0	0	24	0	73,8	41,4	0,54	0,37	4,4
27.03.2025	0,593	0	4,672	0	0	4,559	0	0	24	0	73,8	42,7	0,53	0,37	6,9
28.03.2025	0,465	0	3,394	0	0	3,312	0	0	24	0	73,7	40,2	0,55	0,37	5,7
29.03.2025	0,463	0	3,538	0	0	3,453	0	0	24	0	73,5	41,5	0,55	0,37	8,9
30.03.2025	0,55	0	4,162	0	0	4,061	0	0	24	0	74	41,7	0,54	0,36	9,9
31.03.2025	0,548	0	4,249	0	0	4,146	0	0	24	0	73,8	42,3	0,54	0,37	6,8
01.04.2025	0,623	0	5,061	0	0	4,937	0	0	24	0	74,1	44	0,53	0,37	5,9
02.04.2025	0,506	0	3,859	0	0	3,766	0	0	24	0	73,6	41,5	0,55	0,37	-
03.04.2025	0,407	0	2,917	0	0	2,848	0	0	24	0	72,5	38,4	0,56	0,36	-
04.04.2025	0,505	0	4,054	0	0	3,961	0	0	24	0	71,7	41,3	0,54	0,37	-
05.04.2025	0,73	0	7,009	0	0	6,844	0	0	24	0	72,6	47,1	0,5	0,37	-
06.04.2025	0,817	0	8,859	0	0	8,65	0	0	24	0	72,6	50,1	0,48	0,38	-
07.04.2025	0,743	0	7,672	0	0	7,489	0	0	24	0	73,1	49,4	0,49	0,38	-
08.04.2025	0,731	0	7,081	0	0	6,915	0	0	24	0	72,4	47,2	0,5	0,38	-
09.04.2025	0,687	0	6,625	0	0	6,47	0	0	24	0	72,5	47,2	0,51	0,38	-
10.04.2025	0,785	0	8,231	0	0	8,038	0	0	24	0	72,5	49,2	0,49	0,38	-
11.04.2025	0,622	0	5,416	0	0	5,29	0	0	24	0	72,4	44,3	0,51	0,37	-
12.04.2025	0,565	0	5,494	0	0	5,366	0	0	24	0	72,4	47,3	0,53	0,38	-
13.04.2025	0,337	0	2,56	0	0	2,501	0	0	24	0	72,1	40	0,54	0,37	-
14.04.2025	0,253	0	1,667	0	0	1,63	0	0	24	0	70,8	33,7	0,51	0,36	-
15.04.2025	0,213	0	1,502	0	0	1,468	0	0	24	0	71,2	36,6	0,44	0,34	-
16.04.2025	0,251	0	1,65	0	0	1,613	0	0	24	0	70,5	33,4	0,45	0,34	-
17.04.2025	0,14	0	0,983	0	0	0,961	0	0	24	0	70,8	36,1	0,42	0,32	-
18.04.2025	0,078	0	0,522	0	0	0,511	0	0	24	0	68,4	32,2	0,46	0,33	-
19.04.2025	0,148	0	0,983	0	0	0,961	0	0	24	0	69,4	32,5	0,46	0,32	-
20.04.2025	0,227	0	1,683	0	0	1,646	0	0	24	0	69,9	36,9	0,45	0,33	-
Итого:	15,493	0	132,361	0	0	129,216	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,7														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	147,174	1336,556	0	0,001	1303,416	0	0,001	9322	291
20.04.2025	162,668	1468,916	0	0,001	1432,634	0	0,001	10066	291

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:06:35